Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **10256.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **29.08.2022**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **28174**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ТСРВ-026М № 1401590**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Подающий ГВС (М3)	ЭРСВ-440ЛВ-20	0,045	11,32	Взлёт ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Режим (схема): **ОП: А23-12; МП: А23-12;**
график: **150/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,279** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1155**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,0525**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **83,7** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **21** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2020	24,00	*	8,91	0,00	8,91	54,70	20,18	34,52	5,80	3,20	9,46		9,46	9,59		9,59		52,96		4,40		0,52
24.07.2020	24,00	*	7,56	0,00	7,56	56,18	19,56	36,62	5,80	3,20	8,06		8,06	8,18		8,18		54,40		4,60		0,44
25.07.2020	24,00	*	7,93	0,00	7,93	55,27	19,80	35,47	5,80	3,20	8,53		8,53	8,65		8,65		53,52		4,60		0,47
26.07.2020	24,00	*	8,44	0,00	8,44	56,77	20,82	35,95	5,80	3,20	9,32		9,32	9,46		9,46		54,53		4,50		0,52
27.07.2020	24,00	*	8,46	0,00	8,46	55,36	21,87	33,49	5,90	3,20	8,84		8,84	8,97		8,97		53,85		4,50		0,48
28.07.2020	24,00	*	4,05	0,00	4,05	31,65	20,89	10,76	2,70	1,70	4,12		4,12	4,16		4,16		31,46		2,60		0,18
29.07.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,97	19,11	-0,14	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00		19,74		1,00		0,00
30.07.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,39	18,01	-0,62	1,10	1,10	0,00		0,00	0,00		0,00		18,38		1,10		0,00
31.07.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,11	17,62	-0,51	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00		18,16		0,90		0,00
01.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,47	17,50	-0,03	1,10	1,10	0,00		0,00	0,00		0,00		18,11		1,10		0,00
02.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,32	17,35	-0,03	1,10	1,10	0,00		0,00	0,00		0,00		18,06		1,10		0,00
03.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,60	17,46	0,14	0,80	0,80	0,00		0,00	0,00		0,00		18,02		0,80		0,00
04.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,38	17,49	-0,11	0,90	0,90	0,00		0,00	0,00		0,00		17,98		0,90		0,00
05.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,20	17,82	0,38	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00		18,29		1,00		0,00
06.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,85	17,55	0,30	0,90	0,90	0,00		0,00	0,00		0,00		18,25		0,90		0,00
07.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,67	17,91	0,76	0,80	0,80	0,00		0,00	0,00		0,00		18,68		0,80		0,00
08.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,82	18,09	0,73	0,90	0,90	0,00		0,00	0,00		0,00		18,90		0,90		0,00
09.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,55	18,30	1,25	0,90	0,90	0,00		0,00	0,00		0,00		19,38		0,90		0,00
10.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,50	18,47	1,03	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00		19,44		0,90		0,00
11.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,90	17,83	0,07	0,80	0,80	0,00		0,00	0,00		0,00		18,42		0,70		0,00
12.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,30	23,67	-6,37	2,00	2,00	6,67		6,67	6,70		6,70		23,82		2,00		0,20
13.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,11	39,07	-20,96	3,40	3,40	14,98		14,98	15,10		15,10		38,28		3,40		0,60
14.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,18	42,01	-23,83	3,30	3,30	11,70		11,70	11,81		11,81		40,95		3,30		0,50
15.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,24	40,54	-21,30	3,30	3,40	12,36		12,36	12,46		12,46		39,74		3,30		0,50
16.08.2020	24,00	*	16,41	11,97	4,44	25,17	39,03	-13,86	4,00	3,40	11,20		11,20	11,29		11,29		38,05		4,00		0,44
17.08.2020	24,00	*	66,72	56,25	10,47	63,32	62,96	0,36	5,60	3,40	9,74		9,74	9,92		9,92		62,19		5,50		0,62
18.08.2020	24,00	*	67,15	57,45	9,70	65,06	64,67	0,39	5,60	3,40	8,92		8,92	9,09		9,09		63,65		5,60		0,58
19.08.2020	24,00	*	64,79	56,63	8,16	64,43	64,04	0,39	5,60	3,40	7,41		7,41	7,55		7,55		63,00		5,60		0,47
20.08.2020	24,00	*	66,59	56,94	9,65	64,43	64,04	0,39	5,60	3,40	8,93		8,93	9,09		9,09		63,33		5,60		0,57
21.08.2020	24,00	*	65,40	57,39	8,01	65,24	64,85	0,39	5,70	3,40	7,31		7,31	7,46		7,46		63,63		5,60		0,47
22.08.2020	24,00	*	64,65	57,80	6,85	66,44	66,05	0,39	5,70	3,40	6,27		6,27	6,39		6,39		65,05		5,70		0,41
Среднее	24,00		14,74	11,43	3,31	33,89	30,47	3,42	3,06	2,16	4,96		4,96	5,03		5,03		36,20		2,83		0,26
Итого	**744,00**		**457,06**	**354,43**	**102,63**						**153,82**		**153,82**	**155,87**		**155,87**						**7,97**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tраб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,62** °C **2,71** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. ~~6,34~~ Гкал 5,26
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **155,87** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
«___» _____ / ___20___ г./

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /