Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольминского ул, д. 8 ИТП1**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8984.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23542**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7-03 № 220988**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	Термопреобр.:	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30		КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30		ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Режим (схема):
Преобр.давления:
график: **147/71**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,5831** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,3661**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,1664**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **184,137** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **66,56** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)												Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2020	24,00	*	7,45	0,00	7,45	59,42	32,35	27,07			7,05		7,05	7,16		7,16		58,52				0,41
24.07.2020	24,00	*	6,29	0,00	6,29	58,64	30,74	27,90			5,86		5,86	5,91		5,91		57,62				0,34
25.07.2020	24,00	*	7,62	0,00	7,62	58,58	32,05	26,53			7,19		7,19	7,28		7,28		57,65				0,42
26.07.2020	24,00	*	6,99	0,00	6,99	58,25	31,36	26,89			6,56		6,56	6,63		6,63		57,37				0,38
27.07.2020	24,00	*	7,28	0,00	7,28	60,02	32,15	27,87			6,82		6,82	6,91		6,91		59,14				0,40
28.07.2020	24,00	*	6,41	0,00	6,41	58,85	30,96	27,89			5,96		5,96	6,02		6,02		57,86				0,34
29.07.2020	24,00	*	7,11	0,00	7,11	58,84	31,57	27,27			6,60		6,60	6,69		6,69		58,02				0,38
30.07.2020	24,00	*	6,94	0,00	6,94	58,61	31,90	26,71			6,48		6,48	6,56		6,56		57,68				0,37
31.07.2020	24,00	*	6,84	0,00	6,84	58,40	31,80	26,60			6,41		6,41	6,47		6,47		57,47				0,37
01.08.2020	24,00	*	7,34	0,00	7,34	58,59	31,25	27,34			6,88		6,88	6,98		6,98		57,69				0,40
02.08.2020	24,00	*	7,06	0,00	7,06	58,37	31,29	27,08			6,65		6,65	6,72		6,72		57,47				0,38
03.08.2020	24,00	*	7,63	0,00	7,63	59,54	32,24	27,30			7,19		7,19	7,31		7,31		58,71				0,42
04.08.2020	24,00	*	7,30	0,00	7,30	59,44	32,12	27,32			6,90		6,90	6,99		6,99		58,53				0,40
05.08.2020	24,00	*	6,66	0,00	6,66	60,00	31,58	28,42			6,21		6,21	6,32		6,32		59,08				0,37
06.08.2020	24,00	*	7,45	0,00	7,45	59,88	32,75	27,13			7,03		7,03	7,13		7,13		58,93				0,42
07.08.2020	24,00	*	6,44	0,00	6,44	59,83	31,28	28,55			6,02		6,02	6,10		6,10		58,96				0,35
08.08.2020	24,00	*	7,40	0,00	7,40	60,59	32,04	28,55			6,91		6,91	7,02		7,02		59,76				0,41
09.08.2020	24,00	*	6,60	0,00	6,60	59,80	31,98	27,82			6,13		6,13	6,22		6,22		59,03				0,36
10.08.2020	24,00	*	6,75	0,00	6,75	60,64	32,09	28,55			6,32		6,32	6,42		6,42		59,64				0,38
11.08.2020	24,00	*	6,33	0,00	6,33	59,14	31,82	27,32			5,90		5,90	5,99		5,99		58,13				0,34
12.08.2020	24,00	*	7,21	0,00	7,21	59,98	31,84	28,14			6,72		6,72	6,82		6,82		59,11				0,40
13.08.2020	24,00	*	7,15	0,00	7,15	59,22	32,06	27,16			6,67		6,67	6,76		6,76		58,35				0,39
14.08.2020	24,00	*	7,37	0,00	7,37	59,65	32,06	27,59			6,86		6,86	6,99		6,99		58,82				0,40
15.08.2020	24,00	*	7,67	0,00	7,67	59,37	32,54	26,83			7,15		7,15	7,25		7,25		58,57				0,42
16.08.2020	24,00	*	7,17	0,00	7,17	63,95	32,54	31,41			6,63		6,63	6,77		6,77		63,05				0,42
17.08.2020	24,00	*	6,10	0,00	6,10	62,52	31,90	30,62			5,62		5,62	5,70		5,70		61,35				0,34
18.08.2020	24,00	*	7,83	0,00	7,83	58,17	31,85	26,32			7,42		7,42	7,51		7,51		57,34				0,43
19.08.2020	24,00	*	6,59	0,00	6,59	59,10	31,84	27,26			6,14		6,14	6,22		6,22		58,27				0,36
20.08.2020	24,00	*	7,44	0,00	7,44	58,66	32,10	26,56			6,92		6,92	7,02		7,02		57,95				0,40
21.08.2020	24,00	*	6,79	0,00	6,79	58,54	31,57	26,97			6,33		6,33	6,41		6,41		57,75				0,37
22.08.2020	24,00	*	6,77	0,00	6,77	58,62	31,77	26,85			6,44		6,44	6,54		6,54		57,69				0,37
Среднее	24,00		7,03	0,00	7,03	59,46	31,85	27,61			6,58		6,58	6,67		6,67		58,56				0,39
Итого	**744,00**		**217,98**	**0,00**	**217,98**						**203,97**		**203,97**	**206,82**		**206,82**						**11,94**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tрабоч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **16,44** °C **3,35** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **8,59** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **206,82** м.куб.

Qd= 8,46

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
«___» _____ / ___20___ г/

Представитель теплоснабжающей организации
/_____/