

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Август 2020

Установленные приборы: ВКТ-7 № 256012  
 Часовые и сутки архивы в файлах:  
 Расходомер: PRЭМ  
 Обратный трубопровод (M2) PRЭМ  
 Подающий ГВС (M3) PRЭМ  
 Циркуляционный ГВС (M4) PRЭМ  
 Подпиточный трубопровод (Vп) PRЭМ  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hхв)-M2\*(t2-hхв)  
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот.= 0,5831  
 Qвент.= 0  
 Qгех.= 0  
 Qгвс.=M3\*(t3-hхв)  
 Договорные нагрузки (ср. сут.): Гкал/сут.: Qот.= 184,137  
 Qвент.= 0  
 Qгех.= 0  
 Qгвс.=M3\*(t3-hхв)  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020  
 Счетчик: 0  
 Qгех.= 0  
 Qгвс.=M3\*(t3-hхв)  
 Qгвс. ср.= 0,3661  
 Qгвс. ср.= 0,1664  
 Qгвс. ср.= 66,56 Ггвс. M=

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021  
 Термопреоб.: КТСЛН  
 КТСЛН  
 КТСЛН  
 ТСПЛН  
 Режим (схема): Преобр. Давления:

Дата	Тм	НС	M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)	Уходпит	T3	T4	P3	P4	Общ
	час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал

23.07.2020	24.00*		8.02	0.00	8.02	51.38	24.40	26.98			8.03		8.03	8.11				8.11	50.75			0.41
24.07.2020	24.00*		7.16	0.00	7.16	50.69	24.25	26.44			7.16		7.16	7.22				7.22	50.06			0.36
25.07.2020	24.00*		7.51	0.00	7.51	50.66	24.21	26.45			7.52		7.52	7.58				7.58	50.08			0.38
26.07.2020	24.00*		7.87	0.00	7.87	51.37	25.17	26.20			7.89		7.89	7.96				7.96	50.73			0.40
27.07.2020	24.00*		7.26	0.00	7.26	51.65	25.85	25.80			7.28		7.28	7.34				7.34	50.92			0.37
28.07.2020	24.00*		6.80	0.00	6.80	50.26	24.62	25.64			6.81		6.81	6.84				6.84	49.46			0.34
29.07.2020	24.00*		8.41	0.00	8.41	52.32	24.32	28.00			8.56		8.56	8.64				8.64	51.49			0.44
30.07.2020	24.00*		7.86	0.00	7.86	51.32	24.66	26.66			7.93		7.93	8.00				8.00	50.57			0.40
31.07.2020	24.00*		7.95	0.00	7.95	51.27	24.25	27.02			8.00		8.00	8.07				8.07	50.60			0.40
01.08.2020	24.00*		8.86	0.00	8.86	51.41	24.58	26.83			8.91		8.91	9.11				9.11	50.66			0.45
02.08.2020	24.00*		8.80	0.00	8.80	51.63	24.77	26.86			8.87		8.87	8.97				8.97	50.98			0.46
03.08.2020	24.00*		8.62	0.00	8.62	52.41	25.29	27.12			8.67		8.67	8.75				8.75	51.71			0.45
04.08.2020	24.00*		7.60	0.00	7.60	54.33	24.31	30.02			7.67		7.67	7.75				7.75	50.31			0.39
05.08.2020	24.00*		9.97	0.00	9.97	51.98	26.45	25.53			10.04		10.04	10.17				10.17	53.69			0.54
06.08.2020	24.00*		8.64	0.00	8.64	53.00	25.39	27.61			8.77		8.77	8.86				8.86	52.24			0.46
07.08.2020	24.00*		8.16	0.00	8.16	53.42	26.26	27.16			8.28		8.28	8.37				8.37	52.68			0.43
08.08.2020	24.00*		7.38	0.00	7.38	52.74	26.28	26.46			7.46		7.46	7.53				7.53	51.92			0.39
09.08.2020	24.00*		8.48	0.00	8.48	53.88	26.66	27.20			8.60		8.60	8.71				8.71	53.22			0.46
10.08.2020	24.00*		7.07	0.00	7.07	51.98	26.45	25.53			7.15		7.15	7.21				7.21	51.27			0.37
11.08.2020	24.00*		6.53	0.00	6.53	50.19	24.80	25.39			6.63		6.63	6.69				6.69	49.39			0.33
12.08.2020	24.00*		8.88	0.00	8.88	53.28	23.74	29.54			9.07		9.07	9.17				9.17	52.49			0.48
13.08.2020	24.00*		7.95	0.00	7.95	51.18	22.11	29.07			8.05		8.05	8.11				8.11	50.44			0.41
14.08.2020	24.00*		9.20	0.00	9.20	53.31	24.30	29.01			9.32		9.32	9.42				9.42	52.65			0.49
15.08.2020	24.00*		6.76	0.00	6.76	50.03	25.05	24.98			6.88		6.88	6.93				6.93	49.17			0.34
16.08.2020	24.00*		7.64	0.00	7.64	55.47	25.46	30.01			7.77		7.77	7.86				7.86	54.53			0.42
17.08.2020	24.00*		7.77	0.00	7.77	50.41	24.65	24.76			7.89		7.89	7.95				7.95	49.71			0.39
18.08.2020	24.00*		6.94	0.00	6.94	50.43	25.56	25.87			6.94		6.94	7.02				7.02	49.91			0.34
19.08.2020	24.00*		7.26	0.00	7.26	51.48	25.15	26.33			7.41		7.41	7.47				7.47	50.77			0.38
20.08.2020	24.00*		6.69	0.00	6.69	49.91	25.33	24.58			6.71		6.71	6.78				6.78	49.23			0.33
21.08.2020	24.00*		6.84	0.00	6.84	50.38	25.59	24.79			7.01		7.01	7.05				7.05	49.50			0.35
22.08.2020	24.00*		7.34	0.00	7.34	50.88	25.87	25.01			7.49		7.49	7.55				7.55	50.13			0.37
Итого	744.00		7.81	0.00	7.81	51.73	24.98	26.75			7.90		7.90	7.97				7.97	51.01			0.40
Показание счетчиков на момент снятия данных:			242,22	0,00	242,22						244,87		244,87	247,19				247,19				12,53
Дата, время		M1, Т		M2, Т		M3, Т		M4, Т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, Т		Общ, Гкал		Грв, Гкал				«Энергосбыт»

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:  
 Объем тепловой энергии Уилл, рассчитанный по среднему  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.  
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.  
 16,44 °С  
 4,03 Гкал  
 0 час  
 0 час  
 0 час  
 0 час  
 0,31 Гкал  
 247,19 м.куб.  
 8,5  
 «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 Отчет принят  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель Теплопоставляющей организации