Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Пинегина ул, д. 15, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8566.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23602**
график: **147/71**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207336**
Часовые и суточн. архивы в файлах:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,187** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,099**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,045**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **59,0526** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **18** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2020	24,00	*	7,45	0,00	7,45	59,67	21,35	38,32			7,40		7,40	7,52		7,52		58,68				0,44
24.07.2020	24,00	*	7,70	0,00	7,70	60,12	20,67	39,45			7,68		7,68	7,80		7,80		59,06				0,45
25.07.2020	24,00	*	7,94	0,00	7,94	59,33	20,36	38,97			7,92		7,92	8,03		8,03		58,33				0,46
26.07.2020	24,00	*	8,80	0,00	8,80	60,08	21,18	38,90			8,79		8,79	8,95		8,95		59,18				0,52
27.07.2020	24,00	*	8,02	0,00	8,02	60,89	21,57	39,32			8,04		8,04	8,20		8,20		59,91				0,48
28.07.2020	24,00	*	7,82	0,00	7,82	59,03	22,15	36,88			7,73		7,73	7,86		7,86		58,30				0,45
29.07.2020	24,00	*	7,88	0,00	7,88	59,97	22,21	37,76			7,87		7,87	7,99		7,99		59,13				0,46
30.07.2020	24,00	*	7,64	0,00	7,64	59,22	21,47	37,75			7,59		7,59	7,70		7,70		58,40				0,44
31.07.2020	24,00	*	8,06	0,00	8,06	59,52	20,86	38,66			8,07		8,07	8,19		8,19		58,57				0,47
01.08.2020	24,00	*	8,92	0,00	8,92	59,53	20,23	39,30			8,93		8,93	9,07		9,07		58,61				0,52
02.08.2020	24,00	*	7,51	0,00	7,51	58,99	20,56	38,43			7,53		7,53	7,64		7,64		58,07				0,44
03.08.2020	24,00	*	7,58	0,00	7,58	59,83	21,05	38,78			7,58		7,58	7,69		7,69		58,81				0,45
04.08.2020	24,00	*	7,92	0,00	7,92	60,27	21,55	38,72			7,88		7,88	8,00		8,00		59,41				0,47
05.08.2020	24,00	*	7,95	0,00	7,95	60,78	22,11	38,67			7,92		7,92	8,04		8,04		59,98				0,48
06.08.2020	24,00	*	8,72	0,00	8,72	61,05	21,71	39,34			8,67		8,67	8,83		8,83		60,33				0,52
07.08.2020	24,00	*	9,12	0,00	9,12	61,79	22,70	39,09			9,15		9,15	9,29		9,29		60,93				0,56
08.08.2020	24,00	*	7,47	0,00	7,47	60,72	22,97	37,75			7,44		7,44	7,56		7,56		59,78				0,44
09.08.2020	24,00	*	5,92	0,00	5,92	59,23	23,19	36,04			5,92		5,92	6,00		6,00		58,08				0,34
10.08.2020	24,00	*	8,41	0,00	8,41	62,44	23,45	38,99			8,35		8,35	8,47		8,47		61,69				0,51
11.08.2020	24,00	*	10,76	0,00	10,76	62,14	23,71	38,43			10,22		10,22	10,40		10,40		61,21				0,62
12.08.2020	24,00	*	7,57	0,00	7,57	60,23	20,38	39,85			7,48		7,48	7,59		7,59		59,46				0,44
13.08.2020	24,00	*	8,82	0,00	8,82	60,94	20,31	40,63			8,82		8,82	8,97		8,97		59,99				0,53
14.08.2020	24,00	*	8,98	0,00	8,98	60,85	20,32	40,53			9,00		9,00	9,17		9,17		59,94				0,54
15.08.2020	24,00	*	7,75	0,00	7,75	58,90	21,43	37,47			7,63		7,63	7,74		7,74		58,34				0,45
16.08.2020	24,00	*	7,55	0,00	7,55	64,82	22,19	42,63			7,49		7,49	7,62		7,62		63,64				0,48
17.08.2020	24,00	*	6,96	0,00	6,96	66,32	22,08	44,24			6,94		6,94	7,08		7,08		64,99				0,45
18.08.2020	24,00	*	7,52	0,00	7,52	63,76	21,47	42,29			7,45		7,45	7,59		7,59		62,79				0,47
19.08.2020	24,00	*	9,18	0,00	9,18	60,06	20,90	39,16			9,16		9,16	9,33		9,33		59,16				0,54
20.08.2020	24,00	*	8,32	0,00	8,32	58,78	21,12	37,66			8,28		8,28	8,39		8,39		57,92				0,48
21.08.2020	24,00	*	8,53	0,00	8,53	59,07	21,64	37,43			8,54		8,54	8,66		8,66		58,21				0,50
22.08.2020	24,00	*	7,73	0,00	7,73	58,41	21,92	36,49			7,74		7,74	7,86		7,86		57,42				0,44
Среднее	24,00		8,08	0,00	8,08	60,54	21,57	38,97			8,04		8,04	8,17		8,17		59,62				0,48
Итого	**744,00**		**250,50**	**0,00**	**250,50**						**249,21**		**249,21**	**253,23**		**253,23**						**14,84**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tраб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **16,44** °C **4,1** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **10,74** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **253,23** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентский отдел
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20___ г.