Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Пинегина ул, д. 19, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8563.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23604**

Режим (схема):
Преобр.давления:

график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Вычислитель:	**ВКТ-7 № 207963**				
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,186**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.= **0,1034**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср= **0,047**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**58,7368**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.= **18,8** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2020	24,00	*	5,24	0,00	5,24	65,11	26,32	38,79			5,25		5,25	5,33		5,33		63,75				0,34
24.07.2020	24,00	*	5,22	0,00	5,22	65,36	25,78	39,58			5,22		5,22	5,29		5,29		64,02				0,33
25.07.2020	24,00	*	5,63	0,00	5,63	64,58	25,46	39,12			5,62		5,62	5,71		5,71		63,29				0,36
26.07.2020	24,00	*	6,49	0,00	6,49	64,67	25,83	38,84			6,50		6,50	6,60		6,60		63,57				0,41
27.07.2020	24,00	*	5,78	0,00	5,78	66,11	26,46	39,65			5,79		5,79	5,89		5,89		64,90				0,38
28.07.2020	24,00	*	5,70	0,00	5,70	65,61	26,93	38,68			5,67		5,67	5,74		5,74		64,44				0,37
29.07.2020	24,00	*	5,20	0,00	5,20	64,76	26,65	38,11			5,21		5,21	5,29		5,29		63,47				0,33
30.07.2020	24,00	*	6,16	0,00	6,16	64,72	25,86	38,86			6,13		6,13	6,23		6,23		63,59				0,39
31.07.2020	24,00	*	5,34	0,00	5,34	64,42	25,56	38,86			5,36		5,36	5,40		5,40		63,09				0,34
01.08.2020	24,00	*	5,80	0,00	5,80	64,11	25,39	38,72			5,75		5,75	5,85		5,85		63,03				0,36
02.08.2020	24,00	*	6,06	0,00	6,06	64,23	25,40	38,83			6,08		6,08	6,18		6,18		63,01				0,38
03.08.2020	24,00	*	5,39	0,00	5,39	64,96	25,80	39,16			5,34		5,34	5,42		5,42		63,75				0,34
04.08.2020	24,00	*	5,62	0,00	5,62	65,34	26,06	39,28			5,58		5,58	5,68		5,68		64,11				0,36
05.08.2020	24,00	*	5,34	0,00	5,34	65,92	26,60	39,32			5,34		5,34	5,42		5,42		64,63				0,34
06.08.2020	24,00	*	4,76	0,00	4,76	65,35	26,28	39,07			4,70		4,70	4,77		4,77		64,07				0,30
07.08.2020	24,00	*	4,83	0,00	4,83	65,95	27,00	38,95			4,92		4,92	4,97		4,97		64,47				0,32
08.08.2020	24,00	*	5,28	0,00	5,28	66,51	27,29	39,22			5,27		5,27	5,39		5,39		65,17				0,34
09.08.2020	24,00	*	5,45	0,00	5,45	66,13	27,75	38,38			5,46		5,46	5,57		5,57		64,78				0,35
10.08.2020	24,00	*	4,50	0,00	4,50	66,62	28,01	38,61			4,57		4,57	4,62		4,62		65,04				0,29
11.08.2020	24,00	*	4,36	0,00	4,36	65,26	26,80	38,46			4,40		4,40	4,45		4,45		63,60				0,28
12.08.2020	24,00	*	5,17	0,00	5,17	65,85	25,83	40,02			5,20		5,20	5,30		5,30		64,47				0,34
13.08.2020	24,00	*	5,30	0,00	5,30	65,17	25,42	39,75			5,20		5,20	5,30		5,30		63,92				0,33
14.08.2020	24,00	*	4,84	0,00	4,84	65,13	25,17	39,96			4,88		4,88	4,95		4,95		63,55				0,31
15.08.2020	24,00	*	4,94	0,00	4,94	63,73	25,81	37,92			4,77		4,77	4,83		4,83		62,72				0,30
16.08.2020	24,00	*	4,70	0,00	4,70	70,91	26,60	44,31			4,74		4,74	4,83		4,83		69,05				0,33
17.08.2020	24,00	*	4,26	0,00	4,26	73,01	26,97	46,04			4,26		4,26	4,32		4,32		71,20				0,30
18.08.2020	24,00	*	4,84	0,00	4,84	69,50	26,74	42,76			4,75		4,75	4,84		4,84		68,16				0,32
19.08.2020	24,00	*	5,30	0,00	5,30	64,67	26,04	38,63			5,26		5,26	5,34		5,34		63,45				0,33
20.08.2020	24,00	*	5,27	0,00	5,27	63,99	25,89	38,10			5,30		5,30	5,36		5,36		62,71				0,33
21.08.2020	24,00	*	6,01	0,00	6,01	63,83	26,26	37,57			5,96		5,96	6,06		6,06		62,77				0,38
22.08.2020	24,00	*	4,52	0,00	4,52	63,44	26,32	37,12			4,45		4,45	4,52		4,52		62,12				0,28
Среднее	24,00		5,27	0,00	5,27	65,64	26,27	39,38			5,26		5,26	5,34		5,34		64,32				0,34
Итого	**744,00**		**163,30**	**0,00**	**163,30**						**162,93**		**162,93**	**165,45**		**165,45**						**10,46**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tраб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **16,44** °C **2,68** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **7,78** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **165,45** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.