

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Август 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Поляриков ул, д. 8, лит. А ИТТП
Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Договор: 9040.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЗ: 24440

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКГ-7 № 208212
Подающий трубопровод (M1) расходомер: ПРЭМ-40-В1
Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-40-В1
Подающий ГВС (M3) ПРЭМ-20-В1
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Лп)
Расчетный алгоритм: зиме: Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx) лето: Qгвс=M3*(t3-hx)

Договорные нагрузки: Гкал/час: ОУТ = 0,4014 Овент.= 0 Qтех.= 0 Огвс.гвс.= 0,0014
Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: ОУТ = 121,944 Овент.= 0 Qгвс.= 0 Огвс.гвс.ср.= 0,0014
Договорные расходы (ср. сут.): Гтотт: ОУТ = 121,944 Овент.= 0 Qгвс.= 0 Огвс.гвс.ср.= 0,0014

Гли= 0,1 Периоды УУТЗ поверены до: 27.11.2021
Гма= 45 КТСП-Н
0,1 КТСП-Н
0,027 ТСП-Н
2-х-трубная схема

Режим (схема):
Прообр. давления:

Огвс.= 0,0803
Огвс.ср.= 0,0271
Огвс.= 10,84 Ггвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)								Т3 °С	Т4 °С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
			M1 T	M2 T	DM T	T1 °С	T2 °С	DT °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 T	M4 T	DM T	V3 M3					
23.07.2020	24.00	*	152,84	149,37	3,47	69,58	69,52	0,06	3,18	3,18	2,99	3,02	3,02	3,02	69,26				
24.07.2020	24.00	*	154,20	150,61	3,59	69,94	69,89	0,05	3,39	3,39	3,39	3,42	3,42	3,42	69,44				
25.07.2020	24.00	*	156,06	152,27	3,79	69,68	69,62	0,06	3,51	3,51	3,51	3,52	3,52	3,52	68,87				
26.07.2020	24.00	*	156,09	152,12	3,97	69,38	69,33	0,05	4,08	4,08	4,08	4,10	4,10	4,10	67,47				
27.07.2020	24.00	*	145,97	141,20	4,77	64,39	64,43	-0,04	3,37	3,37	3,37	3,39	3,39	3,39	66,98				
28.07.2020	24.00	*	141,99	137,19	4,80	65,37	65,27	0,10	3,37	3,37	3,37	3,40	3,40	3,40	66,82				
29.07.2020	24.00	*	138,82	134,33	4,49	66,14	66,09	0,05	3,31	3,31	3,31	3,34	3,34	3,34	66,17				
30.07.2020	24.00	*	131,14	126,69	4,45	66,18	66,08	0,09	2,65	2,65	2,65	2,70	2,70	2,70	68,42				
31.07.2020	24.00	*	129,26	125,58	3,68	68,85	68,76	0,09	2,72	2,72	2,72	2,73	2,73	2,73	64,99				
01.08.2020	24.00	*	124,53	121,34	3,19	65,58	65,51	0,07	2,85	2,85	2,85	2,88	2,88	2,88	65,34				
02.08.2020	24.00	*	128,21	124,62	3,59	64,77	64,70	0,07	2,80	2,80	2,80	2,81	2,81	2,81	65,70				
03.08.2020	24.00	*	127,78	124,40	3,38	65,65	65,58	0,07	2,80	2,80	2,80	2,81	2,81	2,81	65,22				
04.08.2020	24.00	*	128,15	124,92	3,23	66,18	66,10	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00				
05.08.2020	24.00	*	123,00	119,82	3,18	65,52	65,44	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46				
06.08.2020	24.00	*	127,65	124,00	3,65	65,38	65,30	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07				
07.08.2020	24.00	*	126,36	122,16	4,20	65,74	65,66	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84				
08.08.2020	24.00	*	125,24	122,03	3,21	64,88	64,80	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85				
09.08.2020	24.00	*	125,02	121,67	3,35	66,09	66,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46				
10.08.2020	24.00	*	126,79	121,96	3,83	67,26	67,18	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23				
11.08.2020	24.00	*	126,43	123,09	3,34	62,35	62,34	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85				
12.08.2020	24.00	*	58,28	55,03	3,25	43,78	44,19	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98				
13.08.2020	24.00	*	40,48	36,36	4,12	60,94	62,30	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47				
14.08.2020	24.00	*	110,69	106,96	3,73	67,79	67,66	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45				
15.08.2020	24.00	*	109,39	106,04	3,35	68,23	68,09	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88				
16.08.2020	24.00	*	108,20	104,15	4,05	68,68	68,54	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77				
17.08.2020	24.00	*	105,76	102,12	3,64	67,77	67,63	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58				
18.08.2020	24.00	*	106,22	102,83	3,39	67,59	67,46	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63				
19.08.2020	24.00	*	105,90	102,03	3,87	66,96	66,82	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53				
20.08.2020	24.00	*	106,08	102,71	3,37	66,49	66,37	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82				
21.08.2020	24.00	*	106,91	103,61	3,30	67,87	67,72	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38				
22.08.2020	24.00	*	108,47	105,14	3,33	68,96	68,82	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59				
Среднее	24.00		121,32	117,62	3,70	66,00	65,97	0,02	1,34	1,34	1,34	1,35	1,35	1,35	64,23				
Итого	744.00		3760,91	3646,35	114,56				41,65	41,65	41,65	41,94	41,94	41,94					
Дата, время		М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп. т	Qобщ Гкал	Удоб. ч									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Упол, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору: 17,07 °С
Период превышения t2: 0,71 Гкал
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 6,26 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 41,94 м.куб.
Объем потребленного теплоносителя Угвс изл: 41,94 м.куб.

Генеральный директор ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Представитель теплоснабжающей организации

« 20 »