

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Август 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Седова Ул., д. 114, лит. У  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9059.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ:

Общий  
 28638

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКГ-7 № 2464110  
 Подходящий трубопровод (M1) PRЭМ-32-В1  
 Обратный трубопровод (M2) PRЭМ-32-В1  
 Подходящий ГВС (M3) PRЭМ-20-В1  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подлиночный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,184 Qвент = 0 Qтеп = 0 Qгвс=M3\*(h3-hвх)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.ср = 0,041 Qвент.ср = 0 Qтеп.ср = 0 Qгвс.ср = 16,4  
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.: Gот.ср = 55,2 Gвент.ср = 0 Gтеп.ср = 0 Gгвс.ср = 0

Дата	Тм	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)							
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уполнит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
Т	°C	°C	°C	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.07.2020	24,00*	64,19	57,60	6,59	70,98	70,71	0,27			6,13			6,27				6,27	70,81	70,81			0,43
24.07.2020	24,00	64,64	58,25	6,39	71,25	70,99	0,26			5,90			6,04				6,04	70,81	70,81			0,42
25.07.2020	24,00*	66,15	59,12	7,03	71,08	70,80	0,28			6,49			6,64				6,64	70,97	70,97			0,46
26.07.2020	24,00	66,49	59,08	7,43	70,68	70,45	0,23			6,98			7,12				7,12	70,26	70,26			0,49
27.07.2020	24,00*	69,06	60,56	7,50	64,17	64,42	-0,25			7,12			7,22				7,22	60,32	60,32			0,43
28.07.2020	24,00*	24,00	20,82	3,18	43,34	43,49	-0,15			0,00			0,00				0,00	25,85	25,85			0,00
29.07.2020	24,00*	24,00	0,00	0,00	26,79	26,73	0,06			0,00			0,00				0,00	23,35	23,35			0,00
30.07.2020	24,00*	24,00	0,00	0,00	24,27	24,27	0,07			0,00			0,00				0,00	21,87	21,87			0,00
31.07.2020	24,00*	24,00	0,00	0,00	22,64	22,94	-0,30			0,00			0,00				0,00	20,86	20,86			0,00
01.08.2020	24,00*	24,00	0,00	0,00	21,47	22,00	-0,53			0,00			0,00				0,00	20,77	20,77			0,00
02.08.2020	24,00*	24,00	0,00	0,00	21,27	21,81	-0,54			0,00			0,00				0,00	20,92	20,92			0,00
03.08.2020	24,00*	24,00	0,00	0,00	21,42	21,88	-0,46			0,00			0,00				0,00	21,11	21,11			0,00
04.08.2020	24,00*	24,00	0,00	0,00	21,66	22,00	-0,34			0,00			0,00				0,00	21,44	21,44			0,00
05.08.2020	24,00*	24,00	0,00	0,00	22,07	22,31	-0,24			0,00			0,00				0,00	20,95	20,95			0,00
06.08.2020	24,00*	24,00	0,00	0,00	21,58	22,06	-0,48			0,00			0,00				0,00	21,36	21,36			0,00
07.08.2020	24,00*	24,00	0,00	0,00	21,58	22,06	-0,48			0,00			0,00				0,00	21,86	21,86			0,00
08.08.2020	24,00*	24,00	0,00	0,00	22,08	22,35	-0,27			0,00			0,00				0,00	22,09	22,09			0,00
09.08.2020	24,00*	24,00	0,00	0,00	22,08	22,35	-0,27			0,00			0,00				0,00	21,58	21,58			0,00
10.08.2020	24,00*	24,00	0,00	0,00	22,26	22,37	-0,11			0,00			0,00				0,00	22,09	22,09			0,00
11.08.2020	24,00*	2,03	8,09	-6,06	69,21	61,27	8,94			7,15			7,28				7,28	60,31	59,31			0,43
12.08.2020	24,00*	7,74	7,74	-7,74	42,34	60,81	-18,47			7,65			7,72				7,72	58,31	55,83			0,43
13.08.2020	24,00*	8,90	8,90	-8,90	42,75	59,87	-17,12			8,69			8,86				8,86	58,54	58,54			0,39
14.08.2020	24,00*	6,82	6,82	-6,82	43,64	60,65	-17,01			6,65			6,74				6,74	59,02	59,02			0,40
15.08.2020	24,00*	7,08	7,08	-7,08	44,28	61,54	-17,28			6,77			6,88				6,88	59,97	59,97			0,51
16.08.2020	24,00*	8,88	8,88	-8,88	44,91	60,95	-16,04			8,49			8,65				8,65	59,65	59,65			0,51
17.08.2020	24,00*	8,92	8,92	-8,92	44,40	60,98	-16,58			8,53			8,70				8,70	59,67	59,67			0,51
18.08.2020	24,00*	8,88	8,88	-8,88	44,50	60,78	-16,28			7,95			8,08				8,08	58,99	58,99			0,47
19.08.2020	24,00*	8,36	8,36	-8,36	44,26	60,31	-16,05			6,32			6,39				6,39	59,95	59,95			0,38
20.08.2020	24,00*	8,09	8,09	-8,09	45,44	62,33	-16,89			7,80			7,80				7,80	60,81	60,81			0,47
21.08.2020	24,00*	11,47	13,28	-1,81	39,75	45,60	-5,85			4,02			4,09				4,09	44,63	44,63			0,25
Среднее	24,00	355,56	411,68	-56,12						124,60			126,75				126,75					7,69
Итого	744,00									124,60			126,75				126,75					7,69

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vл, T Qобщ, Гкал Трлб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vлал, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения Ц:  
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,62 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 5,49 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 126,75 куб.м  
 Объем потребленного теплоносителя Vлв изл: 2,2 Гкал

ГУН «ТЭК СПб»  
 Анонимное управление  
 Отчет принят  
 Представитель теплоснабжающей организации