Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2020

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 120 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 120
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения:

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-944 №
Подающ.тр.(М1): расходомер: Питерфлоу Gmin= 111 Gmax= 9
Обратн.тр.(М2): расходомер: Питерфлоу Gmin= 222 Gmax= 9
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Питерфлоу Gmin= 333 Gmax= 6
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Питерфлоу Gmin= 444 Gmax= 6
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ944-8203-ч(с)-0820.txt
Режим (схема): АССВ

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 16,44
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=333333 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=5555555
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 999
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=10666656 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=296296272

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.07.20	24,00	-	69,78	67,22	2,56	59,96	56,53	3,44	5,26	3,92	-	8,28	4,86	-	8,46	4,90	3,56	-	69,73	44,32	-	0,36	-	0,36
24.07.20	24,00	-	70,15	67,33	2,82	60,87	57,57	3,31	5,29	3,92	-	8,84	5,68	-	9,04	5,74	3,31	-	70,07	44,73	-	0,37	-	0,37
25.07.20	24,00	-	69,88	66,93	2,95	62,11	59,05	3,06	5,31	3,90	-	9,25	6,22	-	9,46	6,28	3,17	-	69,81	44,94	-	0,37	-	0,37
26.07.20	24,00	-	69,62	67,10	2,53	62,37	57,69	4,68	5,30	3,89	-	9,66	4,96	-	9,87	5,01	4,86	-	69,50	44,56	-	0,45	-	0,45
27.07.20	24,00	-	64,52	62,39	2,13	65,07	61,42	3,65	5,35	3,85	-	10,18	6,06	-	10,37	6,12	4,25	-	62,63	43,81	-	0,37	-	0,37
28.07.20	24,00	-	42,36	41,19	1,17	30,49	28,55	1,93	4,87	3,58	-	9,26	7,28	-	9,34	7,33	2,01	-	42,22	38,26	-	0,11	-	0,11
29.07.20	24,00	-	20,37	20,66	-0,29	0,00	0,00	0,00	3,22	3,30	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	20,47	20,11	-	0,00	-	0,00
30.07.20	24,00	-	19,00	19,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	2,65	2,71	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	19,18	18,82	-	0,00	-	0,00
31.07.20	24,00	-	18,86	19,07	-0,21	0,00	0,00	0,00	1,88	1,94	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	18,92	18,72	-	0,00	-	0,00
01.08.20	24,00	-	18,21	18,36	-0,15	0,00	0,00	0,00	3,25	3,30	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	18,30	18,14	-	0,00	-	0,00
02.08.20	24,00	-	18,24	18,33	-0,09	0,00	0,00	0,00	3,23	3,29	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	18,23	18,12	-	0,00	-	0,00
03.08.20	24,00	-	18,44	18,50	-0,06	0,00	0,00	0,00	1,61	1,67	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	18,39	18,34	-	0,00	-	0,00
04.08.20	24,00	-	18,69	18,63	0,05	0,00	0,00	0,00	1,76	1,81	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	18,66	18,58	-	0,00	-	0,00
05.08.20	24,00	-	18,91	18,85	0,06	0,00	0,00	0,00	0,92	0,97	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	18,92	18,82	-	0,00	-	0,00
06.08.20	24,00	-	18,87	18,82	0,05	0,00	0,00	0,00	3,23	3,29	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	18,86	18,79	-	0,00	-	0,00
07.08.20	24,00	-	19,56	19,39	0,16	0,00	0,00	0,00	1,42	1,47	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	19,55	19,44	-	0,00	-	0,00
08.08.20	24,00	-	20,03	19,80	0,22	0,00	0,00	0,00	1,27	1,34	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	20,06	19,90	-	0,00	-	0,00
09.08.20	24,00	-	20,44	20,17	0,27	0,00	0,00	0,00	1,91	1,98	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	20,50	20,32	-	0,00	-	0,00
10.08.20	24,00	-	20,23	20,15	0,08	0,00	0,00	0,00	0,92	0,98	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	20,32	20,22	-	0,00	-	0,00
11.08.20	24,00	-	48,83	52,54	-3,72	0,73	0,63	0,10	1,43	3,75	-	4,79	0,30	-	4,85	0,30	4,55	-	53,69	29,46	-	0,25	-	0,25
12.08.20	24,00	-	53,33	46,39	6,94	0,00	0,07	-0,07	-0,09	0,96	-	4,63	0,13	-	4,70	0,13	4,56	-	53,74	33,54	-	0,24	-	0,24
13.08.20	24,00	-	45,07	42,16	2,91	1,14	0,69	0,45	5,00	4,14	-	5,94	0,32	-	6,02	0,33	5,69	-	51,85	29,98	-	0,30	-	0,30
14.08.20	24,00	-	64,96	61,06	3,90	35,60	32,01	3,59	5,18	4,23	-	9,33	5,88	-	9,51	5,94	3,57	-	64,71	44,74	-	0,34	-	0,34
15.08.20	24,00	-	66,02	61,92	4,10	37,96	34,19	3,77	5,20	4,26	-	9,40	4,28	-	9,59	4,32	5,27	-	66,00	43,91	-	0,43	-	0,43
16.08.20	24,00	-	66,59	62,68	3,92	37,28	34,41	2,87	5,18	4,25	-	8,09	4,20	-	8,26	4,24	4,02	-	66,51	43,51	-	0,36	-	0,36
17.08.20	24,00	-	66,09	62,24	3,86	37,85	34,81	3,04	5,10	4,21	-	8,29	4,92	-	8,46	4,96	3,49	-	65,99	43,33	-	0,33	-	0,33
18.08.20	24,00	-	66,11	62,40	3,71	39,06	36,27	2,80	5,13	4,23	-	8,08	5,41	-	8,25	5,45	2,79	-	65,99	43,38	-	0,30	-	0,30
19.08.20	24,00	-	65,66	61,85	3,81	39,18	35,20	3,98	5,10	4,23	-	9,30	5,46	-	9,48	5,51	3,97	-	65,62	43,34	-	0,37	-	0,37
20.08.20	24,00	-	65,16	61,65	3,51	41,08	37,48	3,59	5,18	4,22	-	9,03	5,55	-	9,20	5,60	3,60	-	65,02	43,50	-	0,35	-	0,35
21.08.20	24,00	-	66,40	62,82	3,57	42,15	39,10	3,05	5,25	4,21	-	8,65	5,70	-	8,82	5,76	3,07	-	66,35	44,04	-	0,32	-	0,32
22.08.20	24,00	-	67,52	63,56	3,95	43,07	39,91	3,16	5,30	4,23	-	9,21	6,17	16,84	9,40	6,22	3,18	-	67,42	43,90	-	0,35	-	0,35
Среднее	24,00	-	45,13	43,31	1,76	23,13	21,44	1,70	3,65	3,20	-	5,01	2,69		5,10	2,71	2,47	-	45,43	32,48	-	0,19	-	0,19
Итого	744,00		1444,22	1385,92	54,43						0,00	160,23	83,39	0,00	163,31	84,15	79,16	0,00			0,00	5,97	0,00	5,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,44 °С = -2,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 3,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 79,16 куб.м.

1,26

4,71 Гкал.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__»_____20__ г.

по АССВ