

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул. д. 59  
 Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Договор: 9149.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общии  
 Код УУТЭ: 29279

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и ступенч. архивы в файлах:  
 Вычислитель: СИТ943 № 10772  
 Подающий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-40-В1  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1  
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-Д  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:

2-х трубная схема  
 25.12.2021  
 Термодатчик: КТТТР-05  
 КТТТР-05  
 ТТТ-15-2

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

ОП: СП-0; МП: СП-0;

Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)  
 Qот.= 0,473  
 Qтеп.= 0  
 Qгвс.= 0,1474  
 Qгвс.ср.= 0,067  
 Qгвс.м.= 26,8

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот.= 0,473  
 Договорные расходы (ср. сут.): Тбрут.: Qгт.= 143,696  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020  
 Qтеп.= 0  
 Qгвс.= 0  
 Qгвс.ср.= 0,067  
 Qгвс.м.= 26,8

Дата	Тп час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Qобщ Гкал
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 М3	V4 М3	dV (излив) М3	Уплит М3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2						
23.07.2020	24.00	*	129,37	120,45	8,92	71,24	70,93	0,31			8,92	8,92	9,13			9,13		70,28					0,63				
24.07.2020	24.00	*	131,25	121,93	8,32	71,78	71,48	0,30			9,63	9,63	9,85			9,85		70,75					0,68				
25.07.2020	24.00	*	132,30	123,67	8,63	71,34	71,02	0,32			9,04	9,04	9,25			9,25		70,44					0,64				
26.07.2020	24.00	*	132,54	123,84	8,70	71,19	70,92	0,27			9,03	9,03	9,23			9,23		70,05					0,63				
27.07.2020	24.00	*	120,20	109,47	10,73	67,24	67,20	0,04			11,30	11,30	11,52			11,52		64,56					0,73				
28.07.2020	24.00	*	111,01	100,54	10,47	66,09	65,72	0,37			9,89	9,89	10,09			10,09		65,94					0,65				
29.07.2020	24.00	*	108,68	99,95	8,73	70,59	70,26	0,33			8,09	8,09	8,27			8,27		69,14					0,56				
30.07.2020	24.00	*	103,75	93,84	9,91	67,96	67,56	0,40			9,35	9,35	9,54			9,54		67,26					0,63				
31.07.2020	24.00	*	103,40	93,91	9,49	71,12	70,73	0,39			9,02	9,02	9,23			9,23		70,07					0,63				
01.08.2020	24.00	*	103,75	94,82	8,93	67,84	67,51	0,33			8,47	8,47	8,64			8,64		66,69					0,57				
02.08.2020	24.00	*	103,06	93,83	9,23	66,74	66,37	0,37			8,66	8,66	8,83			8,83		65,90					0,57				
03.08.2020	24.00	*	103,00	93,96	9,04	67,69	67,32	0,37			8,52	8,52	8,70			8,70		66,75					0,57				
04.08.2020	24.00	*	104,34	94,50	9,84	68,30	67,94	0,36			9,28	9,28	9,48			9,48		67,38					0,63				
05.08.2020	24.00	*	104,38	94,80	9,58	67,56	67,21	0,35			9,12	9,12	9,31			9,31		66,61					0,61				
06.08.2020	24.00	*	103,15	94,50	8,65	67,42	67,07	0,35			8,17	8,17	8,33			8,33		66,43					0,54				
07.08.2020	24.00	*	101,78	93,48	8,30	67,83	67,48	0,35			7,93	7,93	8,10			8,10		66,82					0,53				
08.08.2020	24.00	*	101,21	93,19	8,02	67,00	66,67	0,33			7,58	7,58	7,73			7,73		65,94					0,50				
09.08.2020	24.00	*	101,30	93,22	8,08	68,04	67,67	0,37			7,60	7,60	7,76			7,76		67,38					0,51				
10.08.2020	24.00	*	102,50	93,62	8,88	69,53	69,18	0,35			8,62	8,62	8,81			8,81		68,55					0,59				
11.08.2020	24.00	*	103,08	94,49	8,59	65,18	64,95	0,23			8,28	8,28	8,44			8,44		63,47					0,53				
12.08.2020	24.00	*	46,32	42,04	4,28	47,20	47,19	0,01			3,70	3,70	3,73			3,73		45,46					0,17				
13.08.2020	24.00	*	37,60	32,36	5,24	68,30	68,00	0,30			4,85	4,85	4,95			4,95		66,68					0,32				
14.08.2020	24.00	*	93,52	84,33	9,19	70,04	69,60	0,44			9,27	9,27	9,48			9,48		69,11					0,64				
15.08.2020	24.00	*	92,33	84,68	7,65	70,56	70,12	0,44			7,81	7,81	7,99			7,99		69,65					0,54				
16.08.2020	24.00	*	92,34	83,99	8,35	71,00	70,55	0,45			8,62	8,62	8,82			8,82		70,16					0,61				
17.08.2020	24.00	*	82,55	7,88	70,33	69,92	0,41				8,14	8,14	8,31			8,31		69,13					0,56				
18.08.2020	24.00	*	91,47	83,43	8,04	70,12	69,71	0,41			8,26	8,26	8,44			8,44		69,02					0,57				
19.08.2020	24.00	*	91,30	83,14	8,16	69,26	68,84	0,42			8,45	8,45	8,63			8,63		68,43					0,58				
20.08.2020	24.00	*	91,03	83,74	7,29	69,01	68,63	0,38			7,61	7,61	7,78			7,78		67,79					0,52				
21.08.2020	24.00	*	93,03	84,52	8,51	69,95	69,54	0,41			8,87	8,87	9,06			9,06		69,09					0,61				
22.08.2020	24.00	*	85,78	71,40	8,28	70,98	70,98	0,42			8,65	8,65	8,85			8,85		70,37					0,61				
Среднее	24.00		92,02	8,55	68,35	68,01	0,34			8,41	8,41	8,59			8,59		67,27						0,57				
Итого	744,00		3117,49	2852,58	264,91					260,73	260,73	266,28			266,28								17,66				

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, Т; Vгвс, ч  
 Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по Договору: 0 час  
 Период превышения Ц: 0 час  
 Корректировка на температуру холодного воды: 17,07 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 13,27 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 266,28 м.куб.  
 Объем потребленного теплоснабжения Увл изл: 266,28 м.куб.

Генеральный директор: [подпись]  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): [подпись]  
 Руководитель подразделения: [подпись]

Филиал «Энергосбыт»  
 Отдел учета  
 Отчет принят