Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9147.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Седова ул, д. 76, лит. В** Строит.адрес: Код УУТЭ: **28445**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 2 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **12.11.2021** Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 208187**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,343**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,2618**			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,119**			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**104,203**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**47,6**	Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2020	24,00	*	116,28	106,76	9,52	71,54	71,40	0,14			9,31		9,31	9,52		9,52		71,31				0,66
24.07.2020	24,00		118,22	107,84	10,38	71,86	71,74	0,12			10,17		10,17	10,39		10,39		71,47				0,73
25.07.2020	24,00	*	119,00	109,40	9,60	71,64	71,50	0,14			9,36		9,36	9,57		9,57		71,48				0,67
26.07.2020	24,00	*	119,68	109,35	10,33	71,25	71,14	0,11			10,19		10,19	10,43		10,43		70,75				0,72
27.07.2020	24,00		106,16	95,35	10,81	65,78	65,95	-0,17			10,84		10,84	11,05		11,05		63,13				0,68
28.07.2020	24,00	*	99,84	89,12	10,72	67,88	67,66	0,22			9,86		9,86	10,07		10,07		67,91				0,67
29.07.2020	24,00	*	99,42	87,57	11,85	69,86	69,82	0,04			11,06		11,06	11,29		11,29		68,56				0,76
30.07.2020	24,00	*	93,16	82,86	10,30	68,45	68,26	0,19			10,05		10,05	10,24		10,24		68,32				0,69
31.07.2020	24,00	*	92,52	83,27	9,25	71,11	70,93	0,18			9,46		9,46	9,68		9,68		70,67				0,67
01.08.2020	24,00	*	89,89	80,59	9,30	67,57	67,44	0,13			10,27		10,27	10,49		10,49		67,07				0,69
02.08.2020	24,00	*	93,93	83,12	10,81	66,94	66,76	0,18			11,02		11,02	11,25		11,25		66,75				0,74
03.08.2020	24,00		94,15	83,18	10,97	67,83	67,66	0,17			11,13		11,13	11,36		11,36		67,50				0,75
04.08.2020	24,00	*	93,51	83,91	9,60	68,33	68,16	0,17			10,00		10,00	10,21		10,21		67,94				0,68
05.08.2020	24,00	*	94,36	84,03	10,33	67,61	67,45	0,16			10,58		10,58	10,81		10,81		67,25				0,71
06.08.2020	24,00	*	94,01	83,69	10,32	67,53	67,37	0,16			10,45		10,45	10,66		10,66		67,17				0,70
07.08.2020	24,00		93,35	82,65	10,70	67,90	67,72	0,18			10,72		10,72	10,94		10,94		67,59				0,73
08.08.2020	24,00	*	92,31	82,32	9,99	66,98	66,81	0,17			9,94		9,94	10,13		10,13		66,55				0,66
09.08.2020	24,00	*	92,34	82,22	10,12	68,42	68,20	0,22			10,03		10,03	10,25		10,25		68,38				0,69
10.08.2020	24,00	*	91,87	82,61	9,26	69,44	69,27	0,17			8,98		8,98	9,20		9,20		69,00				0,62
11.08.2020	24,00	*	93,08	83,34	9,74	63,59	63,58	0,01			9,29		9,29	9,46		9,46		62,31				0,58
12.08.2020	24,00	*	39,11	33,85	5,26	44,42	44,66	-0,24			4,94		4,94	4,98		4,98		42,43				0,21
13.08.2020	24,00	*	39,67	32,54	7,13	70,11	69,86	0,25			6,62		6,62	6,75		6,75		69,80				0,46
14.08.2020	24,00		84,89	73,89	11,00	70,55	70,32	0,23			10,00		10,00	10,22		10,22		70,31				0,70
15.08.2020	24,00	*	83,94	74,22	9,72	71,00	70,77	0,23			9,12		9,12	9,35		9,35		70,80				0,64
16.08.2020	24,00	*	84,15	73,61	10,54	71,48	71,24	0,24			10,01		10,01	10,25		10,25		71,27				0,71
17.08.2020	24,00	*	82,74	72,47	10,27	70,51	70,31	0,20			9,88		9,88	10,11		10,11		70,02				0,69
18.08.2020	24,00	*	83,07	73,15	9,92	70,25	70,06	0,19			9,53		9,53	9,74		9,74		69,75				0,66
19.08.2020	24,00	*	83,27	73,00	10,27	69,74	69,51	0,23			9,90		9,90	10,08		10,08		69,48				0,69
20.08.2020	24,00	*	83,66	73,41	10,25	69,10	68,92	0,18			9,79		9,79	9,99		9,99		68,57				0,67
21.08.2020	24,00		84,18	74,16	10,02	70,67	70,45	0,22			9,47		9,47	9,67		9,67		70,35				0,66
22.08.2020	24,00	*	84,46	75,32	9,14	71,63	71,43	0,20			8,58		8,58	8,77		8,77		71,15				0,61
Среднее	24,00		90,97	81,06	9,92	68,42	68,27	0,15			9,70		9,70	9,90		9,90		67,90				0,66
Итого	**744,00**		**2820,22**	**2512,80**	**307,42**						**300,55**		**300,55**	**306,91**		**306,91**						**20,50**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,07** °C **5,13** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. ~~**15,45**~~ Гкал 15,37
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **306,91** м.куб.

РУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
«___»_____20___ г.

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/