

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Август 2020

Абонент: ООО "ЖСК №2 Невского района"
 Адрес: Садовая ул. д. 80, лит. А
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9148.038.1
 Строит. адрес: Садовая ул. д. 80, лит. А
 Телефон: 24473

Узел учета: 24473
 Код УЛТЗ: 24473

Общий график: 149/70

Установленные приборы: БКГ-7 № 206921 Часовые и суточ. архивы в файлах: Gmln= 0,16
 Вычислитель: PR3M-50-B1 PR3M-50-B1 PR3M-32-B1
 Подающий трубопровод (M1) PR3M-50-B1
 Обратный трубопровод (M2) PR3M-50-B1
 Подающий ГВС (M3) PR3M-32-B1
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (N1)
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,395 Qвент.= 0 Qгвс.= 0,0094
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.ср.= 0,0094 Qгвс.ср.= 0,0094
 Договорные расходы (ср. сут.), ТВт.т: Qот.= 120 Qвент.= 0 Qгвс.ср.= 3,76

Контроль ГВС (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020
 Qгвс.= 0,3153
 Qгвс.ср.= 0,0926
 Qгвс.м.= 37,04

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)								Общ.												
			M1	M2	DM	T	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM		V3	V4	dv (изнал)	Улодлит	T3	T4	P3	P4				
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал				
23.07.2020	24.00	*	69,06	61,32	7,74	72,06	71,88	0,18			14,81	14,81	14,81	15,17	15,17									71,60			1,06
24.07.2020	24.00	*	70,59	63,83	6,76	72,35	72,19	0,16			15,38	15,38	15,38	15,76	15,76									71,83			1,10
25.07.2020	24.00	*	78,20	68,48	9,72	71,97	71,97	0,18			17,28	17,28	17,28	17,70	17,70									71,83			1,24
26.07.2020	24.00	*	58,09	49,65	8,44	71,38	71,22	0,16			16,79	16,79	16,79	17,18	17,18									71,21			1,20
27.07.2020	24.00	*	40,29	35,66	4,61	67,15	67,14	0,01			16,26	16,26	16,26	16,59	16,59									64,28			1,05
28.07.2020	24.00	*	48,16	40,47	7,69	70,75	70,76	-0,01			16,18	16,18	16,18	16,52	16,52									68,87			1,11
29.07.2020	24.00	*	20,23	16,68	3,55	68,81	68,66	0,15			17,13	17,13	17,13	17,49	17,49									69,16			1,18
30.07.2020	24.00	*	80,00	67,90	12,10	68,52	68,28	0,24			17,19	17,19	17,19	17,57	17,57									68,59			1,18
31.07.2020	24.00	*	19,93	17,47	2,46	71,54	71,30	0,24			16,26	16,26	16,26	16,64	16,64									71,01			1,16
01.08.2020	24.00	*	50,10	42,45	7,65	68,12	67,94	0,18			16,08	16,08	16,08	16,43	16,43									67,41			1,08
02.08.2020	24.00	*	74,59	63,52	11,07	67,29	67,08	0,21			15,72	15,72	15,72	16,06	16,06									67,07			1,06
03.08.2020	24.00	*	69,78	57,83	11,95	68,33	68,10	0,23			17,33	17,33	17,33	17,68	17,68									68,32			1,18
04.08.2020	24.00	*	50,33	43,69	6,64	68,98	68,78	0,20			17,00	17,00	17,00	17,36	17,36									67,36			1,06
05.08.2020	24.00	*	65,43	54,52	10,91	67,99	67,78	0,21			17,94	17,94	17,94	18,31	18,31									67,66			1,21
06.08.2020	24.00	*	55,06	47,56	7,48	68,00	67,79	0,21			15,87	15,87	15,87	16,19	16,19									67,60			1,07
07.08.2020	24.00	*	44,70	38,20	6,50	68,37	68,17	0,20			16,41	16,41	16,41	16,77	16,77									67,95			1,11
08.08.2020	24.00	*	24,38	19,40	4,98	69,45	69,24	0,21			14,22	14,22	14,22	14,49	14,49									68,32			0,95
09.08.2020	24.00	*	24,38	19,40	4,98	69,45	69,24	0,21			17,97	17,97	17,97	18,38	18,38									68,67			1,23
10.08.2020	24.00	*	49,71	41,70	8,01	69,71	69,50	0,21			16,29	16,29	16,29	16,65	16,65									69,42			1,13
11.08.2020	24.00	*	30,18	25,20	4,98	64,14	64,70	-0,56			18,42	18,42	18,42	18,75	18,75									62,31			1,15
12.08.2020	24.00	*	23,09	19,46	3,63	43,47	43,64	0,17			6,71	6,71	6,71	6,77	6,77									43,27			0,29
13.08.2020	24.00	*	30,89	24,23	6,66	70,35	69,94	0,41			10,43	10,43	10,43	10,65	10,65									68,81			0,72
14.08.2020	24.00	*	94,09	75,95	18,14	71,09	70,80	0,29			18,70	18,70	18,70	19,13	19,13									70,74			1,32
15.08.2020	24.00	*	107,21	92,22	14,99	71,51	71,24	0,27			13,44	13,44	13,44	13,73	13,73									71,07			0,96
16.08.2020	24.00	*	97,41	83,36	14,05	72,01	71,73	0,28			13,37	13,37	13,37	13,69	13,69									71,57			0,98
17.08.2020	24.00	*	100,58	83,58	17,00	71,13	70,89	0,24			15,98	15,98	15,98	16,36	16,36									70,45			1,12
18.08.2020	24.00	*	96,84	80,69	16,15	70,77	70,54	0,23			15,72	15,72	15,72	16,07	16,07									70,22			1,10
19.08.2020	24.00	*	70,43	59,28	11,15	70,13	69,84	0,29			15,62	15,62	15,62	15,98	15,98									69,87			1,09
20.08.2020	24.00	*	84,10	71,08	13,02	69,66	69,43	0,23			15,46	15,46	15,46	15,80	15,80									70,81			1,15
21.08.2020	24.00	*	89,74	89,24	18,10	71,19	70,92	0,27			16,24	16,24	16,24	16,61	16,61									71,62			1,15
22.08.2020	24.00	*	97,74	85,15	14,59	72,19	71,95	0,24			13,95	13,95	13,95	14,28	14,28									71,62			1,00
Среднее	24.00	*	63,68	53,99	9,70	68,90	68,73	0,17			15,68	15,68	15,68	16,02	16,02									68,29			1,08
Итого	744.00		1974,23	1673,64	300,59						486,15	486,15	486,15	496,76	496,76									68,29			33,39

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1.т М2.т М3.т М4.т V3. куб.м V4. куб.м Vп.т Общ. Гкал. Траб. ч

Колличество тепловой энергии Общц. рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоснабителя Уилз, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период превышения t2: 17,07 °С
 Корректировка на температуру холодной воды: 25,21 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 8,3 Гкал
 Колличество потребленной тепловой энергии Общц.: 25,109
 Объем потребленного теплоснабителя Уилз изл.: 496,76 куб.м

Гендиректор ООО «ТЭК СПб»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Абонентное управление
 Отчет Принят
 Представитель теплоснабжающей организации
 20 г.