Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 82, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9152.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **12360**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до: **26.12.2021**
Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

Вычислитель:	**СПТ943 № 14862**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,4248**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,271**			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,1232**			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**129,053**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**49,28**	Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

			Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2020	24,00	*	120,81	109,24	11,57	70,46	70,28	0,18			9,79		9,79	10,01		10,01		70,07				0,69
24.07.2020	24,00	*	121,39	110,08	11,31	70,99	70,81	0,18			9,58		9,58	9,80		9,80		70,39				0,67
25.07.2020	24,00	*	124,87	111,60	13,27	70,60	70,40	0,20			11,44		11,44	11,70		11,70		70,38				0,81
26.07.2020	24,00	*	124,12	112,09	12,03	70,46	70,30	0,16			10,19		10,19	10,42		10,42		69,87				0,71
27.07.2020	24,00	*	139,22	126,62	12,60	65,75	65,65	0,10			10,93		10,93	11,14		11,14		64,73				0,71
28.07.2020	24,00	*	161,47	147,74	13,73	65,32	65,16	0,16			11,71		11,71	11,94		11,94		65,21				0,76
29.07.2020	24,00	*	160,12	147,50	12,62	70,18	70,08	0,10			10,54		10,54	10,77		10,77		69,08				0,73
30.07.2020	24,00	*	148,75	136,38	12,37	67,33	67,16	0,17			10,45		10,45	10,67		10,67		67,19				0,70
31.07.2020	24,00	*	150,19	136,12	14,07	70,52	70,36	0,16			12,21		12,21	12,48		12,48		70,09				0,86
01.08.2020	24,00	*	150,99	137,54	13,45	67,34	67,19	0,15			11,49		11,49	11,73		11,73		66,87				0,77
02.08.2020	24,00	*	150,08	136,05	14,03	66,20	66,04	0,16			12,30		12,30	12,55		12,55		66,03				0,81
03.08.2020	24,00	*	149,19	135,99	13,20	67,13	66,98	0,15			11,43		11,43	11,67		11,67		66,89				0,76
04.08.2020	24,00	*	148,93	136,56	12,37	67,77	67,62	0,15			10,59		10,59	10,82		10,82		67,41				0,71
05.08.2020	24,00	*	148,69	136,78	11,91	67,05	66,90	0,15			10,13		10,13	10,34		10,34		66,69				0,68
06.08.2020	24,00	*	149,52	136,35	13,17	66,92	66,77	0,15			11,40		11,40	11,64		11,64		66,63				0,76
07.08.2020	24,00	*	146,61	134,78	11,83	67,32	67,16	0,16			10,07		10,07	10,28		10,28		67,00				0,67
08.08.2020	24,00	*	145,58	134,35	11,23	66,51	66,36	0,15			9,54		9,54	9,74		9,74		66,10				0,63
09.08.2020	24,00	*	146,41	134,41	12,00	67,47	67,29	0,18			10,31		10,31	10,53		10,53		67,33				0,69
10.08.2020	24,00	*	146,25	134,65	11,60	68,99	68,83	0,16			9,90		9,90	10,12		10,12		68,48				0,68
11.08.2020	24,00	*	147,51	135,89	11,62	64,88	64,79	0,09			9,93		9,93	10,11		10,11		63,77				0,63
12.08.2020	24,00	*	83,56	76,37	7,19	45,72	45,69	0,03			6,56		6,56	6,62		6,62		45,40				0,30
13.08.2020	24,00	*	32,59	26,35	6,24	66,25	65,86	0,39			5,90		5,90	6,02		6,02		65,72				0,39
14.08.2020	24,00	*	87,68	76,37	11,31	69,25	68,94	0,31			10,33		10,33	10,56		10,56		68,90				0,71
15.08.2020	24,00	*	87,96	76,26	11,70	69,64	69,33	0,31			10,66		10,66	10,90		10,90		69,35				0,74
16.08.2020	24,00	*	86,88	75,53	11,35	70,08	69,77	0,31			10,36		10,36	10,59		10,59		69,71				0,72
17.08.2020	24,00	*	86,40	74,06	12,34	69,30	69,02	0,28			11,37		11,37	11,62		11,62		68,78				0,78
18.08.2020	24,00	*	86,21	74,85	11,36	69,11	68,84	0,27			10,35		10,35	10,57		10,57		68,57				0,71
19.08.2020	24,00	*	86,35	74,36	11,99	68,25	67,95	0,30			10,97		10,97	11,21		11,21		67,92				0,75
20.08.2020	24,00	*	87,30	74,91	12,39	67,97	67,72	0,25			11,38		11,38	11,62		11,62		67,40				0,77
21.08.2020	24,00	*	87,25	75,62	11,63	69,01	68,74	0,27			10,67		10,67	10,90		10,90		68,54				0,73
22.08.2020	24,00	*	87,31	76,74	10,57	70,32	70,06	0,26			9,57		9,57	9,79		9,79		69,72				0,67
Среднее	24,00		121,94	110,07	11,87	67,55	67,36	0,19			10,39		10,39	10,61		10,61		67,10				0,70
Итого	**744,00**		**3780,19**	**3412,14**	**368,05**						**322,05**		**322,05**	**328,86**		**328,86**						**21,70**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tраб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,07** °C **5,5** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. ~~**16,31**~~ Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **328,86** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ /____20____ г/

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/