

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Август 2020**

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул. д. 87, корп. 1, лит. 3  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9902.038.1  
 Строит. адрес: ТЭЦ  
 Телефон: 159.01 м.кв.

Телефон:

Узел учета: Код УТЭ:

Общий 23515  
 График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207269  
 Вычислитель: ПРЭМ  
 Подающий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vn)  
 Расчетный алгоритм: Q=M1\*(t1-tнхв)-M2\*(t2-tнхв)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,23  
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qдогов = 0  
 Договорные расходы (ср сут.), Тбрут: Qдогов = 0  
 Часовые и суточн. архивы в файлах: Gm1= 0,067  
 PPM 0,067  
 PPM 0,027  
 PPM 12  
 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021  
 Термопреобр.: КТСЛН  
 КТСЛН  
 ТСПН  
 Режим (схема): Преобр. давленин:

Дата	Тип	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DV (излив)	Улодлит	T3	T4	P3	P4	Общ.		
Т	Т	Т	°C	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	М3	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Гкал			
23.07.2020	24.00		89,28	78,50	10,78	69,09	68,97	0,12			8,79	8,94	8,94	9,17	8,94	9,17	8,94	9,17	8,94	9,17	69,05	69,18	0,61	
24.07.2020	24.00		90,25	79,32	10,93	69,37	69,26	0,11			8,94	8,94	8,94	9,17	8,94	9,17	8,94	9,17	8,94	9,17	69,20	69,20	0,58	
25.07.2020	24.00		90,78	80,26	10,26	69,19	69,06	0,13			8,36	8,36	8,36	8,54	8,36	8,54	8,36	8,54	8,36	8,54	58,85	58,85	0,53	
26.07.2020	24.00	*	47,33	48,40	-1,07	66,94	65,96	0,98			10,73	10,73	10,73	10,92	10,73	10,92	10,73	10,92	10,73	10,92	58,83	58,83	0,69	
27.07.2020	24.00	*	99,44	86,16	13,28	61,95	62,30	-0,35			11,67	11,67	11,67	11,85	11,67	11,85	11,67	11,85	11,67	11,85	41,55	41,55	0,26	
28.07.2020	24.00	*	40,24	33,53	6,71	42,45	42,66	-0,21			6,19	6,19	6,19	6,25	6,19	6,25	6,19	6,25	6,19	6,25	20,74	20,74	0,00	
29.07.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	20,39	20,37	0,02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18	19,18	0,00	
30.07.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	19,07	19,07	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	18,41	0,00	
31.07.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,39	18,34	0,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,73	17,73	0,00	
01.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	17,68	17,63	0,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47	17,47	0,00	
02.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	17,44	17,39	0,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	17,79	0,00	
03.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	17,98	17,91	0,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	18,34	0,00	
04.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,33	18,23	0,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	18,13	0,00	
05.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,33	18,23	0,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	18,34	0,00	
06.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,10	17,99	0,11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55	18,55	0,00	
07.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,84	18,64	0,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	18,88	0,00	
08.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,52	18,52	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28	19,28	0,00	
09.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	19,25	18,95	0,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	49,49	0,20	
10.08.2020	24.00	*	21,61	17,31	4,30	48,03	47,51	0,52			4,11	4,11	4,11	4,15	4,11	4,15	4,11	4,15	4,11	4,15	66,10	66,10	0,64	
11.08.2020	24.00		72,26	61,90	10,36	65,89	65,69	0,20			9,60	9,60	9,60	9,82	9,60	9,82	9,60	9,82	9,60	9,82	68,06	68,06	0,61	
12.08.2020	24.00		85,06	74,83	10,23	67,99	67,85	0,14			8,95	8,95	8,95	9,13	8,95	9,13	8,95	9,13	8,95	9,13	67,13	67,13	0,52	
13.08.2020	24.00		79,19	70,28	8,91	67,15	67,00	0,15			7,78	7,78	7,78	7,94	7,78	7,94	7,78	7,94	7,78	7,94	67,42	67,42	0,48	
14.08.2020	24.00	*	69,03	61,12	7,91	67,41	67,22	0,19			7,18	7,18	7,18	7,35	7,18	7,35	7,18	7,35	7,18	7,35	68,06	68,06	0,57	
15.08.2020	24.00	*	70,36	61,25	9,11	67,96	67,77	0,19			8,35	8,35	8,35	8,53	8,35	8,53	8,35	8,53	8,35	8,53	68,41	68,41	0,51	
16.08.2020	24.00		68,94	60,73	8,21	68,44	68,26	0,18			7,48	7,48	7,48	7,65	7,48	7,65	7,48	7,65	7,48	7,65	67,37	67,37	0,52	
17.08.2020	24.00		68,12	59,65	8,47	67,59	67,44	0,15			7,77	7,77	7,77	7,93	7,77	7,93	7,77	7,93	7,77	7,93	67,14	67,14	0,58	
18.08.2020	24.00	*	69,54	60,17	9,37	67,33	67,18	0,15			8,66	8,66	8,66	8,85	8,66	8,85	8,66	8,85	8,66	8,85	66,96	66,96	0,56	
19.08.2020	24.00	*	69,11	60,07	9,04	66,91	66,72	0,19			8,40	8,40	8,40	8,59	8,40	8,59	8,40	8,59	8,40	8,59	66,10	66,10	0,52	
20.08.2020	24.00		69,17	60,53	8,64	66,31	66,16	0,15			7,59	7,59	7,59	7,74	7,59	7,74	7,59	7,74	7,59	7,74	67,75	67,75	0,51	
21.08.2020	24.00		69,70	61,33	8,37	67,82	67,65	0,17			7,39	7,39	7,39	7,57	7,39	7,57	7,39	7,57	7,39	7,57	68,48	68,48	0,51	
22.08.2020	24.00		70,68	62,29	8,39	68,70	68,55	0,15			5,03	5,03	5,03	5,13	5,03	5,13	5,03	5,13	5,03	5,13	46,70	46,70	0,33	
Среднее	24.00		43,23	38,00	5,23	47,04	46,89	0,15			155,84	155,84	155,84	159,01	155,84	159,01	155,84	159,01	155,84	159,01	10,12	10,12	0,33	
Итого	744.00		1340,09	1177,89	162,20																			10,12

Показание счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vn, т  
 Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения t2: 17,62 °C  
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,56 Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 4,35 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 159,01 м.кв.  
 Объем потребленного теплоносителя Упл. изл. 159,01 м.кв.

Генеральный директор ООО «ТЭК СПб»  
 ФИЛИАЛ «Энергосбыт»  
 Ответственный за эксплуатацию энергетических приборов  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 20 г.