

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Август 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 94 ИТП-2  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 9347.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Общий  
 28527

График: 1507/0

Установленные приборы: Часовые и счетчи. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВК7-7 № 219401  
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1  
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-В1  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vл)  
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021  
 Смах=  
 КТСЛН  
 КТСЛН  
 ТСП-Н

Режим (схема):  
 Преобр.давления:

Зима: Q=M1\*(h1-hэ)-M2\*(h2-hэ) лето: Qгвс=M3\*(h3-hэ)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,3059 Qгвс = 0  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,3059 Qгвс = 0  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 91,77 Gгвс = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ				
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (калив)	Удлит	T3		T4	P3	P4	
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал		
23.07.2020	24.00	*	0.00	2.39	-2.39	23.66	55.03	-31.37		2.29	1.82	0.48	0.69	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	53.73	51.69	0.12
24.07.2020	24.00	*	0.00	2.09	-2.09	23.40	52.47	-29.07		1.82	1.82	0.48	0.69	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	51.69	51.69	0.10
25.07.2020	24.00	*	0.00	0.81	-0.81	22.68	36.55	-13.87		0.48	0.48	0.48	0.69	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	34.04	34.04	0.02
26.07.2020	24.00	*	0.00	0.96	-0.96	22.24	38.57	-16.33		0.69	0.69	0.69	0.69	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	36.83	36.83	0.03
27.07.2020	24.00	*	0.00	2.39	-2.39	22.79	55.28	-32.49		2.32	2.32	0.69	0.69	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	53.77	53.77	0.13
28.07.2020	24.00	*	0.00	0.50	-0.50	22.43	37.68	-15.25		0.51	0.51	0.51	0.69	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	34.40	34.40	0.02
29.07.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	21.60	21.77	-0.17		0.08	0.08	0.08	0.08	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	22.00	22.00	0.00
30.07.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	21.26	20.89	0.37		0.37	0.37	0.37	0.37	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	21.63	21.63	0.00
31.07.2020	24.00	*	0.06	0.06	0.06	21.13	20.65	0.48		0.48	0.48	0.48	0.48	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	21.51	21.51	0.00
01.08.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	20.63	20.30	0.33		0.33	0.33	0.33	0.33	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	20.93	20.93	0.00
02.08.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	20.48	20.07	0.41		0.41	0.41	0.41	0.41	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	20.99	20.99	0.00
03.08.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	20.56	20.13	0.43		0.43	0.43	0.43	0.43	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	21.18	21.18	0.00
04.08.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	20.48	20.11	0.37		0.37	0.37	0.37	0.37	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	20.90	20.90	0.00
05.08.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	20.52	20.15	0.37		0.37	0.37	0.37	0.37	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	20.90	20.90	0.00
06.08.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	20.48	20.08	0.40		0.40	0.40	0.40	0.40	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	20.88	20.88	0.00
07.08.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	20.58	20.17	0.41		0.41	0.41	0.41	0.41	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	21.08	21.08	0.00
08.08.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	20.63	20.27	0.36		0.36	0.36	0.36	0.36	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	21.04	21.04	0.00
09.08.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	20.77	20.42	0.35		0.35	0.35	0.35	0.35	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	21.04	21.04	0.00
10.08.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	20.96	20.57	0.39		0.39	0.39	0.39	0.39	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	21.16	21.16	0.00
11.08.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	20.83	20.41	0.42		0.42	0.42	0.42	0.42	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	21.31	21.31	0.00
12.08.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	20.60	20.17	0.43		0.43	0.43	0.43	0.43	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	21.27	21.27	0.00
13.08.2020	24.00	*	0.06	0.06	0.06	20.45	20.00	0.45		0.45	0.45	0.45	0.45	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	21.08	21.08	0.00
14.08.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	20.32	19.91	0.41		0.41	0.41	0.41	0.41	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	20.84	20.84	0.00
15.08.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	20.28	19.94	0.34		0.34	0.34	0.34	0.34	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	20.71	20.71	0.00
16.08.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	20.25	19.99	0.26		0.26	0.26	0.26	0.26	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	20.68	20.68	0.00
17.08.2020	24.00	*	1.99	0.00	1.99	53.63	20.15	33.48		1.97	1.87	1.98	1.98	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	52.97	52.97	0.00
18.08.2020	24.00	*	1.85	0.00	1.85	51.41	20.72	30.69		1.87	1.87	1.87	1.87	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	51.11	51.11	0.10
19.08.2020	24.00	*	1.63	0.00	1.63	49.82	20.91	28.91		1.50	1.50	1.50	1.50	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	49.66	49.66	0.08
20.08.2020	24.00	*	1.71	0.00	1.71	50.27	21.13	29.14		1.54	1.54	1.54	1.54	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	51.02	51.02	0.08
21.08.2020	24.00	*	1.84	0.00	1.84	50.59	21.40	29.19		1.72	1.72	1.72	1.72	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	50.33	50.33	0.09
22.08.2020	24.00	*	0.99	0.00	0.99	42.85	21.32	21.53		0.73	0.73	0.73	0.73	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	41.72	41.72	0.03
Среднее	24.00	*	0.33	0.29	0.03	26.73	25.39	1.33		1.33	1.33	1.33	1.33	2.32	2.32	0.51	0.10	0.10	0.08	0.08	31.04	31.04	0.03
Итого	744.00		10.13	9.14	0.99					18.56				18.56							18.57		0.90

Показатели счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Ул, т	Общ, Гкал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Удл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения I2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

17.62 °С  
 0 час  
 0 час  
 0 час  
 0.33 Гкал  
 466 Гкал  
 18.57 м.куб.



Траф. УП «ТЭК СПб»  
 Финансово-энергосбыт  
 Абонентное управление  
 Ответственный за учет теплотехники (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации