Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9054.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Седова ул, д. 98, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **23516**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021** Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 208346**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,027	12	КТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,184**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,0924**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,042**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**55,2**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**16,8**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2020	24,00		72,08	65,45	6,63	69,55	69,33	0,22			6,01		6,01	6,14		6,14		69,27				0,41
24.07.2020	24,00	*	73,21	66,00	7,21	69,84	69,63	0,21			6,54		6,54	6,71		6,71		69,45				0,46
25.07.2020	24,00	*	73,48	67,31	6,17	69,67	69,45	0,22			5,58		5,58	5,70		5,70		69,44				0,39
26.07.2020	24,00	*	73,88	67,00	6,88	69,33	69,14	0,19			6,19		6,19	6,32		6,32		68,85				0,43
27.07.2020	24,00		78,46	69,13	9,33	62,97	63,34	-0,37			8,58		8,58	8,72		8,72		58,75				0,50
28.07.2020	24,00	*	27,38	24,56	2,82	43,31	43,38	-0,07			2,59		2,59	2,60		2,60		42,28				0,11
29.07.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,56	20,53	0,03			0,00		0,00	0,00		0,00		20,63				0,00
30.07.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,29	18,96	0,33			0,00		0,00	0,00		0,00		19,39				0,00
31.07.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,45	18,29	0,16			0,00		0,00	0,00		0,00		18,55				0,00
01.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,44	17,43	0,01			0,00		0,00	0,00		0,00		17,52				0,00
02.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,55	17,54	0,01			0,00		0,00	0,00		0,00		17,66				0,00
03.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00		18,05				0,00
04.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,13	18,10	0,03			0,00		0,00	0,00		0,00		18,24				0,00
05.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,57	18,51	0,06			0,00		0,00	0,00		0,00		18,67				0,00
06.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,18	18,12	0,06			0,00		0,00	0,00		0,00		18,31				0,00
07.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,82	18,66	0,16			0,00		0,00	0,00		0,00		18,96				0,00
08.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,27	19,07	0,20			0,00		0,00	0,00		0,00		19,40				0,00
09.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,77	19,49	0,28			0,00		0,00	0,00		0,00		19,90				0,00
10.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,02	19,74	0,28			0,00		0,00	0,00		0,00		20,11				0,00
11.08.2020	24,00	*	38,05	31,74	6,31	66,20	65,86	0,34			6,25		6,25	6,41		6,41		66,02				0,41
12.08.2020	24,00	*	51,49	48,50	2,99	68,16	67,77	0,39			6,95		6,95	7,09		7,09		65,10				0,45
13.08.2020	24,00	*	30,17	28,16	2,01	65,74	64,75	0,99			7,64		7,64	7,80		7,80		61,08				0,47
14.08.2020	24,00		57,63	50,88	6,75	67,84	67,53	0,31			6,68		6,68	6,84		6,84		67,59				0,45
15.08.2020	24,00		57,35	50,86	6,49	68,39	68,09	0,30			6,34		6,34	6,47		6,47		68,10				0,43
16.08.2020	24,00		57,53	50,15	7,38	68,97	68,66	0,31			7,16		7,16	7,33		7,33		68,79				0,49
17.08.2020	24,00	*	56,28	49,55	6,73	68,10	67,83	0,27			6,57		6,57	6,73		6,73		67,61				0,44
18.08.2020	24,00		55,46	48,45	7,01	67,91	67,62	0,29			6,75		6,75	6,88		6,88		67,49				0,46
19.08.2020	24,00	*	54,75	47,73	7,02	67,57	67,24	0,33			6,78		6,78	6,94		6,94		67,43				0,46
20.08.2020	24,00	*	55,78	48,71	7,07	66,94	66,67	0,27			6,76		6,76	6,92		6,92		66,50				0,45
21.08.2020	24,00	*	56,92	49,64	7,28	68,50	68,21	0,29			6,87		6,87	7,02		7,02		68,13				0,47
22.08.2020	24,00	*	57,06	50,80	6,26	69,38	69,11	0,27			5,77		5,77	5,91		5,91		68,89				0,40
Среднее	24,00		33,13	29,50	3,62	46,53	46,32	0,21			3,74		3,74	3,82		3,82		46,01				0,25
Итого	**744,00**		**1026,96**	**914,62**	**112,34**						**116,01**		**116,01**	**118,53**		**118,53**						**7,68**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tраб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,62** °C **2,04** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. ~~**5,68**~~ 5,64 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **118,53** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
«___» _____ 20___ г.

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /