Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9333.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Фарфоровская ул, д. 14, лит. Ж** Строит.адрес: Код УУТЭ: **23554**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 2 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2022** Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207114** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,175** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,2112**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,096**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **53,1646** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **38,4** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

			Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2020	24,00	*	53,45	48,05	5,40	70,71	70,36	0,35			4,99		4,99	5,14		5,14		70,54				0,35
24.07.2020	24,00	*	53,73	48,20	5,53	71,12	70,77	0,35			5,11		5,11	5,22		5,22		70,82				0,36
25.07.2020	24,00	*	53,55	48,52	5,03	70,81	70,45	0,36			4,57		4,57	4,69		4,69		70,69				0,32
26.07.2020	24,00	*	54,41	48,56	5,85	70,51	70,18	0,33			5,48		5,48	5,59		5,59		70,20				0,39
27.07.2020	24,00	*	51,95	45,69	6,26	65,35	65,19	0,16			5,99		5,99	6,07		6,07		64,32				0,38
28.07.2020	24,00	*	50,90	45,25	5,65	66,23	65,70	0,53			5,29		5,29	5,39		5,39		67,40				0,35
29.07.2020	24,00	*	51,33	44,77	6,56	69,28	69,03	0,25			6,18		6,18	6,32		6,32		68,35				0,42
30.07.2020	24,00	*	49,56	44,08	5,48	67,42	67,04	0,38			5,17		5,17	5,26		5,26		67,38				0,35
31.07.2020	24,00	*	48,67	44,09	4,58	70,27	69,89	0,38			4,51		4,51	4,61		4,61		69,91				0,31
01.08.2020	24,00	*	47,12	43,00	4,12	66,88	66,55	0,33			4,27		4,27	4,34		4,34		66,53				0,28
02.08.2020	24,00	*	50,60	44,60	6,00	66,07	65,72	0,35			5,82		5,82	5,95		5,95		65,88				0,38
03.08.2020	24,00	*	50,87	44,66	6,21	66,96	66,61	0,35			6,03		6,03	6,16		6,16		66,78				0,40
04.08.2020	24,00	*	50,76	45,05	5,71	67,49	67,15	0,34			5,52		5,52	5,61		5,61		67,26				0,37
05.08.2020	24,00	*	51,76	45,74	6,02	66,79	66,46	0,33			5,99		5,99	6,13		6,13		66,56				0,40
06.08.2020	24,00	*	51,01	45,69	5,32	66,68	66,34	0,34			5,19		5,19	5,30		5,30		66,45				0,34
07.08.2020	24,00	*	50,73	45,29	5,44	67,06	66,71	0,35			5,30		5,30	5,43		5,43		66,87				0,35
08.08.2020	24,00	*	50,30	45,39	4,91	66,18	65,86	0,32			4,92		4,92	4,99		4,99		65,78				0,32
09.08.2020	24,00	*	50,59	45,24	5,35	67,42	67,04	0,38			5,31		5,31	5,43		5,43		67,44				0,36
10.08.2020	24,00		50,14	45,33	4,81	68,62	68,28	0,34			4,67		4,67	4,73		4,73		68,29				0,32
11.08.2020	24,00	*	51,59	46,12	5,47	63,51	63,40	0,11			5,38		5,38	5,45		5,45		61,82				0,33
12.08.2020	24,00	*	23,94	20,57	3,37	45,07	45,23	-0,16			3,17		3,17	3,19		3,19		43,41				0,14
13.08.2020	24,00	*	19,77	17,43	2,34	67,64	67,12	0,52			2,28		2,28	2,32		2,32		66,86				0,15
14.08.2020	24,00	*	47,66	42,67	4,99	69,41	69,01	0,40			4,80		4,80	4,88		4,88		69,11				0,33
15.08.2020	24,00	*	47,45	42,73	4,72	69,88	69,47	0,41			4,60		4,60	4,69		4,69		69,65				0,32
16.08.2020	24,00	*	47,59	42,41	5,18	70,36	69,94	0,42			5,06		5,06	5,18		5,18		70,15				0,36
17.08.2020	24,00	*	47,54	42,08	5,46	69,48	69,10	0,38			5,14		5,14	5,25		5,25		69,17				0,35
18.08.2020	24,00	*	48,12	42,46	5,66	69,31	68,93	0,38			5,36		5,36	5,47		5,47		68,97				0,37
19.08.2020	24,00	*	48,09	42,48	5,61	68,61	68,22	0,39			5,28		5,28	5,37		5,37		68,50				0,36
20.08.2020	24,00	*	47,89	42,79	5,10	68,16	67,80	0,36			4,79		4,79	4,88		4,88		67,79				0,33
21.08.2020	24,00	*	48,01	43,07	4,94	69,47	69,07	0,40			4,73		4,73	4,83		4,83		69,19				0,33
22.08.2020	24,00	*	48,67	43,49	5,18	70,65	70,26	0,39			5,00		5,00	5,10		5,10		70,34				0,35
Среднее	24,00		48,31	43,08	5,23	67,53	67,19	0,34			5,03		5,03	5,13		5,13		67,17				0,34
Итого	**744,00**		**1497,75**	**1335,50**	**162,25**						**155,90**		**155,90**	**158,97**		**158,97**						**10,47**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tраб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,07** °C **2,66** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. ~~7,66~~ Гкал 7,81
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **158,97** м.куб.

Ответственным за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентский отдел
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

/ /

« » 20 г.

Представитель теплоснабжающей организации

/ /