

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Август 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Фарфоровская ул., д. 18/20, лит. А
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9339.038.1
 Строит. адрес: Стрелкино
 Телефон: Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЗ: 23556

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и ступенч. архивы в файлах: Gmln=
 Вычислитель: БКГ-7 № 205588 расходомер: Gmln=
 Подающий трубопровод (M1) Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021
 Обратный трубопровод (M2) Термопреобр.:
 Циркуляционный ГВС (M3) Подпиточный трубопровод (Vп) Режим (схема):
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв) Преобр. давления:

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот= 0,3464 Qгвс= 0 Qгвс ср= 0,2008
 Договорные расходы (ср. сут.), Тб/сут: Gот= 105,235 Qгвс гв= 0 Qгвс ср= 0,0913
 Gгвс гв= 0 Qгвс ср= 36,52 Гвс.м=

Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Тп	НС	M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал

23.07.2020	24.00		83,71	76,56	7,15	71,32	71,00	0,32			8,87		8,87	9,05		9,05		71,27					0,63
24.07.2020	24.00		85,20	77,34	7,86	71,76	71,45	0,31			9,63		9,63	9,84		9,84		71,58					0,69
25.07.2020	24.00		85,91	78,38	7,53	71,44	71,13	0,31			9,24		9,24	9,45		9,45		71,49					0,66
26.07.2020	24.00		86,69	78,40	8,29	71,13	70,87	0,26			10,06		10,06	10,30		10,30		70,86					0,71
27.07.2020	24.00		77,23	68,64	8,59	66,33	66,33	0,00			10,32		10,32	10,52		10,52		64,47					0,67
28.07.2020	24.00		72,18	63,88	8,29	67,05	66,47	0,58			9,72		9,72	9,93		9,93		68,44					0,67
29.07.2020	24.00		71,44	63,03	8,41	70,00	69,79	0,21			9,82		9,82	10,01		10,01		68,07					0,68
30.07.2020	24.00		68,60	59,50	9,10	68,03	67,61	0,42			10,53		10,53	10,74		10,74		68,97					0,72
31.07.2020	24.00		67,82	59,53	8,29	70,95	70,54	0,41			9,58		9,58	9,79		9,79		70,86					0,68
01.08.2020	24.00		65,54	57,61	7,93	67,49	67,17	0,32			9,63		9,63	9,81		9,81		67,16					0,65
02.08.2020	24.00		68,40	59,38	9,02	66,68	66,30	0,38			10,37		10,37	10,57		10,57		66,67					0,69
03.08.2020	24.00		69,67	59,49	10,18	67,60	67,21	0,39			11,60		11,60	11,84		11,84		67,63					0,78
04.08.2020	24.00		68,46	59,93	8,53	68,11	67,76	0,35			9,91		9,91	10,13		10,13		67,96					0,67
05.08.2020	24.00		68,99	60,10	8,89	67,40	67,05	0,35			10,32		10,32	10,52		10,52		67,23					0,69
06.08.2020	24.00		68,25	59,89	8,36	67,29	66,93	0,36			9,81		9,81	10,02		10,02		67,18					0,66
07.08.2020	24.00		68,90	59,12	9,78	67,67	67,31	0,36			11,21		11,21	11,42		11,42		67,58					0,76
08.08.2020	24.00		67,07	59,03	8,04	66,79	66,45	0,34			9,40		9,40	9,58		9,58		66,60					0,63
09.08.2020	24.00		67,23	58,95	8,28	66,05	65,65	0,42			9,72		9,72	9,91		9,91		66,23					0,66
10.08.2020	24.00		67,05	59,24	7,81	69,24	68,90	0,34			9,22		9,22	9,41		9,41		68,91					0,64
11.08.2020	24.00		69,56	59,67	9,89	64,02	64,06	-0,04			11,32		11,32	11,50		11,50		62,09					0,70
12.08.2020	24.00		32,09	26,89	5,20	45,27	45,43	0,16			6,35		6,35	6,40		6,40		41,57					0,26
13.08.2020	24.00		26,27	20,91	5,36	69,42	68,88	0,54			6,38		6,38	6,51		6,51		64,60					0,41
14.08.2020	24.00		61,66	53,71	7,95	70,10	69,65	0,45			8,92		8,92	9,12		9,12		70,02					0,62
15.08.2020	24.00		62,26	53,74	8,52	70,57	70,12	0,45			9,67		9,67	9,87		9,87		70,59					0,68
16.08.2020	24.00		61,76	53,27	8,49	71,05	70,58	0,47			9,65		9,65	9,84		9,84		71,07					0,68
17.08.2020	24.00		60,11	52,40	7,71	70,14	69,74	0,40			8,83		8,83	9,03		9,03		69,81					0,62
18.08.2020	24.00		61,57	52,90	8,67	69,97	69,57	0,40			9,82		9,82	10,05		10,05		69,72					0,68
19.08.2020	24.00		61,22	52,76	8,46	69,28	68,84	0,44			9,60		9,60	9,81		9,81		69,24					0,66
20.08.2020	24.00		61,98	53,11	8,87	68,80	68,43	0,37			10,04		10,04	10,25		10,25		68,50					0,69
21.08.2020	24.00		62,26	53,71	8,55	70,14	69,71	0,43			10,20		10,20	10,43		10,43		71,14					0,68
22.08.2020	24.00		63,48	54,56	8,92	71,32	70,91	0,41			9,66		9,66	9,86		9,86		67,73					0,73
Среднее	24.00		66,53	56,25	8,29	68,21	67,87	0,34			299,46		299,46	305,57		305,57							20,35
Итого	744,00		2062,56	1805,64	256,92						299,46		299,46	305,57		305,57							20,35

Показатели счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ. Гкал	Тр. ч
-------------	-------	-------	-------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	-------

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения 12: 17,07 °С
 Корректировка на температуру холодной воды: 5,11 Гкал
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки): 15,35 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 305,57 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл. м.куб.

Общество с ограниченной ответственностью «ТЭСК СПб»
 Представитель Теплоснабжающей организации
 Ответственный за учет энергии (от абонента)
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20