

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Август 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Фарфоровская ул., д. 22, лит. Ш
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская
 Договор: 9334.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Телефон: Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 23557
 График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 205802
 Подводящий трубопровод (М1) PRAM
 Обратный трубопровод (М2) PRAM
 Подводящий ГВС (М3) PRAM
 Циркуляционный ГВС (М4) PRAM
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,167
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qгвх = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), T/сут.: Gот = 50,7342
 Gвент = 0
 Qгвс = M3*(h3-hвх)
 Qгвс ср = 0,1342
 Gгвс ср = 0,061
 Gгвс ср = 24,4 Гвс.м

Контроль ГВС (ТВ-1)
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020
 Qот = 0,167
 Qгвх = 0
 Gот = 50,7342
 Gвент = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0,1342
 Gгвс ср = 0,061
 Gгвс ср = 24,4 Гвс.м

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Общ				
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уполит	T3	T4	P3		P4			
час	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.07.2020	24.00	*	85.64	80.29	5.35	71.19	70.94	0.25	6.80	4.90	5.70	5.11	5.81	5.22	5.81	5.22	5.81	5.22	5.81	5.22	70.93	71.16			0.40
24.07.2020	24.00	*	86.04	81.24	4.80	71.62	71.39	0.23	6.80	4.90	5.11	5.11	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	71.16	71.16			0.36
25.07.2020	24.00	*	87.62	82.33	5.29	71.29	71.05	0.24	6.80	4.90	5.59	5.59	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	71.12	71.12			0.40
26.07.2020	24.00	*	87.33	82.35	4.98	71.02	70.80	0.22	6.80	4.90	5.29	5.29	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	70.50	70.50			0.37
27.07.2020	24.00	*	76.22	71.99	6.23	66.35	66.36	-0.01	6.80	4.90	6.66	6.66	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	63.59	63.59			0.42
28.07.2020	24.00	*	72.70	66.82	6.88	66.55	66.31	0.24	6.80	4.90	7.17	7.17	7.31	7.31	7.31	7.31	7.31	7.31	7.31	7.31	66.01	66.01			0.48
29.07.2020	24.00	*	72.23	66.07	6.16	67.92	69.79	0.13	6.80	4.90	6.56	6.56	6.69	6.69	6.69	6.69	6.69	6.69	6.69	6.69	68.23	68.23			0.45
30.07.2020	24.00	*	68.13	62.31	5.82	67.87	67.53	0.34	6.80	4.90	6.27	6.27	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	68.03	68.03			0.43
31.07.2020	24.00	*	67.43	62.32	5.11	70.77	70.47	0.30	6.80	4.90	5.32	5.32	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	70.22	70.22			0.37
01.08.2020	24.00	*	65.90	60.07	5.83	67.36	67.13	0.23	6.80	4.90	6.16	6.16	6.29	6.29	6.29	6.29	6.29	6.29	6.29	6.29	66.53	66.53			0.41
02.08.2020	24.00	*	69.30	61.68	7.61	66.51	66.22	0.29	6.80	4.90	7.74	7.74	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	66.37	66.37			0.51
03.08.2020	24.00	*	67.71	61.88	5.83	67.42	67.13	0.29	6.80	4.90	5.85	5.85	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	67.11	67.11			0.39
04.08.2020	24.00	*	68.40	62.20	6.20	67.66	67.68	0.28	6.80	4.90	6.20	6.20	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	67.63	67.63			0.42
05.08.2020	24.00	*	68.36	62.31	6.05	67.25	66.98	0.27	6.80	4.90	6.06	6.06	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	66.84	66.84			0.40
06.08.2020	24.00	*	66.06	62.06	6.00	67.13	66.85	0.28	6.80	4.90	5.92	5.92	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	66.80	66.80			0.40
07.08.2020	24.00	*	66.69	61.38	5.31	67.51	67.23	0.28	6.80	4.90	5.29	5.29	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	67.14	67.14			0.35
08.08.2020	24.00	*	66.58	61.28	5.30	66.64	66.37	0.27	6.80	4.90	5.32	5.32	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	66.19	66.19			0.35
09.08.2020	24.00	*	67.20	61.09	6.11	67.86	67.53	0.33	6.80	4.90	6.04	6.04	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	66.84	66.84			0.40
10.08.2020	24.00	*	67.15	61.38	5.77	69.11	68.84	0.27	6.80	4.90	5.62	5.62	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	68.51	68.51			0.41
11.08.2020	24.00	*	67.81	61.97	5.84	64.26	64.10	0.16	6.80	4.90	5.77	5.77	5.89	5.89	5.89	5.89	5.89	5.89	5.89	5.89	63.11	63.11			0.36
12.08.2020	24.00	*	80.82	27.98	2.94	45.55	45.58	-0.03	6.80	4.90	2.87	2.87	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	44.13	44.13			0.13
13.08.2020	24.00	*	28.06	21.65	3.41	68.85	68.33	0.52	6.80	4.90	3.50	3.50	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	69.02	69.02			0.24
14.08.2020	24.00	*	60.87	4.88	4.88	69.90	69.55	0.35	6.80	4.90	5.18	5.18	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	69.62	69.62			0.36
15.08.2020	24.00	*	61.15	55.92	5.23	70.36	70.01	0.35	6.80	4.90	5.52	5.52	5.63	5.63	5.63	5.63	5.63	5.63	5.63	5.63	70.12	70.12			0.39
16.08.2020	24.00	*	60.99	55.36	5.63	70.84	70.47	0.37	6.80	4.90	5.96	5.96	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	70.67	70.67			0.42
17.08.2020	24.00	*	60.40	54.43	5.97	69.99	69.65	0.34	6.80	4.90	6.19	6.19	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36	69.58	69.58			0.43
18.08.2020	24.00	*	59.72	55.09	4.63	69.80	69.47	0.33	6.80	4.90	4.96	4.96	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	69.25	69.25			0.34
19.08.2020	24.00	*	60.30	54.94	5.36	69.08	68.72	0.36	6.80	4.90	5.65	5.65	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	68.91	68.91			0.39
20.08.2020	24.00	*	59.94	55.40	4.54	68.65	68.33	0.32	6.80	4.90	4.86	4.86	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	68.13	68.13			0.33
21.08.2020	24.00	*	61.04	55.99	5.05	69.92	69.58	0.34	6.80	4.90	5.44	5.44	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	69.62	69.62			0.38
22.08.2020	24.00	*	62.01	56.83	5.18	71.14	70.80	0.34	6.80	4.90	5.50	5.50	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64	70.73	70.73			0.39
Среднее	24.00		66.19	60.73	5.46	68.05	67.78	0.27	6.80	4.90	5.65	5.65	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77	67.54	67.54			0.38
Итого	744.00		2051.90	1882.61	169.29						175.27		178.88		178.88		178.88		178.88						11.87

Показана счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, Т; Qобщ, Гкал; Трав, ч
 Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vпл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодного воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.
 17.07 °С
 0 час
 0 час
 17.07 °С
 2.99 Гкал
 8.88 Гкал
 178.88 м.куб.
 178.88

Филиал «Энергообеспечение»
 Учет теплоты
 Отчет принят

Представитель теплообеспечивающей организации