Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **10545.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Фарфоровская ул, д. 24, лит. Ц** Строит.адрес: Код УУТЭ: **23558**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 2 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021** Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 208260**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,168**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1364**			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,062**			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**51,038**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**24,8**	Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2020	24,00	*	68,91	65,08	3,83	71,23	71,01	0,22			4,72		4,72	4,81		4,81		70,85				0,34
24.07.2020	24,00	*	69,55	65,79	3,76	71,62	71,43	0,19			4,70		4,70	4,81		4,81		71,03				0,33
25.07.2020	24,00	*	70,23	66,75	3,48	71,33	71,12	0,21			4,50		4,50	4,60		4,60		70,80				0,32
26.07.2020	24,00	*	70,39	66,65	3,74	71,01	70,83	0,18			4,72		4,72	4,82		4,82		70,26				0,33
27.07.2020	24,00	*	62,64	58,29	4,35	66,07	66,18	-0,11			5,21		5,21	5,28		5,28		62,57				0,33
28.07.2020	24,00	*	57,72	54,17	3,55	67,14	66,66	0,48			4,18		4,18	4,25		4,25		69,51				0,29
29.07.2020	24,00	*	57,60	53,17	4,43	69,82	69,73	0,09			4,93		4,93	5,04		5,04		67,90				0,33
30.07.2020	24,00	*	54,02	50,14	3,88	67,97	67,71	0,26			4,45		4,45	4,53		4,53		67,59				0,30
31.07.2020	24,00	*	54,15	50,17	3,98	70,80	70,56	0,24			4,29		4,29	4,38		4,38		70,04				0,30
01.08.2020	24,00	*	55,41	50,53	4,88	67,37	67,18	0,19			5,24		5,24	5,35		5,35		66,48				0,35
02.08.2020	24,00	*	54,46	49,99	4,47	66,58	66,34	0,24			4,86		4,86	4,97		4,97		66,21				0,32
03.08.2020	24,00	*	54,67	50,07	4,60	67,48	67,24	0,24			5,10		5,10	5,18		5,18		67,01				0,34
04.08.2020	24,00	*	54,73	50,31	4,42	68,00	67,77	0,23			4,79		4,79	4,87		4,87		67,34				0,32
05.08.2020	24,00	*	54,57	50,38	4,19	67,29	67,07	0,22			4,47		4,47	4,57		4,57		66,72				0,30
06.08.2020	24,00	*	54,50	50,33	4,17	67,18	66,95	0,23			4,62		4,62	4,70		4,70		66,66				0,31
07.08.2020	24,00	*	54,34	49,74	4,60	67,56	67,33	0,23			5,05		5,05	5,14		5,14		67,09				0,34
08.08.2020	24,00	*	53,96	49,66	4,30	66,67	66,46	0,21			4,75		4,75	4,82		4,82		66,13				0,32
09.08.2020	24,00	*	53,42	49,58	3,84	67,95	67,68	0,27			4,34		4,34	4,43		4,43		67,72				0,30
10.08.2020	24,00	*	53,49	49,70	3,79	69,15	68,91	0,24			4,08		4,08	4,14		4,14		68,45				0,28
11.08.2020	24,00	*	54,81	50,17	4,64	63,93	63,89	0,04			5,02		5,02	5,05		5,05		62,06				0,31
12.08.2020	24,00	*	24,34	21,53	2,81	45,15	45,42	-0,27			2,88		2,88	2,89		2,89		42,69				0,12
13.08.2020	24,00	*	20,51	18,62	1,89	68,35	68,02	0,33			2,01		2,01	2,05		2,05		66,64				0,13
14.08.2020	24,00	*	48,81	45,07	3,74	69,97	69,65	0,32			4,18		4,18	4,27		4,27		69,46				0,29
15.08.2020	24,00	*	48,52	45,07	3,45	70,45	70,13	0,32			3,92		3,92	3,98		3,98		69,92				0,28
16.08.2020	24,00	*	48,66	44,65	4,01	70,92	70,60	0,32			4,50		4,50	4,59		4,59		70,39				0,32
17.08.2020	24,00	*	47,66	43,90	3,76	70,02	69,73	0,29			4,14		4,14	4,23		4,23		68,92				0,28
18.08.2020	24,00	*	48,46	44,34	4,12	69,84	69,56	0,28			4,55		4,55	4,61		4,61		68,89				0,31
19.08.2020	24,00	*	48,03	44,25	3,78	69,17	68,84	0,33			4,22		4,22	4,31		4,31		68,58				0,29
20.08.2020	24,00	*	48,18	44,59	3,59	68,67	68,40	0,27			4,06		4,06	4,12		4,12		67,65				0,27
21.08.2020	24,00	*	48,62	45,07	3,55	70,04	69,73	0,31			4,06		4,06	4,11		4,11		69,36				0,28
22.08.2020	24,00	*	49,61	45,76	3,85	71,19	70,90	0,29			4,43		4,43	4,52		4,52		70,33				0,31
Среднее	24,00		53,06	49,15	3,92	68,06	67,84	0,22			4,42		4,42	4,50		4,50		67,27				0,30
Итого	**744,00**		**1644,97**	**1523,52**	**121,45**						**136,97**		**136,97**	**139,42**		**139,42**						**9,24**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tраб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,07** °C **2,34** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. ~~6,95~~ Гкал 6,9
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **139,42** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации
«___» _____ 20__ г.