Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219384-ч(с)-0820.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219384
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер.	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 17,07

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M4*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.07.20	24.00	-	78,00	75,51	2,49	70,74	70,58	0,16	7,00	5,00	0,00	3,76	-	-	3,82	-	3,82	-	70,35	-	0,26			0,26
24.07.20	24.00	-	78,52	76,40	2,12	71,16	71,00	0,16	7,00	5,00	0,00	3,54	-	-	3,58	-	3,58	-	70,55	-	0,25			0,25
25.07.20	24.00	-	80,19	77,48	2,71	70,85	70,68	0,17	7,00	5,00	0,00	4,06	-	-	4,11	-	4,11	-	70,64	-	0,29			0,29
26.07.20	24.00	-	80,33	77,34	2,99	70,55	70,42	0,13	7,00	5,00	0,00	4,34	-	-	4,43	-	4,43	-	69,89	-	0,30			0,30
27.07.20	24.00	-	70,22	67,59	2,63	65,79	65,85	-0,06	7,00	5,00	0,00	3,96	-	-	3,99	-	3,99	-	62,27	-	0,25			0,25
28.07.20	24.00	-	65,36	62,96	2,40	66,35	66,08	0,27	7,00	5,00	0,00	3,59	-	-	3,63	-	3,63	-	66,97	-	0,24			0,24
29.07.20	24.00	-	65,80	61,92	3,88	69,42	69,31	0,11	7,00	5,00	0,00	4,99	-	-	5,06	-	5,06	-	68,15	-	0,34			0,34
30.07.20	24.00	-	61,53	58,26	3,27	67,42	67,18	0,24	7,00	5,00	0,00	4,07	-	-	4,11	-	4,11	-	67,39	-	0,27			0,27
31.07.20	24.00	-	61,11	58,21	2,90	70,27	70,05	0,22	7,00	5,00	0,00	3,71	-	-	3,73	-	3,73	-	69,58	-	0,26			0,26
01.08.20	23.00	-	59,18	56,25	2,93	66,89	66,71	0,18	7,00	5,00	0,00	3,73	-	-	3,76	-	3,76	-	66,23	-	0,25			0,25
02.08.20	24.00	-	62,34	57,79	4,55	66,06	65,86	0,20	7,00	5,00	0,00	5,03	-	-	5,15	-	5,15	-	65,90	-	0,33			0,33
03.08.20	24.00	-	61,49	57,84	3,65	66,96	66,75	0,21	7,00	5,00	0,00	4,08	-	-	4,14	-	4,14	-	66,60	-	0,27			0,27
04.08.20	24.00	-	61,94	58,21	3,73	67,49	67,29	0,20	7,00	5,00	0,00	4,13	-	-	4,19	-	4,19	-	67,03	-	0,28			0,28
05.08.20	24.00	-	61,95	58,29	3,66	66,79	66,60	0,19	7,00	5,00	0,00	4,10	-	-	4,14	-	4,14	-	66,33	-	0,27			0,27
06.08.20	24.00	-	61,63	58,02	3,61	66,67	66,48	0,19	7,00	5,00	0,00	4,01	-	-	4,05	-	4,05	-	66,22	-	0,27			0,27
07.08.20	24.00	-	61,04	57,33	3,71	67,05	66,85	0,20	7,00	5,00	0,00	4,15	-	-	4,18	-	4,18	-	66,63	-	0,28			0,28
08.08.20	24.00	-	61,18	57,15	4,03	66,18	66,00	0,18	7,00	5,00	0,00	4,40	-	-	4,46	-	4,46	-	65,64	-	0,29			0,29
09.08.20	24.00	-	61,15	57,08	4,07	67,40	67,18	0,22	7,00	5,00	0,00	4,47	-	-	4,53	-	4,53	-	67,22	-	0,30			0,30
10.08.20	24.00	-	60,57	57,44	3,13	68,63	68,43	0,20	7,00	5,00	0,00	3,61	-	-	3,64	-	3,64	-	67,96	-	0,25			0,25
11.08.20	24.00	-	62,07	57,88	4,19	63,61	63,58	0,03	7,00	5,00	0,00	4,66	-	-	4,70	-	4,70	-	61,58	-	0,29			0,29
12.08.20	24.00	-	27,22	25,20	2,02	45,26	45,32	-0,06	7,00	5,00	0,00	2,53	-	-	2,54	-	2,54	-	42,36	-	0,11			0,11
13.08.20	24.00	-	23,05	21,09	1,96	67,63	67,10	0,53	7,00	5,00	0,00	2,34	-	-	2,37	-	2,37	-	62,67	-	0,15			0,15
14.08.20	24.00	-	55,14	51,64	3,50	69,40	69,14	0,26	7,00	5,00	0,00	3,77	-	-	3,83	-	3,83	-	68,86	-	0,26			0,26
15.08.20	24.00	-	54,83	51,68	3,15	69,87	69,59	0,28	7,00	5,00	0,00	3,44	-	-	3,47	-	3,47	-	69,37	-	0,24			0,24
16.08.20	24.00	-	54,73	51,11	3,62	70,34	70,06	0,28	7,00	5,00	0,00	3,91	-	-	3,95	-	3,95	-	69,84	-	0,27			0,27
17.08.20	24.00	-	53,72	50,37	3,35	69,46	69,21	0,25	7,00	5,00	0,00	3,75	-	-	3,79	-	3,79	-	68,69	-	0,26			0,26
18.08.20	24.00	-	54,41	50,91	3,50	69,30	69,04	0,26	7,00	5,00	0,00	3,79	-	-	3,82	-	3,82	-	68,82	-	0,26			0,26
19.08.20	24.00	-	54,81	50,75	4,06	68,60	68,33	0,27	7,00	5,00	0,00	4,40	-	-	4,45	-	4,45	-	68,43	-	0,30			0,30
20.08.20	24.00	-	54,13	51,22	2,91	68,13	67,90	0,23	7,00	5,00	0,00	3,43	-	-	3,45	-	3,45	-	67,23	-	0,23			0,23
21.08.20	24.00	-	54,89	51,66	3,23	69,46	69,19	0,27	7,00	5,00	0,00	3,60	-	-	3,64	-	3,64	-	68,96	-	0,25			0,25
22.08.20	24.00	-	56,16	52,45	3,71	70,63	70,38	0,25	7,00	5,00	0,00	4,09	-	-	4,16	-	4,16	-	70,00	-	0,29			0,29
Среднее	23,97	-	59,96	56,68	3,28	67,56	67,36	0,20	7,00	5,00	-	3,92	-	-	3,96	-	3,96	-	66,72	-	0,26	-	-	0,26
Итого	743,00		1858,69	1757,03	101,66						0,00	121,44	0,00	0,00	122,87	0,00	122,87	0,00			8,14	0,00	0,00	8,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.07.20 04:00	55175,80	51674,07	4201,05	-	4291,79	-	1241,64	-	-
	22.08.20 23:00	57019,14	53415,94	4322,09	-	4414,26	-	1248,93	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,07 °C = -2,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 6,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 122,87 куб.м.

6,07

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать абонента

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.

по Асп Q= 47,13 Гкал