

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Август 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Фарфоровская ул, д. 28, лит. Е
 Обслуживающая организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9336.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 24313

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и орочн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208240
 Подводящий трубопровод (M1) ПРМ-32-В1
 Обратный трубопровод (M2) ПРМ-32-В1
 Подающий ГВС (M3) ПРМ-20-В1
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСЛ-Н
 лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)

Режим (схема):
 Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qотг = 0,3033 Qлетг = 0 Qгвс = 0,0146 Qгвс ср = 0,0964
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qотг ср = 92,1418 Qлетг ср = 0 Qгвс ср = 36,56
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут: Qотг сут = 0 Qлетг сут = 0 Qгвс сут = 0,54

Учет ГВС (ТВ-1)

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	M1		M2		DM		T1		T2		dT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	Контроль ГВС (ТВ-2)		Qобщ	
			Т	Т	Т	Т	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т									М3	М3		°С
23.07.2020	24.00		111,18		101,88		9,30		71,14		70,96		0,18						113,77	104,26	М3	М3	9,51	0,68
24.07.2020	24.00		109,31		103,07		6,24		71,53		71,36		0,17						111,84	105,46	М3	М3	6,38	0,47
25.07.2020	24.00		112,24		104,49		7,75		71,23		71,05		0,18						114,81	106,89	М3	М3	7,92	0,58
26.07.2020	24.00		112,37		104,34		8,03		70,92		70,77		0,15						114,97	106,78	М3	М3	8,19	0,59
27.07.2020	24.00		99,11		91,35		7,76		66,07		66,07		0,04						101,13	93,20	М3	М3	7,93	0,52
28.07.2020	24.00		92,78		85,20		7,58		66,91		66,60		0,31						94,71	86,97	М3	М3	7,74	0,54
29.07.2020	24.00		91,78		83,78		8,00		69,76		69,63		0,13						93,85	85,67	М3	М3	8,18	0,57
30.07.2020	24.00		85,96		79,00		6,96		67,86		67,61		0,25						87,76	80,68	М3	М3	7,08	0,50
31.07.2020	24.00		87,28		79,02		8,26		70,70		70,46		0,24						89,27	80,85	М3	М3	8,42	0,51
01.08.2020	24.00		84,42		76,55		7,87		67,26		67,07		0,19						86,17	81,49	М3	М3	4,66	0,35
02.08.2020	24.00		86,30		78,84		7,46		66,46		66,24		0,22						86,02	80,49	М3	М3	7,53	0,52
03.08.2020	24.00		87,82		78,92		8,90		67,37		67,15		0,22						89,64	80,60	М3	М3	9,04	0,62
04.08.2020	24.00		86,98		79,50		7,48		67,89		67,68		0,21						88,83	81,18	М3	М3	7,65	0,53
05.08.2020	24.00		88,57		79,75		8,82		67,19		66,98		0,21						90,41	81,43	М3	М3	8,98	0,61
06.08.2020	24.00		87,65		79,50		8,15		67,07		66,87		0,20						89,46	81,18	М3	М3	8,28	0,57
07.08.2020	24.00		84,92		78,56		8,60		67,45		67,24		0,21						88,99	80,24	М3	М3	8,75	0,60
08.08.2020	24.00		85,37		78,48		6,44		66,57		66,36		0,21						86,62	80,13	М3	М3	6,49	0,45
09.08.2020	24.00		85,37		78,34		7,03		67,82		67,59		0,23						87,17	80,02	М3	М3	7,15	0,50
10.08.2020	24.00		85,50		78,76		6,74		69,04		68,81		0,23						87,38	80,47	М3	М3	6,91	0,48
11.08.2020	24.00		87,95		79,44		8,51		63,90		63,80		0,10						89,62	80,95	М3	М3	5,11	0,55
12.08.2020	24.00		39,08		34,02		5,06		45,21		45,38		-0,17						39,47	34,36	М3	М3	5,11	0,22
13.08.2020	24.00		34,03		29,43		4,60		68,32		67,91		0,41						34,78	30,06	М3	М3	4,72	0,33
14.08.2020	24.00		77,67		70,87		6,80		69,89		69,61		0,28						79,37	72,49	М3	М3	6,88	0,50
15.08.2020	24.00		79,09		70,89		8,20		70,37		70,08		0,28						80,88	72,55	М3	М3	8,33	0,60
16.08.2020	24.00		77,76		70,21		7,55		70,85		70,56		0,29						79,50	71,89	М3	М3	7,61	0,56
17.08.2020	24.00		78,45		69,16		9,29		69,94		69,71		0,23						80,21	70,67	М3	М3	9,54	0,67
18.08.2020	24.00		77,69		69,91		7,78		69,78		69,52		0,26						79,39	71,45	М3	М3	7,94	0,57
19.08.2020	24.00		78,75		69,82		8,93		69,11		68,83		0,28						80,48	71,26	М3	М3	9,22	0,64
20.08.2020	24.00		78,07		70,27		7,80		68,62		68,39		0,23						79,75	71,76	М3	М3	7,99	0,56
21.08.2020	24.00		77,89		71,00		6,89		69,97		69,71		0,26						79,60	72,62	М3	М3	6,98	0,50
22.08.2020	24.00		79,82		72,06		7,76		71,14		70,88		0,26						81,66	73,74	М3	М3	7,92	0,57
Среднее	24.00		84,93		77,30		7,63		67,98		67,77		0,21						86,76	79,09	М3	М3	7,57	0,54
Итого	744,00		2632,95		2396,41		236,54												2689,51	2451,79	М3	М3	237,72	16,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Укл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения 12: час

Корректировка на температуру холодной воды: 17,07 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 12,72 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 237,72 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Uвс изл: 4,04 Гкал

Ответственный за учет: Губильцев Евгений (отвергнута)
 Фигинал «Энергосбыт»
 Абонентское управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплоснабжающей организации

