

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Август 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Цимбалова ул., д. 23 ГВС

Договор: 9066-038-1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

ГВС
 28525

Обслуживающая организация: Пролетарский завод (ЦПТ: Бабушкина ул., 51/2)

Схема подключения: 2-х-трубная схема

Режим (схема):

График: 1307/0

Установленные приборы: ВКТ-7 № 220998

Часовые и отгон. архивы в файлах:

SpIn=

Приборы УУТЗ поверены до:

15.01.2021

Термопреобр.:

Термопреобр. давления:

Вычислитель: Подающий трубопровод (M1)

расходомер:

SpIn=

Приборы УУТЗ поверены до:

15.01.2021

Термопреобр.:

Термопреобр. давления:

Обратный трубопровод (M2)

расходомер:

SpIn=

Приборы УУТЗ поверены до:

15.01.2021

Термопреобр.:

Термопреобр. давления:

Поданный ГВС (M3)

расходомер:

SpIn=

Приборы УУТЗ поверены до:

15.01.2021

Термопреобр.:

Термопреобр. давления:

Циркуляционный ГВС (M4)

расходомер:

SpIn=

Приборы УУТЗ поверены до:

15.01.2021

Термопреобр.:

Термопреобр. давления:

Подпиточный трубопровод (V1)

расходомер:

SpIn=

Приборы УУТЗ поверены до:

15.01.2021

Термопреобр.:

Термопреобр. давления:

Расчетный алгоритм:

расходомер:

SpIn=

Приборы УУТЗ поверены до:

15.01.2021

Термопреобр.:

Термопреобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час:

расходомер:

SpIn=

Приборы УУТЗ поверены до:

15.01.2021

Термопреобр.:

Термопреобр. давления:

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:

расходомер:

SpIn=

Приборы УУТЗ поверены до:

15.01.2021

Термопреобр.:

Термопреобр. давления:

Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

расходомер:

SpIn=

Приборы УУТЗ поверены до:

15.01.2021

Термопреобр.:

Термопреобр. давления:

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

расходомер:

SpIn=

Приборы УУТЗ поверены до:

15.01.2021

Термопреобр.:

Термопреобр. давления:

Учет ГВС (ТВ-1)

расходомер:

SpIn=

Приборы УУТЗ поверены до:

15.01.2021

Термопреобр.:

Термопреобр. давления:

Учет ГВС (ТВ-2)

расходомер:

SpIn=

Приборы УУТЗ поверены до:

15.01.2021

Термопреобр.:

Термопреобр. давления:

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Общ			
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (манв)	Улодпит	T3	T4	P3	P4					
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2						
23.07.2020	24.00	*									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.87	19.97							0.00	
24.07.2020	24.00	*									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.84	18.99							0.00	
25.07.2020	24.00	*									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.35	18.53							0.00	
26.07.2020	24.00	*									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.35	18.60							0.00	
27.07.2020	24.00	*									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	18.76							0.00	
28.07.2020	24.00	*									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81	19.12							0.00	
29.07.2020	24.00	*									17.34	5.92	11.42	17.62	5.95	11.67	57.85	36.41							0.79	
30.07.2020	24.00	*									32.09	12.44	19.65	32.68	12.53	20.15	62.54	39.55							1.52	
31.07.2020	24.00	*									28.70	7.68	21.02	28.29	7.68	21.61	65.86	36.52							1.61	
01.08.2020	24.00	*									106.51	15.36	91.15	108.27	15.47	92.80	58.76	40.55							5.64	
02.08.2020	24.00	*									40.20	19.42	20.78	41.01	19.65	21.36	65.51	43.02							1.80	
03.08.2020	24.00	*									40.99	18.43	22.56	41.80	18.66	23.14	64.97	41.86							1.89	
04.08.2020	24.00	*									38.00	18.33	19.67	38.76	18.56	20.20	64.84	40.81							1.72	
05.08.2020																										
06.08.2020																										
07.08.2020																										
08.08.2020																										
09.08.2020																										
10.08.2020																										
11.08.2020																										
12.08.2020																										
13.08.2020																										
14.08.2020																										
15.08.2020																										
16.08.2020																										
17.08.2020																										
18.08.2020																										
19.08.2020																										
20.08.2020																										
21.08.2020																										
22.08.2020																										
Среднее	24.00										23.37	7.51	15.87	23.80	7.58	16.29	62.54	36.52							1.15	
Итого	312.00										303.83	97.58	206.25	309.43	98.50	210.93	64.97	41.86								14.97

Количество тепловой энергии Собщ, рассчитанное по среднему: 432 час
 Объем теплоснабжения Узал, рассчитанный по среднему 432 час
 Период расчета по договору: 38.52 Гкал
 Период превышения Ц: час 542.34 куб.м
 Корректировка на температуру холодной воды 17.24 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 40.79 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Собщ, 12.7 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Узал изл. 753.27 м.куб.

