Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 01787
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-3 2С Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-0820.txt
Режим (схема): ;
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: ТПТ-1-3
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 17,62
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгас изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.07.20	24,00		62,60	57,46	5,14	71,60	62,64	8,96	8,00	3,00	0,00	61,84	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25	-	70,07	0,00	0,37			0,37
24.07.20	24,00		63,28	57,56	5,72	71,86	62,83	9,03	8,00	3,00	0,00	62,54	0,00	0,00	5,84	0,00	5,84	-	70,30	0,00	0,41			0,41
25.07.20	24,00		64,02	59,16	4,86	71,67	62,80	8,88	8,00	3,00	0,00	63,28	0,00	0,00	4,96	0,00	4,96	-	70,13	0,00	0,35			0,35
26.07.20	24,00		64,73	58,35	6,38	71,29	62,63	8,66	8,00	3,00	0,00	63,98	0,00	0,00	6,51	0,00	6,51	-	69,77	0,00	0,45			0,45
27.07.20	24,00	*	71,42	64,83	6,60	63,61	57,55	6,06	8,00	3,00	0,00	70,71	0,00	0,00	6,73	0,00	6,73	-	62,39	0,00	0,42			0,42
28.07.20	24,00	*	28,28	25,92	2,36	42,81	40,32	2,49	8,00	3,00	0,00	28,11	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40	-	42,29	0,00	0,10			0,10
29.07.20	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,65	20,67	-0,03	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,16	0,00	0,00			0,00
30.07.20	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,44	19,45	-0,01	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,97	0,00	0,00			0,00
31.07.20	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,47	18,57	-0,10	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,00	0,00	0,00			0,00
01.08.20	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,86	17,96	-0,10	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,35	0,00	0,00			0,00
02.08.20	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,25	18,36	-0,11	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,51	0,00	0,00			0,00
03.08.20	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,48	18,60	-0,12	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,75	0,00	0,00			0,00
04.08.20	24,00	*	0,01	0,00	0,01	18,25	18,36	-0,11	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,64	0,00	0,00			0,00
05.08.20	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,43	18,62	-0,19	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,95	0,00	0,00			0,00
06.08.20	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,28	18,59	-0,30	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,82	0,00	0,00			0,00
07.08.20	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,72	18,97	-0,25	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,26	0,00	0,00			0,00
08.08.20	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,90	19,15	-0,25	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,50	0,00	0,00			0,00
09.08.20	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,11	19,27	-0,16	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,76	0,00	0,00			0,00
10.08.20	24,00	*	0,00	8,61	-8,61	54,57	57,60	6,97	8,00	3,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	-	38,62	0,00	0,02			0,00
11.08.20	24,00	*	0,00	67,05	-67,05	70,26	69,03	1,23	8,00	3,00	0,00	2,30	0,00	0,00	2,34	0,00	2,34	-	59,30	0,00	0,14			0,14
12.08.20	24,00	*	0,00	76,73	-76,73	70,57	70,45	0,12	8,00	3,00	0,00	2,25	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29	-	57,48	0,00	0,13			0,13
13.08.20	24,00	*	0,00	73,57	-73,57	69,99	69,59	0,39	8,00	3,00	0,00	3,23	0,00	0,00	3,28	0,00	3,28	-	60,38	0,00	0,19			0,20
14.08.20	24,00	*	0,00	69,16	-69,16	70,66	69,94	0,72	8,00	3,00	0,00	3,01	0,00	0,00	3,06	0,00	3,06	-	57,23	0,00	0,17			0,17
15.08.20	24,00	*	0,00	68,58	-68,58	71,48	70,39	1,09	8,00	3,00	0,00	3,38	0,00	0,00	3,43	0,00	3,43	-	59,75	0,00	0,20			0,21
16.08.20	24,00	*	0,00	67,45	-67,45	72,55	70,91	1,64	8,00	3,00	0,00	3,88	0,00	0,00	3,95	0,00	3,95	-	60,60	0,00	0,24			0,24
17.08.20	24,00	*	0,00	67,24	-67,24	71,47	69,99	1,48	8,00	3,00	0,00	3,06	0,00	0,00	3,11	0,00	3,11	-	56,02	0,00	0,17			0,17
18.08.20	24,00	*	0,00	67,92	-67,92	69,44	69,59	-0,16	8,00	3,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,65	0,00	3,65	-	56,45	0,00	0,20			0,21
19.08.20	24,00	*	0,00	66,10	-66,10	70,77	69,33	1,44	8,00	3,00	0,00	3,52	0,00	0,00	3,58	0,00	3,58	-	60,73	0,00	0,21			0,22
20.08.20	24,00	*	0,00	67,50	-67,50	70,62	68,67	1,95	8,00	3,00	0,00	2,78	0,00	0,00	2,82	0,00	2,82	-	57,26	0,00	0,16			0,16
21.08.20	24,00	*	0,00	67,43	-67,43	72,49	70,28	2,20	8,00	3,00	0,00	3,13	0,00	0,00	3,19	0,00	3,19	-	61,12	0,00	0,19			0,19
22.08.20	24,00	*	0,00	69,21	-69,21	70,64	71,20	-0,56	8,00	3,00	0,00	2,94	0,00	0,00	2,99	0,00	2,99	-	59,64	0,00	0,18			0,18
Среднее	24,00	-	11,43	37,41	-25,98	49,46	47,49	1,96	8,00	3,00	-	12,52	-	-	2,25	-	2,25	-	43,88	-	0,14	-	-	0,14
Итого	744,00		354,34	1159,84	-805,50						0,00	388,04	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00			4,30	0,00	0,00	4,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.07.20 04:00	104126,19	98869,77	52032,57	0,00	53320,17	0,00	1847,26	3817,56	-
	23.08.20 00:00	104467,42	100016,93	52407,65	0,00	53702,80	0,00	1793,37	3842,11	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,62 °С = -6,84 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~2,52~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~69,88~~ куб.м.

1,21 Гкал
3,11 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать теплоисточника

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.