

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Август 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шелгунова ул, д. 15, лит. Л
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозеро"

Договор: 8823.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общии
 23587

График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 2022229
 Вычислитель: БКТ-7 № 2022229
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Счетчики: Гплн= 0,067
 КТСПН 0,067
 КТСПН 0,067

2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Терморегистр.: КТСПН
 КТСПН

Режим (схема):
 Треобр. Давления:

Расчетный алгоритм: зиме: Q=M1*(n1-hхв)-M2*(n2-hхв) лето: Qгвс=M3*(n3-hхв)
 Договорные нагрузки (ср. час): Ккал/час: Qот.= 0,322 Qвент.= 0 Qгвс.= 0 Qгвс.ср.= 0,1286
 Договорные расходы (ср.сут.): Тбрут.: Qот.= 96,6 Qвент.= 0 Qгвс.= 0 Qгвс.ср.= 0,0589
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020 Qгвс.= 23,56 Гкал/м

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	ΔV (казив)	Уводит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Ккал		
23.07.2020	24.00		56,81	49,84	6,97	70,71	57,13	13,58				58,09	50,56	7,53								1,17
24.07.2020	24.00		56,83	50,32	6,51	70,85	57,24	13,61				56,15	51,04	7,11								1,15
25.07.2020	24.00		56,37	51,57	7,80	70,70	57,30	13,40				60,73	52,29	8,44								1,25
26.07.2020	24.00		58,69	50,92	7,77	70,37	57,08	13,29				60,01	51,64	8,37								1,23
27.07.2020	24.00		61,04	51,62	9,42	62,19	52,67	9,52				62,15	52,29	9,86								1,08
28.07.2020	24.00		19,73	16,67	3,06	42,42	38,04	4,38				19,90	16,77	3,13								0,20
29.07.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	23,16	22,98	0,18				0,00	0,00	0,00								0,00
30.07.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	23,16	22,98	0,18				0,00	0,00	0,00								0,00
31.07.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	21,72	21,54	0,18				0,00	0,00	0,00								0,00
01.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,79	19,52	0,27				0,00	0,00	0,00								0,00
02.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,86	19,37	0,49				0,00	0,00	0,00								0,00
03.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,58	19,22	0,36				0,00	0,00	0,00								0,00
04.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,53	19,23	0,30				0,00	0,00	0,00								0,00
05.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,50	19,31	0,19				0,00	0,00	0,00								0,00
06.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,39	19,10	0,29				0,00	0,00	0,00								0,00
07.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,57	19,26	0,31				0,00	0,00	0,00								0,00
08.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,75	19,41	0,34				0,00	0,00	0,00								0,00
09.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,99	19,56	0,43				0,00	0,00	0,00								0,00
10.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	20,24	19,79	0,45				0,00	0,00	0,00								0,00
11.08.2020	24.00	*	35,08	27,45	7,63	67,95	55,24	12,71				35,82	27,85	7,97								0,87
12.08.2020	24.00		56,15	49,61	6,54	69,57	57,33	12,24				57,41	50,33	7,08								1,06
13.08.2020	24.00		54,28	47,50	6,78	68,71	56,45	12,26				55,46	48,19	7,27								1,05
14.08.2020	24.00		51,29	43,65	7,64	69,11	55,59	13,53				52,41	44,37	8,04								1,12
15.08.2020	24.00		50,60	43,79	6,81	69,56	56,10	13,46				51,74	44,51	7,23								1,09
16.08.2020	24.00		56,47	43,16	13,31	70,16	56,50	13,66				57,76	43,88	13,88								1,53
17.08.2020	24.00		54,41	42,56	11,85	69,20	55,41	13,79				55,63	43,20	12,43								1,41
18.08.2020	24.00		53,96	42,22	11,74	68,99	55,30	13,69				55,16	42,83	12,33								1,39
19.08.2020	24.00		51,65	40,83	10,82	68,93	54,91	14,02				52,78	41,32	11,46								1,32
20.08.2020	24.00		50,99	40,89	10,10	68,24	54,53	13,71				52,05	41,39	10,66								1,25
21.08.2020	24.00		52,28	41,18	11,10	69,90	55,92	13,98				53,45	41,84	11,61								1,35
22.08.2020	24.00		51,36	41,90	9,46	70,62	56,49	14,13				52,55	42,60	9,95								1,26
Среднее	24.00		30,03	25,02	5,01	47,78	40,26	7,52				30,69	25,38	5,30								0,67
Итого	744,00		930,99	155,31								951,25	786,90	164,35								20,75

Копичество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Копичество потребленной тепловой энергии Qобщ.
 Объем потребленного теплоснабжения Узла мал.

17,62 °С
 18,01 Гкал
 164,35 м.куб.
 0 час
 0 час
 2,74 Гкал
 0 час
 0 час
 18,01 Гкал
 164,35 м.куб.

Финансирование отчета за август 2020 года
 ООО «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Отчет ДРНИИТ

Предоставитель теплоснабжающей организации