

Отчет о теплом потреблении по приборам УУТЗ за Август 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Шелгунова ул, д. 26, лит. Л  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8740.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общин  
 Код УУТЗ: 28978

График: 150770

Установленные приборы: ВКТ-7 № 219193  
 Вычислитель: Часовые и суточ. архивы в файлах:  
 Подключающий трубопровод (М1) расходомер:  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ  
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ  
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ  
 Подпиточный трубопровод (Уп) ПРЭМ

2-х-трубная схема  
 Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021  
 Схема подключения: Гптп=  
 Гптп= 0,067  
 Гптп= 0,067  
 Гптп= 0,067  
 Гптп= 0,027

Режим (схема):  
 Преобр. давления:


Расчетный алгоритм: зиме: Q=M1\*(t1-hвх)-M2\*(t2-hвх)  
 Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час: Qгр = 0,164  
 Договорные расходы (гр.сут.), Тбрут: Qгр.сут = 49,2

Отех = 0  
 Qтех = 0  
 Qтех.гр.ср = 0  
 Qтех.гр.ср = 0

Qгр.ср = 0,1214  
 Qгр.ср = 0,0552  
 Qгр.ср = 22,08

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020																							
Дата	Ти	НС	M1	M2	DM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV(излив)	Уплолит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
																							Т
23.07.2020	24.00		168,72	161,83	6,89	72,14	69,00	3,14	кг/см2	кг/см2	89,09	84,97	4,12	91,22	86,65	4,57	72,29	66,42					0,80
24.07.2020	24.00		169,64	163,52	6,12	72,30	69,16	3,14			89,28	85,87	3,41	91,42	87,57	3,85	72,44	66,58					0,75
25.07.2020	24.00		171,20	165,91	5,29	72,20	69,09	3,11			89,70	87,11	2,59	91,86	88,86	3,00	72,35	66,54					0,70
26.07.2020	24.00		172,05	165,28	6,77	71,76	68,75	3,01			90,76	86,76	4,00	92,93	88,51	4,42	71,91	66,28					0,78
27.07.2020	24.00		177,68	168,88	8,80	63,65	61,61	2,04			94,81	88,68	6,13	98,60	90,18	8,42	63,56	59,72					0,73
28.07.2020	24.00		63,53	59,03	4,50	42,47	41,54	0,93			34,67	30,95	3,72	34,97	31,20	3,77	42,57	40,76					0,22
29.07.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	20,01	19,57	-0,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	21,32					0,00
30.07.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	18,65	18,75	0,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01	19,25					0,00
31.07.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	17,88	17,65	0,03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	17,71					0,00
02.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	17,71	17,82	0,11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17	17,75					0,00
03.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	18,10	17,99	0,11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	18,02					0,00
04.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	18,51	18,41	0,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59	18,21					0,00
05.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	18,22	18,08	0,14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	18,65					0,00
06.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	18,66	18,47	0,19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	18,28					0,00
07.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	18,97	18,66	0,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	18,73					0,00
08.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,27	18,97	0,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	18,92					0,00
09.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,51	19,23	0,28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	19,25					0,00
10.08.2020	24.00		87,80	81,16	6,64	69,93	66,73	3,20			47,76	42,14	5,62	48,84	42,92	5,92	70,07	64,09					0,65
12.08.2020	24.00		157,94	152,11	5,83	71,52	68,32	3,20			83,32	79,31	4,01	85,28	80,95	4,33	71,66	65,67					0,76
13.08.2020	24.00		152,65	145,81	6,84	70,69	67,41	3,28			81,01	76,07	4,94	82,87	77,54	5,33	70,84	64,70					0,82
14.08.2020	24.00		140,28	134,10	6,18	71,26	67,69	3,57			74,17	70,11	4,06	75,87	71,53	4,34	71,39	64,72					0,76
15.08.2020	24.00		140,41	134,82	5,59	71,69	68,20	3,49			73,76	70,48	3,28	75,48	71,92	3,56	71,83	65,31					0,70
16.08.2020	24.00		139,68	133,91	5,77	72,25	68,61	3,64			73,50	70,02	3,48	75,23	71,46	3,77	72,38	65,59					0,73
17.08.2020	24.00		137,59	131,90	5,69	71,29	67,64	3,65			72,27	69,03	3,26	74,27	70,37	3,90	71,01	64,81					0,70
18.08.2020	24.00		139,67	133,10	6,57	70,88	67,30	3,58			74,27	69,60	4,67	75,95	70,96	4,99	71,01	64,32					0,76
19.08.2020	24.00		138,67	132,71	5,96	70,56	66,94	3,62			73,49	69,44	4,05	75,18	70,77	4,41	70,68	63,93					0,80
20.08.2020	24.00		139,47	133,12	6,35	69,82	66,34	3,48			74,09	69,68	4,41	75,78	70,97	4,81	69,95	63,47					0,76
21.08.2020	24.00		140,74	134,56	6,18	71,52	67,94	3,58			74,82	70,45	4,37	76,56	71,88	4,68	71,66	64,98					0,79
22.08.2020	24.00		142,13	136,90	5,23	72,28	68,69	3,59			75,14	71,82	3,32	76,95	73,26	3,69	72,40	65,72					0,72
Среднее	24.00		83,22	79,63	3,59	48,16	46,26	1,90			44,07	41,69	2,38	45,07	42,50	2,57	48,42	44,80					0,42
Итого	744,00		2579,85	2468,65	111,20						1366,23	1292,49	73,74	1397,26	1317,50	79,76							12,96

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Таб.ч

Копичество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения 12: 0 час  
 Корректировка на температуру холодной воды 17,62 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 14,75 Ткал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 14,75 Ткал  
 Объем потребленного теплоснабжения Узвс кал: 79,76 м.куб  
 14,62  
 1,3 Гкал  
 Кал куб.м  
 Представитель:  **ГВП «ТЭК СПб»**  
 Филиал «Энергообъект»  
 Ответственный за договорное энергоснабжение  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 Классификация организации: 0