Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Шелгунова ул, д. 27, лит. И**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8825.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23588**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**
Режим (схема):
график: **150/70**

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 80222013**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,25**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1078**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,049**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**75**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**19,6**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2020	24,00	*	64,76	57,31	7,45	71,42	71,17	0,25			8,54		8,54	8,76		8,76		71,41				0,61
24.07.2020	24,00		65,71	57,82	7,89	71,58	71,37	0,21			8,96		8,96	9,15		9,15		71,29				0,64
25.07.2020	24,00	*	66,94	58,71	8,23	71,49	71,25	0,24			9,39		9,39	9,58		9,58		71,46				0,67
26.07.2020	24,00	*	66,57	58,55	8,02	71,05	70,85	0,20			9,16		9,16	9,36		9,36		70,71				0,65
27.07.2020	24,00		69,38	59,55	9,83	62,77	63,63	-0,86			10,97		10,97	11,14		11,14		57,44				0,63
28.07.2020	24,00	*	23,54	20,27	3,27	42,48	42,67	-0,19			3,69		3,69	3,71		3,71		41,58				0,16
29.07.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,50	26,29	0,21			0,00		0,00	0,00		0,00		26,87				0,00
30.07.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	24,42	24,40	0,02			0,00		0,00	0,00		0,00		24,70				0,00
31.07.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	22,47	22,53	-0,06			0,00		0,00	0,00		0,00		22,70				0,00
01.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,55	20,71	-0,16			0,00		0,00	0,00		0,00		20,73				0,00
02.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,11	21,18	-0,07			0,00		0,00	0,00		0,00		21,24				0,00
03.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,41	21,49	-0,08			0,00		0,00	0,00		0,00		21,40				0,00
04.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,49	21,55	-0,06			0,00		0,00	0,00		0,00		21,50				0,00
05.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,47	21,59	-0,12			0,00		0,00	0,00		0,00		21,42				0,00
06.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,03	21,08	-0,05			0,00		0,00	0,00		0,00		21,07				0,00
07.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,32	21,41	-0,09			0,00		0,00	0,00		0,00		21,27				0,00
08.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,29	21,37	-0,08			0,00		0,00	0,00		0,00		21,25				0,00
09.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,68	21,70	-0,02			0,00		0,00	0,00		0,00		21,62				0,00
10.08.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,50	21,56	-0,06			0,00		0,00	0,00		0,00		21,45				0,00
11.08.2020	24,00	*	36,92	29,80	7,12	69,00	68,66	0,34			7,89		7,89	8,07		8,07		68,41				0,54
12.08.2020	24,00	*	61,95	55,67	6,28	70,58	70,28	0,30			7,87		7,87	8,07		8,07		70,40				0,56
13.08.2020	24,00	*	59,98	53,41	6,57	69,77	69,47	0,30			8,20		8,20	8,39		8,39		69,74				0,57
14.08.2020	24,00	*	55,52	48,89	6,63	70,24	69,93	0,31			8,06		8,06	8,24		8,24		69,96				0,56
15.08.2020	24,00	*	55,53	49,07	6,46	70,69	70,38	0,31			7,81		7,81	7,98		7,98		70,49				0,55
16.08.2020	24,00	*	55,79	48,57	7,22	71,23	70,91	0,32			8,47		8,47	8,64		8,64		71,10				0,60
17.08.2020	24,00	*	55,00	47,87	7,13	70,28	69,99	0,29			8,34		8,34	8,53		8,53		69,94				0,58
18.08.2020	24,00	*	55,56	48,10	7,46	69,95	69,69	0,26			8,72		8,72	8,91		8,91		69,56				0,61
19.08.2020	24,00	*	54,56	47,70	6,86	69,68	69,36	0,32			8,20		8,20	8,39		8,39		69,60				0,57
20.08.2020	24,00	*	55,78	47,70	8,08	68,97	68,70	0,27			9,37		9,37	9,57		9,57		68,69				0,64
21.08.2020	24,00	*	55,06	48,23	6,83	70,62	70,33	0,29			8,02		8,02	8,21		8,21		70,36				0,56
22.08.2020	24,00	*	55,01	49,02	5,99	71,38	71,14	0,24			7,08		7,08	7,25		7,25		70,90				0,50
Среднее	24,00		32,70	28,59	4,11	49,01	48,92	0,09			4,80		4,80	4,90		4,90		48,72				0,33
Итого	**744,00**		**1013,56**	**886,24**	**127,32**						**148,74**		**148,74**	**151,95**		**151,95**						**10,20**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,62** °C **2,62** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. ~~**7,64**~~ Гкал 7,58
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **151,95** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации
«___» _____ 20___ г.