

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Август 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шелгунова ул., д. 28, лит. В
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозащита"
 Договор: 9110.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Телефон: 12561
 Узел учета: Общий
 Код УУТЗ: 12561
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: СИТ 943.2 № 14798
 расходомер:
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Мп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)
 лето: Qгвс=M3*(t3-hхв)
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот.= 0,437 Qтеп.= 0 Qгвс.гв.ср.= 0,2229
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот.= 131,1 Qтеп.= 0 Qгвс.гв.ср.= 0,1013
 Договорные расходы (ср.сут.): Т/сут.: Qот.= 131,1 Qтеп.= 0 Qгвс.гв.ср.= 40,52

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020
 Схематическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020
 Контроль ГВС (ТБ-2)

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТБ-1)											Контроль ГВС (ТБ-2)										
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Qобщ		
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Ккал				
23.07.2020	24.00		154,95	137,78	16,87	71,42	71,31	0,11				158,26	141,00	17,26								1,22		
24.07.2020	24.00		156,69	138,81	17,88	71,81	71,71	0,10				160,39	142,09	18,30								1,30		
25.07.2020	24.00		158,80	140,76	18,04	71,52	71,40	0,12				162,52	144,06	18,46								1,31		
26.07.2020	24.00		161,38	141,01	20,37	71,21	71,13	0,08				165,13	144,29	20,84								1,46		
27.07.2020	24.00		166,68	144,24	22,44	65,33	65,71	-0,38				170,01	147,15	22,86								1,41		
28.07.2020	24.00		73,12	61,39	11,73	43,16	43,18	-0,02				73,78	61,94	11,84								0,51		
29.07.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	21,42	21,53	-0,11				0,00	0,00	0,00								0,00		
30.07.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	20,25	20,25	0,00				0,00	0,00	0,00								0,00		
31.07.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,45	19,31	0,14				0,00	0,00	0,00								0,00		
01.08.2020	24.00	*	0,00	0,00	0,00	19,09	18,98	0,11				0,00	0,00	0,00								0,00		
02.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	18,72	18,60	0,12				0,00	0,00	0,00								0,00		
03.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	18,64	18,62	0,02				0,00	0,00	0,00								0,00		
04.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	18,66	18,66	0,00				0,00	0,00	0,00								0,00		
05.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	18,64	18,66	-0,02				0,00	0,00	0,00								0,00		
06.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	18,55	18,54	0,01				0,00	0,00	0,00								0,00		
07.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	18,74	18,72	0,02				0,00	0,00	0,00								0,00		
08.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	18,87	18,85	0,02				0,00	0,00	0,00								0,00		
09.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,01	18,93	0,08				0,00	0,00	0,00								0,00		
10.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	18,98	18,91	0,07				0,00	0,00	0,00								0,00		
11.08.2020	24.00		74,76	59,23	15,53	68,60	68,40	0,20				76,39	60,51	15,88								0,00		
12.08.2020	24.00		147,81	129,41	18,40	70,81	70,67	0,14				151,21	132,38	18,83								1,08		
13.08.2020	24.00		144,61	126,73	17,88	70,12	69,97	0,15				147,88	129,58	18,30								1,32		
14.08.2020	24.00		132,79	114,63	18,16	70,50	70,36	0,14				135,82	117,24	18,58								1,28		
15.08.2020	24.00		131,26	115,37	15,89	70,91	70,75	0,16				134,29	118,02	16,27								1,30		
16.08.2020	24.00		131,20	114,59	16,61	71,42	71,26	0,16				134,27	117,26	17,01								1,15		
17.08.2020	24.00		130,40	112,59	17,81	70,65	70,52	0,13				133,38	115,17	18,21								1,27		
18.08.2020	24.00		134,67	114,01	17,26	70,37	70,24	0,13				134,25	116,60	17,65								1,23		
19.08.2020	24.00		134,67	113,42	21,25	69,71	69,56	0,15				137,68	115,95	21,73								1,50		
20.08.2020	24.00		132,99	114,04	18,95	69,15	69,03	0,12				135,91	116,55	19,36								1,33		
21.08.2020	24.00		132,21	115,08	17,13	70,44	70,44	0,13				135,23	117,70	17,53								1,23		
22.08.2020	24.00		133,89	116,74	17,15	71,70	71,58	0,12				137,04	119,48	17,56								1,25		
Итого	24.00		78,36	68,06	10,30	48,00	47,93	0,07				80,11	69,58	10,59								0,72		
Среднее	744,00		2429,18	2109,83	319,35							2483,44	2156,98	326,46								22,36		

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Qобщ, Ккал Qрасч, Ккал
 Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабителя Узлц, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 17,62 °С
 Корректировка на температуру холодной воды: 5,63 Ккал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 16,73 Ккал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 326,46 м.куб.
 Объем потребленного теплоснабителя Узлц кап. 326,46 м.куб.

Генеральный директор: [подпись]
 Руководитель: [подпись]
 Ответственный за эксплуатацию Энергии (ср. абонента): [подпись]
 Абонентное Управление: [подпись]
 Представитель теплоснабляющей организации: [подпись]

Генеральный директор: [подпись]
 Руководитель: [подпись]
 Ответственный за эксплуатацию Энергии (ср. абонента): [подпись]
 Абонентное Управление: [подпись]
 Представитель теплоснабляющей организации: [подпись]