Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9103.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 6
Телефон: (812)-313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204763

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204763-ч(с)-0820.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 17,62

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1285
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,352

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.07.20	24,00	-	42,27	35,83	6,44	71,40	59,36	12,04	7,00	5,00	0,00	41,59	35,35	6,24	42,55	35,92	6,63	-	71,43	59,66	0,90			0,90
24.07.20	24,00	-	42,39	36,29	6,10	71,65	59,57	12,08	7,00	5,00	0,00	41,68	35,79	5,89	42,64	36,36	6,28	-	71,69	59,88	0,88			0,88
25.07.20	24,00	-	43,69	36,49	7,20	71,49	59,52	11,97	7,00	5,00	0,00	42,92	35,99	6,93	43,88	36,58	7,30	-	71,53	59,84	0,95			0,95
26.07.20	24,00	-	44,32	35,55	8,77	71,12	59,52	11,60	7,00	5,00	0,00	43,56	35,04	8,52	44,52	35,62	8,90	-	71,17	59,83	1,04			1,04
27.07.20	24,00	-	55,23	46,21	9,02	61,96	55,03	6,93	7,00	5,00	0,00	54,46	45,48	8,98	55,44	46,11	9,33	-	62,04	55,30	0,89			0,89
28.07.20	24,00	-	25,47	20,94	4,53	42,84	40,47	2,37	7,00	5,00	0,00	25,16	20,72	4,44	25,37	20,88	4,49	-	42,96	40,66	0,24			0,24
29.07.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,46	24,07	0,39	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	25,07	24,54	0,00			0,00
30.07.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,91	20,48	0,43	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,64	20,91	0,00			0,00
31.07.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,20	18,80	0,40	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,84	19,12	0,00			0,00
01.08.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,74	17,49	0,25	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,21	17,70	0,00			0,00
02.08.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,43	18,13	0,30	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,85	18,35	0,00			0,00
03.08.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,33	18,82	0,51	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,41	19,03	0,00			0,00
04.08.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,78	19,16	0,62	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,80	19,38	0,00			0,00
05.08.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,90	19,52	0,38	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,00	19,71	0,00			0,00
06.08.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,57	19,18	0,39	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,90	19,44	0,00			0,00
07.08.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,20	19,77	0,43	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,39	20,01	0,00			0,00
08.08.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,41	19,93	0,48	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,65	20,22	0,00			0,00
09.08.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,14	20,86	0,28	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,40	21,03	0,00			0,00
10.08.20	24,00	-	0,00	0,06	-0,06	21,25	20,50	0,75	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,54	21,31	0,00			0,00
11.08.20	24,00	-	0,21	8,42	-8,21	63,98	53,08	10,90	7,00	5,00	0,00	8,40	0,00	8,40	8,51	0,00	8,51	-	52,49	27,78	0,45			0,45
12.08.20	24,00	-	0,07	14,10	-14,03	48,68	54,40	-5,72	7,00	5,00	0,00	9,14	4,44	4,70	9,27	4,50	4,77	-	54,53	53,45	0,26			0,26
13.08.20	24,00	-	30,33	28,36	1,97	45,89	41,87	4,02	7,00	5,00	0,00	30,75	27,24	3,51	31,43	27,74	3,69	-	45,80	41,27	0,43	-	-	0,43
14.08.20	24,00	-	30,33	28,36	1,97	45,89	41,87	4,02	7,00	5,00	0,00	30,75	27,24	3,51	31,43	27,74	3,69	-	45,80	41,27	0,43	-	-	0,43
15.08.20	24,00	-	19,75	22,61	-2,86	71,17	62,71	8,46	7,00	5,00	0,00	21,83	20,23	1,60	22,29	20,59	1,70	-	69,62	63,62	0,24			0,24
16.08.20	24,00	-	69,33	66,41	2,92	71,15	65,10	6,05	7,00	5,00	0,00	69,64	64,46	5,18	71,21	65,70	5,51	-	71,03	65,46	0,76			0,76
17.08.20	24,00	-	55,12	53,39	1,73	70,83	64,10	6,73	7,00	5,00	0,00	55,97	51,44	4,53	57,22	52,41	4,81	-	70,47	64,60	0,65			0,65
18.08.20	24,00	-	96,44	88,00	8,44	70,36	64,81	5,55	7,00	5,00	0,00	95,50	87,11	8,39	97,68	88,79	8,89	-	70,46	65,06	1,11			1,11
19.08.20	24,00	-	95,36	88,47	6,89	69,94	64,39	5,55	7,00	5,00	0,00	94,37	87,50	6,87	96,53	89,18	7,35	-	70,04	64,64	1,00			1,00
20.08.20	24,00	-	95,93	88,72	7,21	69,27	63,90	5,37	7,00	5,00	0,00	94,96	87,63	7,33	97,06	89,31	7,75	-	69,37	64,14	1,00			1,00
21.08.20	24,00	-	96,84	89,73	7,11	70,86	65,36	5,50	7,00	5,00	0,00	96,06	88,56	7,50	98,26	90,28	7,98	-	70,96	65,61	1,05			1,05
22.08.20	24,00	-	97,24	91,34	5,90	71,75	66,18	5,57	7,00	5,00	0,00	96,62	90,24	6,38	98,90	92,09	6,81	-	71,84	66,43	0,99			0,99
Среднее	24,00	-	30,33	28,36	1,97	45,89	41,87	4,02	7,00	5,00	-	30,75	27,24	3,51	31,43	27,74	3,69	-	45,80	41,27	0,43	-	-	0,43
Итого	744,00		940,33	879,29	61,04						0,00	953,37	844,46	108,91	974,18	859,79	114,39	0,00			13,25	0,00	0,00	13,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.07.20 04:00	118615,74	109527,59	36682,59	29178,93	38378,52	29923,08	2089,08	-	-
	23.08.20 00:00	119488,19	110366,57	37577,02	29975,20	39292,34	30733,65	2097,56	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,62 °С = ~~-16,89~~ Гкал; 1,92
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~-3,55~~ Гкал; 11,33 Гкал.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 114,39 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать собственника

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-комунальное хозяйство № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.