

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭЗ за Август 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Шелгунова ул., д. 8, лит. Б  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9104.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭЗ:

Общий  
 27906

График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208338  
 Вычислитель: ПРЭМ-40-В1  
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1  
 Обратный трубопровод (М2) Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-32-В1  
 Подпиточный трубопровод (Уп) ПРЭМ-32-В1  
 Расчетный алгоритм: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)

2-х трубная схема  
 Приборы УТЭЗ поверены до: 20.12.2021  
 Схемы подключения: Сглах= 45  
 КТСЛ-Н 45  
 КТСЛ-Н 45  
 КТСЛ-Н 30  
 КТСЛ-Н 12

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Qтеп.гв= 0  
 Qтеп.гв.ср= 0  
 Qтеп.гв= 0

Qтеп.ср= 0,1868  
 Qтеп.ср= 0,0849  
 Qтеп.ср= 33,96 Гвс.м=

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qтеп.гв= 0,307 Qтеп.гв.ср= 0,0849 Qтеп.ср= 0,1868  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qтеп.гв= 0 Qтеп.гв.ср= 0 Qтеп.ср= 0,0849  
 Договорные расходы (ср. сут.), тбрут: Qтеп.гв= 92,1 Qтеп.гв.ср= 0 Qтеп.ср= 33,96 Гвс.м=

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			М1 Т	М2 Т	DM Т	Т1 °С	Т2 °С	DT °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	М3 Т	М4 Т	DM Т	У3 М3	У4 М3	DV (извл) М3	Уводпит М3	Т3 °С	Т4 °С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Общ Гкал	
23.07.2020	24.00		127,41	115,31	12,10	71,19	67,34	3,85	3,85	43,56	34,93	8,63	44,56	35,41	9,15	71,27	58,38	13,89	12,83	12,83	12,83	12,83	1,07
24.07.2020	24.00		128,17	116,31	11,86	71,37	67,47	3,90	3,90	43,60	35,27	8,33	44,63	35,75	8,88	71,40	58,41	13,99	12,93	12,93	12,93	12,93	1,05
25.07.2020	24.00		130,63	117,93	12,70	71,24	67,39	3,85	3,85	44,88	35,71	9,17	45,92	36,19	9,73	71,29	58,39	13,90	12,83	12,83	12,83	12,83	1,12
26.07.2020	24.00		131,08	117,16	13,92	70,86	67,11	3,75	3,75	45,66	35,40	10,26	46,71	35,91	10,80	70,89	58,27	12,62	12,83	12,83	12,83	12,83	1,18
27.07.2020	24.00		134,53	119,10	15,43	62,93	60,48	2,45	2,45	48,30	36,23	12,07	49,18	36,73	12,45	62,10	53,64	8,46	12,83	12,83	12,83	12,83	1,06
28.07.2020	24.00		43,60	38,33	5,27	42,69	41,40	1,29	1,29	16,45	11,68	4,77	16,59	11,76	4,83	42,74	38,34	4,40	12,83	12,83	12,83	12,83	0,26
29.07.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	20,00	20,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	20,02	0,43	12,83	12,83	12,83	12,83	0,00
31.07.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,10	19,13	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	19,12	0,40	12,83	12,83	12,83	12,83	0,00
02.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	18,35	18,41	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73	18,33	0,40	12,83	12,83	12,83	12,83	0,00
03.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	18,08	18,14	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	18,37	0,26	12,83	12,83	12,83	12,83	0,00
04.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	18,42	18,43	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	18,52	0,31	12,83	12,83	12,83	12,83	0,00
05.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	18,92	18,84	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	18,97	0,37	12,83	12,83	12,83	12,83	0,00
06.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	18,59	18,46	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07	18,55	0,52	12,83	12,83	12,83	12,83	0,00
07.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58	19,00	0,58	12,83	12,83	12,83	12,83	0,00
08.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,45	19,18	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	19,30	0,94	12,83	12,83	12,83	12,83	0,00
09.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,76	19,42	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	19,58	0,66	12,83	12,83	12,83	12,83	0,00
10.08.2020	24.00		0,00	0,00	0,00	19,96	19,57	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39	19,89	0,50	12,83	12,83	12,83	12,83	0,00
11.08.2020	24.00		68,84	58,05	10,79	67,42	63,74	3,68	3,68	26,62	16,87	9,75	27,19	17,12	10,07	67,36	54,83	12,53	12,83	12,83	12,83	12,83	0,87
12.08.2020	24.00		120,77	107,89	12,88	69,74	65,91	3,83	3,83	43,00	31,80	11,20	43,96	32,28	11,68	69,80	56,86	12,94	12,83	12,83	12,83	12,83	1,20
13.08.2020	24.00		117,99	105,56	12,43	69,54	65,68	3,86	3,86	41,76	31,14	10,62	42,68	31,60	11,08	69,60	56,66	12,94	12,83	12,83	12,83	12,83	1,14
14.08.2020	24.00		116,12	103,46	12,66	70,06	66,04	4,02	4,02	41,13	30,50	10,63	42,05	30,98	11,07	70,11	56,61	13,50	12,83	12,83	12,83	12,83	1,15
15.08.2020	24.00		117,63	103,76	13,87	70,53	66,58	3,95	3,95	42,06	30,48	11,58	42,03	30,96	12,07	70,61	57,23	13,38	12,83	12,83	12,83	12,83	1,23
16.08.2020	24.00		116,32	103,17	13,15	71,05	67,05	4,00	4,00	41,27	30,37	10,90	42,21	30,85	11,36	71,11	57,62	13,49	12,83	12,83	12,83	12,83	1,19
17.08.2020	24.00		113,13	101,85	11,28	70,14	66,91	4,22	4,22	39,23	30,14	9,09	40,13	30,62	9,51	70,17	56,69	13,48	12,83	12,83	12,83	12,83	1,04
18.08.2020	24.00		115,85	102,62	13,23	69,83	65,91	3,92	3,92	41,13	30,22	10,91	42,05	30,70	11,35	69,85	56,62	13,23	12,83	12,83	12,83	12,83	1,16
19.08.2020	24.00		116,20	102,63	13,57	69,46	65,44	4,02	4,02	41,35	30,23	11,12	42,30	30,71	11,59	69,53	55,98	13,55	12,83	12,83	12,83	12,83	1,18
20.08.2020	24.00		116,54	102,96	13,58	68,79	64,94	3,85	3,85	41,47	30,39	11,08	42,37	30,87	11,50	68,83	55,83	13,04	12,83	12,83	12,83	12,83	1,16
21.08.2020	24.00		117,83	103,82	14,01	70,40	66,51	3,89	3,89	41,94	30,68	11,26	42,89	31,16	11,73	70,46	57,33	13,13	12,83	12,83	12,83	12,83	1,20
22.08.2020	24.00		118,46	105,59	12,87	71,21	67,26	3,95	3,95	41,40	31,33	10,07	42,34	31,81	10,53	71,29	57,89	13,40	12,83	12,83	12,83	12,83	1,13
Среднее	24.00		66,16	58,59	7,28	47,68	45,51	2,17	2,17	23,38	17,53	5,85	23,90	17,79	6,41	47,66	40,47	7,19	12,83	12,83	12,83	12,83	0,63
Итого	744,00		2051,10	1825,50	225,60					724,81	543,37	181,44	740,79	551,41	188,38								19,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т У3, куб.м У4, куб.м Уп, т Траб. м

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Увл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения 12: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,62 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 16,28 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ: 16,19 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Увл изл: 189,38 м.куб.

Объект: ГУП «ТЭК СПб»  
 Абонентское Управление  
 Представитель теплоснабжающей организации: 20 г.