ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2020

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 10-1, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04788 — Приборы УУТЭ поверены до _____ — Тхв = 17,3

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	VA2305M 50	0,08	80	КТПТР-05	МЕТРАН-55-ДИ
Обратн.тр.	VA2305M 25	0,02	20	КТПТР-05	МЕТРАН-55-ДИ
Тр-д. ГВС					
Тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.07.20	-		19,28	0,15	0,000	-		18,57	5,00	0,000	-	-	0,71	0,000	0,000
24.07.20	-		18,61	0,13	0,000	-		17,75	5,00	0,000	-	-	0,86	0,000	0,000
25.07.20	-		18,28	0,09	0,000	-		17,72	5,00	0,000	-	-	0,56	0,000	0,000
26.07.20	-		18,50	0,12	0,000	-		17,83	5,00	0,000	-	-	0,67	0,000	0,000
27.07.20	-		18,51	0,10	0,000	-		17,98	5,00	0,000	-	-	0,53	0,000	0,000
28.07.20	-		65,79	6,97	73,016	-		49,48	6,38	42,623	-	-	16,31	30,393	2,641
29.07.20	-		67,24	7,17	124,828	-		51,08	6,54	84,764	-	-	16,16	40,064	3,982
30.07.20	-		66,69	7,26	120,308	-		48,09	6,62	79,207	-	-	18,60	41,101	4,130
31.07.20	-		69,23	7,25	113,326	-		47,09	6,61	74,612	-	-	22,14	38,714	4,245
01.08.20	-		68,60	7,25	113,815	-		46,70	6,62	75,270	-	-	21,90	38,545	4,207
02.08.20	-		69,51	7,22	115,503	-		47,51	6,60	76,637	-	-	22,01	38,866	4,300
03.08.20	-		68,07	7,21	114,949	-		47,22	6,58	77,098	-	-	20,85	37,851	4,100
04.08.20	-		67,81	7,18	116,435	-		47,43	6,55	77,739	-	-	20,38	38,696	4,124
05.08.20	-		67,35	7,18	117,070	-		47,40	6,55	76,942	-	-	19,95	40,128	4,153
06.08.20	-		69,10	7,23	112,796	-		47,59	6,60	75,820	-	-	21,51	36,976	4,102
07.08.20	-		67,87	7,25	113,356	-		47,22	6,62	72,777	-	-	20,65	40,579	4,172
08.08.20	-		69,09	7,26	107,908	-		47,31	6,62	71,575	-	-	21,78	36,333	3,988
09.08.20	-		69,20	7,26	110,496	-		47,78	6,62	71,735	-	-	21,42	38,761	4,135
10.08.20	-		69,19	6,68	108,359	-		47,91	5,94	71,803	-	-	21,28	36,556	3,976
11.08.20	-		68,65	6,00	106,451	-		46,81	5,00	71,376	-	-	21,84	35,075	3,887
12.08.20	-		69,88	6,00	107,934	-		47,04	5,00	70,802	-	-	22,84	37,131	4,128
13.08.20	-		70,99	6,00	109,878	-		47,79	5,00	70,685	-	-	23,20	39,192	4,334
14.08.20	-		69,65	6,00	106,349	-		46,68	5,00	68,624	-	-	22,97	37,725	4,120
15.08.20	-		69,17	6,00	107,226	-		46,76	5,00	70,000	-	-	22,41	37,226	4,061
16.08.20	-		69,39	6,00	110,098	-		47,12	5,00	70,104	-	-	22,27	39,993	4,249
17.08.20	-		70,08	6,00	109,289	-		47,46	5,00	68,533	-	-	22,62	40,756	4,318
18.08.20	-		69,21	6,00	107,476	-		46,97	5,00	68,089	-	-	22,24	39,387	4,156
19.08.20	-		69,08	6,00	105,419	-		46,31	5,00	66,927	-	-	22,77	38,491	4,099
20.08.20	-		69,50	6,00	106,445	-		46,77	5,00	67,160	-	-	22,74	39,285	4,172
21.08.20	-		69,31	6,00	107,261	-		47,27	5,00	69,018	-	-	22,04	38,243	4,088
22.08.20	-		68,65	6,00	107,188	-		47,08	5,00	70,206	-	-	21,58	36,982	3,973
Среднее	-	-	60,69	5,58	92,038	-	-	42,70	5,69	60,004	-	-	17,99	32,034	3,396
Итого	0,0				2853,177	0,000				1860,129	0,000	0,00		993,048	101,87

Ориентировочно до конца месяца(+)	828,342	540,037		288,304	30,560
Корректировка за прошлый месяц (-)	756,619	530,230		226,389	26,619
Итого за август 2020 :	2924,899	1869,936		1054,963	105,8076

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	V3, м.куб	Q3, Гкал	V4, м.куб	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.07.20 01:00	92435,576	-	48163,088	-	-	3980,489
23.08.20 01:00	95298,068	-	50029,026	-	-	4128,323

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= 17,3 — 87,92176 Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Дата _____ 8 АВГ 2020