

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Александровской Формы пр-кт, д. 2, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергос"

Договор: 9134.038.1
 Стронт. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23154

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: СИТ943 № 15805
 Подходящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подходящий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)

Схема подключения:
 Приборы УТЭ: поверены до: 31.05.2022
 Термопреобр.:
 КТПР-05
 КТПР-05
 КТПР-05
 КТПР-05

Режим (схема):
 Преобр.давления:

ОП: СП-0; МП: СП-0;

График: 150/70

Расчетный алгоритм:
 Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 Qот = 0,7652
 Qвент = 0
 Qтех = 0
 Qгрв = 0
 Qгрв ср = 0,1299
 Qгрв ср = 51,96 ГВт.М

Учет отопления (ТВ-1)

Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата	Тп	НС	M1		M2		DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DV (капна)	Vводпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
			T	°C	T	°C																			кВт.см2
23.03.2020	24.00		524.53	498.76	25.77	73.98	59.65	14.33	14.33				235.34	204.82	30.52	240.54	208.58	31.96	69.24	62.66				9.10	
24.03.2020	24.00		532.89	508.35	24.54	74.14	60.01	14.13	14.13				234.97	205.44	29.53	240.23	209.26	30.97	69.64	63.05				9.05	
25.03.2020	24.00	*	539.87	519.24	20.63	73.41	60.30	13.11	13.11				212.46	187.82	24.64	217.24	191.34	25.90	69.84	63.30				8.37	
26.03.2020	24.00	*	396.51	399.02	-2.51	79.53	79.32	4.21	4.21				0.00	0.36	-0.36	0.00	0.36	-0.36	27.20	25.12				1.51	
27.03.2020	24.00	*	297.81	286.31	11.50	71.37	66.66	4.71	4.71				53.13	40.58	12.55	54.30	41.31	12.99	68.88	61.83				2.20	
28.03.2020	24.00		470.16	436.04	34.12	71.42	57.36	14.06	14.06				232.45	197.60	34.85	236.67	200.62	36.05	62.28	56.86				8.61	
29.03.2020	24.00		446.19	416.71	29.48	72.51	57.18	15.33	15.33				233.21	198.67	34.54	237.44	201.69	35.75	62.27	56.72				8.78	
30.03.2020	24.00		446.41	415.76	30.65	74.89	58.50	16.39	16.39				236.30	200.11	36.19	240.84	203.33	37.51	64.19	58.38				9.15	
31.03.2020	24.00		435.90	406.59	29.31	74.94	56.10	16.84	16.84				235.98	201.25	34.73	240.47	204.46	36.01	63.81	58.11				9.09	
01.04.2020	24.00		435.34	405.76	26.58	74.95	57.98	16.84	16.84				234.37	202.26	32.11	238.82	205.48	33.34	63.81	58.12				8.87	
02.04.2020	24.00		435.81	409.04	26.77	74.95	58.26	16.69	16.69				234.85	202.35	32.50	239.38	205.80	33.58	64.36	58.68				8.90	
03.04.2020	24.00		442.31	415.21	27.10	75.06	58.63	16.43	16.43				234.33	202.51	32.82	238.22	205.41	32.81	64.25	58.51				8.81	
04.04.2020	24.00		437.65	411.35	26.30	74.92	58.40	16.52	16.52				233.72	202.15	31.57	238.22	205.41	32.81	64.07	58.31				8.90	
05.04.2020	24.00		432.25	405.70	26.55	75.07	58.36	16.71	16.71				233.26	201.68	31.58	237.72	204.91	32.81	62.82	57.33				8.81	
06.04.2020	24.00		433.03	407.27	25.76	73.18	57.29	15.89	15.89				233.72	202.62	31.10	238.03	205.77	32.26	62.69	57.27				8.20	
07.04.2020	24.00		440.75	415.18	25.57	72.44	57.24	15.20	15.20				234.60	203.33	31.27	238.91	206.48	32.43	62.88	57.49				8.13	
08.04.2020	24.00		444.70	419.05	25.65	72.92	57.48	14.89	14.89				234.43	203.06	31.37	238.76	206.23	32.53	62.62	57.37				8.00	
09.04.2020	24.00		442.83	417.65	25.18	72.09	57.36	14.73	14.73				234.34	203.36	30.98	238.54	206.52	32.12	62.82	57.11				7.97	
10.04.2020	24.00		434.26	409.17	25.09	72.08	57.11	14.97	14.97				234.25	203.33	30.92	238.51	206.46	32.05	62.19	56.90				8.04	
11.04.2020	24.00		430.56	404.06	26.50	71.94	56.86	15.08	15.08				232.85	202.65	32.12	239.08	205.81	33.27	62.00	56.79				8.00	
12.04.2020	24.00		431.06	405.87	25.19	72.06	56.91	15.15	15.15				232.69	202.25	30.20	237.09	205.76	31.33	62.39	56.99				7.80	
13.04.2020	24.00		435.79	411.05	24.74	71.27	56.67	14.60	14.60				169.56	145.26	24.30	172.82	147.62	25.20	63.19	58.22				6.89	
14.04.2020	24.00	*	338.78	318.75	20.03	70.54	57.36	13.19	13.19				232.09	198.69	33.40	216.82	202.10	34.72	66.29	60.45				3.18	
15.04.2020	24.00		488.51	458.68	29.83	71.97	59.00	12.97	12.97				212.67	190.75	21.92	217.40	194.31	23.09	69.42	63.19				8.14	
16.04.2020	24.00	*	208.79	191.20	17.59	71.47	61.51	9.96	9.96				234.86	204.09	30.77	240.05	207.84	32.21	66.34	60.24				8.40	
17.04.2020	24.00		386.08	359.47	26.61	71.66	60.93	10.73	10.73				236.86	201.62	35.24	241.69	205.06	36.63	66.30	60.26				8.77	
18.04.2020	24.00		539.77	510.25	29.52	72.09	59.15	12.94	12.94				235.17	203.16	32.01	239.97	206.63	33.34	66.89	60.87				8.20	
19.04.2020	24.00		535.49	509.70	25.79	71.82	59.06	12.76	12.76				232.70	203.28	29.42	237.53	206.81	30.72	64.50	58.95				7.67	
20.04.2020	24.00		551.21	526.85	24.36	71.17	58.99	12.18	12.18				233.53	203.42	30.11	238.06	206.75	31.31	65.47	60.20				7.34	
21.04.2020	24.00		538.18	513.19	24.99	68.56	56.37	10.61	10.61				260.98	230.55	30.43	266.19	234.48	31.71	63.72	58.07				7.34	
22.04.2020	24.00		560.75	536.89	23.86	66.98	56.37	13.67	13.67				219.69	190.08	29.61	223.99	193.31	30.75	63.72	58.07				7.34	
Среднее	23.84		451.88	427.00	24.88	72.73	59.07	13.67	13.67				6764.50	5852.73	911.77	6897.11	5949.13	947.98						239.02	
Итого	739.00		13914.20	13148.10	766.05																				

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Таб. ч
								1,61	Гкал
								6,41	куб.м

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету на приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл.

2,99 °C
 2,32 Гкал

5 час
 5 час
 1,61 Гкал
 6,41 куб.м

Управление по приборам учета тепловой энергии (от абонента)
 Ответственный за учет: _____
 Отдел эксплуатации КУУТЭ

ОТЧЕТ ПЕРИОДА

Представитель теплопоставляющей организации

