Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 3**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9242.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **12017**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **25.12.2021** Режим (схема): **ОП: СП-0;** график: **150/70**

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Вычислитель:	**СПТ941.11 № 36949**					
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,309**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**92,7**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2020	24,00	*	160,15	155,24	4,91	72,50	47,28	25,22														4,28
24.03.2020	24,00	*	161,72	156,82	4,90	72,68	47,52	25,16														4,31
25.03.2020		*																				
26.03.2020		*																				
27.03.2020	24,00	*	168,54	163,18	5,36	70,66	47,69	22,97														4,13
28.03.2020	24,00	*	161,08	156,38	4,70	70,22	47,22	23,00														3,93
29.03.2020	24,00	*	158,64	154,17	4,47	70,80	47,01	23,79														3,99
30.03.2020	24,00	*	157,23	152,74	4,49	73,36	47,96	25,40														4,22
31.03.2020	24,00	*	158,07	153,66	4,41	73,40	47,75	25,65														4,27
01.04.2020	24,00	*	158,94	154,63	4,31	73,35	47,79	25,56														4,28
02.04.2020	24,00	*	160,02	155,66	4,36	73,44	48,17	25,27														4,26
03.04.2020	24,00	*	161,95	157,65	4,30	73,62	48,61	25,01														4,27
04.04.2020	24,00	*	160,41	156,23	4,18	73,48	48,14	25,34														4,27
05.04.2020	24,00	*	159,92	155,71	4,21	73,64	48,11	25,53														4,29
06.04.2020	24,00	*	159,88	155,67	4,21	72,09	47,58	24,51														4,13
07.04.2020	24,00	*	161,80	157,48	4,32	71,18	47,78	23,40														4,00
08.04.2020	24,00	*	164,82	159,85	4,97	71,05	48,47	22,58														3,97
09.04.2020	24,00	*	165,40	160,39	5,01	70,87	48,48	22,39														3,95
10.04.2020	24,00	*	163,29	158,35	4,94	70,81	48,22	22,59														3,93
11.04.2020	24,00	*	162,25	157,31	4,94	70,61	47,76	22,85														3,95
12.04.2020	24,00	*	162,23	157,30	4,93	70,74	47,65	23,09														3,99
13.04.2020	24,00	*	163,54	158,57	4,97	70,00	47,59	22,41														3,91
14.04.2020	24,00	*	161,36	156,41	4,95	70,78	47,61	23,17														3,98
15.04.2020	24,00	*	161,67	156,72	4,95	70,83	47,56	23,27														4,00
16.04.2020	24,00	*	162,80	157,85	4,95	70,91	47,73	23,18														4,02
17.04.2020	24,00	*	161,29	156,52	4,77	71,02	47,57	23,45														4,02
18.04.2020	24,00	*	161,31	156,46	4,85	70,66	47,45	23,21														3,98
19.04.2020	24,00	*	160,85	155,96	4,89	70,56	47,40	23,16														3,96
20.04.2020	24,00	*	162,08	157,20	4,88	70,08	47,54	22,54														3,89
21.04.2020	24,00	*	161,40	156,64	4,76	67,71	46,65	21,06														3,63
22.04.2020	24,00	*	160,06	155,26	4,80	65,89	45,67	20,22														3,46
Среднее	24,00		161,47	156,76	4,71	71,27	47,65	23,62														4,04
Итого	**696,00**		**4682,70**	**4546,01**	**136,69**																	117,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tраб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **48** час **8,08** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **48** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,99** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **125,35** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» _____

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Невского района Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /