

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
Адрес: Бабушкина ул, д. 109, корп. 1, лит. А
Обслуживающая организация:

Договор: 8822-038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УЛТЗ: 12352

Установленные приборы:

Схема подключения:

2-х трубная схема

Вычислитель:

Приборы УЛТЗ поверены до:

20.12.2021

Режим (схема):

ОП: СП-0; МП: СП-0;

График: 150/70

Поддатый трубопровод (М1)

расходомер: PRМ-40-B1
PRМ-40-B1
PRМ-32-B1

Смпл= 0,1
0,1
0,067

Термопробр.: КТПР-05
КТПР-05
ТПП-15-2

Подпиточный трубопровод (М4)

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

Qтех= 0

Qгвс=M3*(h3-hвх)

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот= 0,501

Qтех= 0

Qгвс= 0,1958

Qгвс ср= 0,089

Qгвс ср= 36,6

Qгвс м=

Qгвс м=

Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут:

Sот= 150,3

Sтех= 0

Sгвс= 0

Sгвс ср=

Sгвс м=

Sгвс м=

Sгвс м=

Table with columns: Дата, Тип, НС, М1, М2, дМ, Т1, Т2, dt, P1, P2, М3, М4, дМ, V3, V4, dv(кальв), Улодпит, T3, T4, P3, P4, общ. The table contains multiple rows of data from 2020-03-23 to 2020-04-22, including summary rows (Итого) at the bottom. The table is part of a larger report titled 'Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Апрель 2020'.

Общ. Гкал
Траб. ч
Филиал «Энергобыт»
Управление приборостроения
Отдел эксплуатации КУЛТЗ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Представитель теплоснабжающей организации