Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 113, корп. 2, лит. Б**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9895.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24478**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021** Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 207735**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,293**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,196**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0891**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**87,9**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**35,64**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2020	24,00		127,81	111,29	16,52	74,17	47,00	27,17						131,02	112,46	18,56						4,25
24.03.2020	24,00		132,13	113,25	18,88	74,35	47,50	26,85						135,44	114,46	20,98						4,45
25.03.2020	24,00		124,82	109,66	15,16	73,75	47,78	25,97						127,84	110,92	16,92						3,97
26.03.2020	24,00		59,06	59,06	0,00	79,60	42,81	36,79						60,35	60,15	0,20						2,17
27.03.2020	24,00		113,44	99,91	13,53	72,29	46,51	25,78						115,95	101,18	14,77						3,55
28.03.2020	24,00		136,40	114,71	21,69	71,65	47,67	23,98						139,62	115,92	23,70						4,31
29.03.2020	24,00		132,10	112,15	19,95	72,94	47,74	25,20						135,28	113,35	21,93						4,28
30.03.2020	24,00		127,04	109,17	17,87	75,16	47,93	27,23						130,27	110,35	19,92						4,32
31.03.2020	24,00		130,24	111,87	18,37	75,21	47,77	27,44						133,57	113,07	20,50						4,46
01.04.2020	24,00		130,99	113,70	17,29	75,04	48,14	26,90						134,36	114,90	19,46						4,36
02.04.2020	24,00		132,35	115,37	16,98	75,24	48,33	26,91						135,75	116,62	19,13						4,38
03.04.2020	24,00		134,07	117,50	16,57	75,30	48,90	26,40						137,49	118,83	18,66						4,35
04.04.2020	23,00	*	127,19	111,40	15,79	75,15	48,52	26,63						130,46	117,42	13,04						4,16
05.04.2020	24,00		133,45	115,95	17,50	75,33	48,56	26,77						136,89	117,22	19,67						4,42
06.04.2020	24,00		131,86	115,60	16,26	73,25	47,44	25,81						135,08	116,80	18,28						4,18
07.04.2020	24,00		133,31	117,66	15,65	72,70	47,91	24,79						136,55	118,97	17,58						4,06
08.04.2020	24,00		134,47	119,10	15,37	72,67	48,75	23,92						137,71	120,49	17,22						3,97
09.04.2020	24,00		133,70	119,07	14,63	72,33	48,52	23,81						136,87	120,42	16,45						3,89
10.04.2020	24,00		132,94	116,87	16,07	72,32	47,98	24,34						136,11	118,14	17,97						4,01
11.04.2020	24,00		133,45	115,66	17,79	72,20	47,62	24,58						136,63	116,86	19,77						4,13
12.04.2020	24,00		134,32	115,48	18,84	72,31	47,31	25,00						137,51	116,68	20,83						4,25
13.04.2020	24,00		133,97	116,75	17,22	71,51	47,63	23,88						137,08	118,00	19,08						4,02
14.04.2020	24,00		135,33	118,65	16,68	72,20	47,44	24,76						138,54	119,92	18,62						4,15
15.04.2020	24,00		135,92	118,26	17,66	72,30	47,55	24,75						139,16	119,50	19,66						4,21
16.04.2020	24,00		144,75	127,20	17,55	72,26	48,74	23,52						148,18	128,64	19,54						4,26
17.04.2020	24,00		137,22	122,73	14,49	72,10	48,32	23,78						140,47	124,06	16,41						3,97
18.04.2020	24,00		135,14	118,00	17,14	72,35	48,00	24,35						138,36	119,28	19,08						4,11
19.04.2020	24,00		133,51	118,27	15,24	72,12	47,80	24,32						136,68	119,50	17,18						3,98
20.04.2020	24,00		137,25	119,27	17,98	71,33	47,83	23,50						140,46	120,53	19,93						4,09
21.04.2020	24,00		134,27	119,28	14,99	68,59	46,96	21,63						137,19	120,48	16,71						3,61
22.04.2020	24,00		133,24	116,11	17,13	67,24	45,76	21,48						136,01	117,31	18,70						3,65
Среднее	23,97		130,36	113,99	16,37	73,06	47,64	25,43						133,50	115,39	18,10						4,07
Итого	**743,00**		**4035,74**	**3528,95**	**506,79**									**4132,88**	**3572,43**	**560,45**						**125,97**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1** час **0,17** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **1** час **0,76** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,99** °C **1,52** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **124,62** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **561,21** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации
«____» _____ г. / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Невского района" Санкт-Петербург