

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, Д. 113, корп. 3
 Обслуживающая организация:
 Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9896.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:
 Общий
 24431

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207928
 Подключающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подключающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подключающий трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Термопреобр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. Давления:
 Qтеп.гвс = 0,2031
 Qтеп.гвс ср = 0,0923
 Гвс.гвс = 36,92 Гвс.м =

Договорные нагрузки (Гкал/час): Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх) лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час: Qтеп.гвс = 0
 Договорные расходы (ср сут.): т/сут.: Gот = 87,9 Гвент.гвс = 0
 Qтеп.гвс ср = 0,0923
 Gот.гвс = 36,92

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Т кал			
			M1 Т	M2 Т	dM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	dM Т	V3 м3	V4 м3	dV (злив)	Уплнит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2		P4 кг/см2		
23.03.2020	24.00		97,26	83,61	13,65	73,95	42,03	31,92	99,69	84,33	15,36	0,2031											3,68	
24.03.2020	24.00		99,26	85,22	14,04	74,13	42,74	31,39	101,72	85,94	15,78	0,2031											3,72	
25.03.2020	24.00	*	88,72	78,74	9,98	73,77	43,27	30,50	90,92	79,44	11,48	0,2031											3,14	
26.03.2020	15.00	*	39,76	39,95	-0,19	79,57	42,45	37,12	40,87	40,53	0,34	0,2031											1,55	
27.03.2020	24.00		96,01	85,11	10,90	72,01	43,33	28,68	98,12	86,08	12,04	0,2031											3,23	
28.03.2020	24.00		101,68	86,91	14,77	71,48	43,06	28,42	104,04	87,63	16,41	0,2031											3,53	
29.03.2020	24.00		100,11	84,92	15,19	72,75	42,74	30,01	102,51	85,64	16,87	0,2031											3,66	
30.03.2020	24.00		98,17	83,91	14,26	74,95	43,11	31,84	100,63	84,63	16,00	0,2031											3,74	
01.04.2020	24.00		99,05	84,41	14,64	75,00	43,17	31,83	101,56	85,13	16,43	0,2031											3,78	
02.04.2020	24.00		99,83	85,62	14,21	74,84	43,43	31,41	102,37	86,34	16,03	0,2031											3,73	
03.04.2020	24.00		100,11	86,59	13,52	75,04	43,68	31,36	102,66	87,31	15,35	0,2031											3,75	
04.04.2020	24.00		102,15	87,96	14,19	75,12	44,11	31,01	104,75	88,73	16,02	0,2031											3,80	
05.04.2020	24.00		101,77	86,95	14,82	74,95	43,67	31,28	104,37	87,67	16,70	0,2031											3,84	
06.04.2020	24.00		101,30	86,74	14,56	75,11	43,51	31,60	103,90	87,46	16,44	0,2031											3,84	
07.04.2020	24.00		101,91	86,61	15,30	73,07	42,70	30,37	104,37	87,33	17,04	0,2031											3,75	
08.04.2020	24.00		101,93	88,41	13,52	72,52	43,39	29,13	104,39	89,21	15,18	0,2031											3,56	
09.04.2020	24.00		103,02	89,61	13,41	72,48	44,01	28,47	105,49	90,43	15,06	0,2031											3,52	
10.04.2020	24.00		100,99	89,47	12,99	72,15	43,81	28,34	106,44	90,23	16,21	0,2031											3,48	
11.04.2020	24.00		102,80	86,88	15,92	72,01	43,18	29,28	103,27	88,63	14,64	0,2031											3,69	
12.04.2020	24.00		101,44	86,85	14,59	72,12	42,56	29,56	105,23	87,60	17,63	0,2031											3,62	
13.04.2020	24.00		101,85	87,84	14,01	71,33	42,89	28,44	103,84	87,57	16,27	0,2031											3,50	
14.04.2020	24.00		103,66	89,22	14,44	72,06	42,93	29,13	104,19	88,56	15,63	0,2031											3,64	
15.04.2020	24.00		102,81	89,09	13,72	72,10	42,86	29,24	106,12	89,99	16,13	0,2031											3,59	
16.04.2020	24.00		111,67	95,73	15,94	72,10	44,01	28,09	105,23	89,82	15,41	0,2031											3,84	
17.04.2020	24.00		105,89	92,22	13,67	71,94	43,50	28,44	114,28	96,69	17,59	0,2031											3,61	
18.04.2020	24.00		103,23	88,98	14,25	72,15	43,09	29,06	105,68	89,70	15,98	0,2031											3,61	
19.04.2020	24.00		102,72	89,02	13,70	71,92	42,85	29,07	105,14	89,74	15,40	0,2031											3,58	
20.04.2020	24.00		102,37	90,02	12,35	71,14	43,04	28,10	104,72	90,74	13,98	0,2031											3,22	
21.04.2020	24.00		102,64	89,76	12,88	68,44	42,34	26,10	104,86	90,48	14,38	0,2031											3,25	
22.04.2020	24.00		102,35	87,45	14,90	67,06	41,34	25,72	103,00	88,17	16,30	0,2031											3,57	
Среднее	23,71		100,58	86,91	13,67	72,88	43,08	29,80	3154,23	2684,82	469,41	0,2031											109,43	
Итого	735,00		3080,36	2661,71	418,65																			3,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vn, т Qобщ, Гкал
 ГВП Преобр. СП

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору: 9 час
 Период превышения I2: 9 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,99 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 1,27 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 109,51 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл: 475,28 м.куб

