

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 36, лит. А ИТП1
 Обслуживающая организация:
 Источник: Котельная 2 Невская

Договор: 8795.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 28167

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ТСРРВ-026М № 1319028
 Подстанции трубопровода (М1) ЭРСВ-440(П/Ф)
 Обогатный трубопровод (М2) ЭРСВ-440(П/Ф)
 Подстанции ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Вп)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения:
 Приборы УУТЗ поверены до: 29.09.2022
 Термомонобр.:
 Вэлт ТПС
 Вэлт ТПС

Режим (схема):
 Преобр. давления:
 СДВ-И-1,60
 СДВ-И-1,60

ОП: А32-00;

График: 149/70

зимы: Q=M1*(h1-hx)-M2*(h2-hx)

лето: Qлвс=M3*(h3-hx)

Договорные нагрузки (гр час): Qот = 0,1582
 Договорные нагрузки (гр сут.): Gот = 48,0608
 Договорные расходы (гр сут.): Tсут:

Qтеп = 0
 Qлвс = 0
 Qтеп.гр = 0
 Qлвс.гр = 0
 Gтеп = 0
 Gлвс = 0
 Gтеп.гр = 0
 Gлвс.гр = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излв)		Uподпит	T3	T4	P3	P4
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.03.2020	24.00		78.90	78.88	0.02	70.39	45.62	24.77	5.80	4.30											1.96	
24.03.2020	24.00		81.49	81.49	0.00	70.11	45.98	24.13	5.90	4.30											1.97	
25.03.2020	24.00		81.20	81.20	0.00	68.67	45.74	22.93	5.70	4.20											1.86	
26.03.2020	24.00		79.65	79.65	0.00	67.29	45.02	22.27	5.60	4.10											1.77	
27.03.2020	24.00		80.86	80.86	0.00	67.53	45.56	21.97	5.80	4.20											1.78	
28.03.2020	24.00		81.61	81.61	0.00	67.19	45.68	21.51	5.90	4.30											1.76	
29.03.2020	24.00		80.20	80.20	0.00	67.79	45.45	22.34	5.90	4.40											1.79	
30.03.2020	24.00		79.80	79.80	0.00	70.18	46.11	24.07	5.90	4.40											1.92	
31.03.2020	24.00		79.72	79.72	0.00	70.10	45.96	24.14	5.90	4.40											1.92	
01.04.2020	24.00		79.56	79.56	0.00	69.87	45.97	23.90	5.90	4.30											1.90	
02.04.2020	24.00		79.94	79.94	0.00	70.25	46.31	23.94	5.90	4.30											1.91	
03.04.2020	24.00		80.18	80.18	0.00	70.04	46.30	23.74	5.90	4.30											1.90	
04.04.2020	24.00		79.93	79.93	0.00	70.54	46.45	24.09	5.80	4.30											1.93	
05.04.2020	24.00		79.73	79.73	0.00	70.36	46.31	24.05	5.80	4.30											1.92	
06.04.2020	24.00		79.90	79.90	0.00	68.75	45.56	23.19	5.90	4.30											1.85	
07.04.2020	24.00		80.70	80.70	0.00	67.36	45.39	21.97	5.90	4.30											1.77	
08.04.2020	24.00		80.72	80.72	0.00	66.96	45.65	21.31	5.80	4.20											1.72	
09.04.2020	24.00		80.94	80.94	0.00	67.00	45.77	21.23	5.80	4.20											1.75	
10.04.2020	24.00		81.59	81.59	0.00	67.27	45.87	21.40	5.90	4.30											1.78	
11.04.2020	24.00		81.49	81.49	0.00	67.20	45.54	21.66	5.90	4.30											1.77	
12.04.2020	24.00		81.47	81.47	0.00	67.26	45.43	21.83	5.90	4.30											1.76	
13.04.2020	24.00		81.90	81.90	0.00	67.10	45.56	21.54	5.90	4.30											1.78	
14.04.2020	24.00		80.65	80.65	0.00	67.07	45.07	22.00	5.90	4.30											1.77	
15.04.2020	24.00		80.84	80.84	0.00	67.15	45.15	22.00	5.90	4.30											1.78	
16.04.2020	24.00		80.81	80.81	0.00	67.26	45.35	21.91	5.90	4.30											1.77	
17.04.2020	24.00		81.36	81.36	0.00	66.99	45.23	21.76	5.90	4.30											1.77	
18.04.2020	24.00		81.52	81.52	0.00	67.18	45.30	21.88	5.90	4.30											1.78	
19.04.2020	24.00		81.82	81.82	0.00	67.34	45.37	21.97	5.90	4.30											1.80	
20.04.2020	24.00		82.07	82.07	0.00	66.16	45.18	20.98	5.90	4.30											1.72	
21.04.2020	24.00		81.80	81.80	0.00	64.08	44.47	19.61	5.90	4.30											1.60	
22.04.2020	24.00		80.93	80.93	0.00	63.46	44.03	19.43	5.90	4.30											1.57	
Среднее	24.00		80.75	80.75	0.00	67.93	45.56	22.37	5.87	4.29											1.81	
Итого	744.00		2503.28	2503.26	0.02																	55.97

Показаны считывов на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды

0 час
 0 час
 2.82 °С
 0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 55.97 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл: М.куб

Управление по энергоснабжению
 Отдел учета энергии
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации