

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул., д. 36, лит. А ИТП2
 Договор: 8795.038.1
 Телефон: 28167
 Отопление: 28167

Осуществляющая организация: котельная 2 Невская
 Источник: Схемы подключения: 2-х трубная схема
 График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и срочн. архивы в файлах: ТСРВ-026М № 1319095
 Вычислитель: расходомер: Smln= 0.054
 Подводящий трубопровод (M1) ЭРСВ-440(ПФ) Smax= 13.58
 Обратный трубопровод (M2) ЭРСВ-440(ПФ) Smax= 13.58
 Подводящий ГВС (M3) Валет ТПС
 Циркуляционный ГВС (M4) Валет ТПС
 Подпиточный трубопровод (П1) SДВ-И-1.60

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)+M2*(h2-hxв) лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0.1582 Qвент = 0 Qотех = 0 Qгвс гв = 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 48.0608 Qвент = 0 Qотех гвс ср = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Qот = 0 Qвент = 0 Qотех гвс ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020
 Режим (схема): ОП: А32-00;
 Преобр. Давления: СДВ-И-1.60
 Валет ТПС
 Валет ТПС

Учет отопления (ТВ-1)
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Дата	Ти	НС	M1		M2		T1		T2		dT		P1		P2		M3	M4	V3		V4		dV (казна)		Уплит		T3	T4	P3	P4	Общ
			т	Т	т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	
23.03.2020	24.00		110.60	110.60	0.00	70.14	41.50	28.64	4.90	4.30																					3.17
24.03.2020	24.00		114.28	114.28	0.00	69.87	41.99	27.88	4.90	4.30																					3.18
25.03.2020	24.00		113.17	113.17	0.00	68.44	41.80	26.64	4.80	4.20																				3.01	
26.03.2020	24.00		110.36	110.36	0.00	67.05	41.12	25.93	4.70	4.10																				2.86	
27.03.2020	24.00		111.89	111.85	0.04	67.30	41.58	25.72	4.80	4.20																				2.88	
28.03.2020	24.00		112.95	112.95	0.00	66.96	41.74	25.22	4.90	4.30																				2.84	
29.03.2020	24.00		110.93	110.93	0.00	67.55	41.45	26.10	4.90	4.40																				2.89	
30.03.2020	24.00		109.77	109.77	0.00	69.93	41.96	27.97	4.90	4.40																				3.07	
31.03.2020	24.00		110.13	110.13	0.00	69.85	41.81	28.04	4.90	4.40																				3.09	
01.04.2020	24.00		110.14	110.14	0.00	69.63	41.77	27.86	4.90	4.40																				3.07	
02.04.2020	24.00		110.58	110.58	0.00	70.02	42.04	27.98	4.90	4.30																				3.09	
03.04.2020	24.00		110.99	110.99	0.00	69.80	42.09	27.71	4.90	4.30																				3.07	
04.04.2020	24.00		110.62	110.62	0.00	70.29	42.27	28.02	4.90	4.30																				3.10	
05.04.2020	24.00		110.34	110.34	0.00	70.12	42.08	28.04	4.90	4.30																				3.09	
06.04.2020	24.00		110.55	110.55	0.00	68.51	41.55	26.96	4.90	4.40																				2.98	
07.04.2020	24.00		111.56	111.55	0.01	67.13	41.47	25.66	4.90	4.30																				2.86	
08.04.2020	24.00		111.86	111.86	0.00	66.73	41.72	25.01	4.80	4.30																				2.80	
09.04.2020	24.00		112.29	112.28	0.01	66.77	41.85	24.92	4.80	4.30																				2.80	
10.04.2020	24.00		113.22	113.22	0.00	67.04	41.91	25.13	4.90	4.30																				2.84	
11.04.2020	24.00		113.17	113.17	0.00	66.97	41.67	25.30	4.90	4.30																				2.86	
12.04.2020	24.00		113.16	113.16	0.00	67.03	41.51	25.52	4.90	4.30																				2.89	
13.04.2020	24.00		113.36	113.36	0.00	66.88	41.72	25.16	4.90	4.30																				2.85	
14.04.2020	24.00		111.62	111.62	0.00	66.84	41.20	25.64	4.90	4.30																				2.86	
15.04.2020	24.00		111.79	111.79	0.01	66.91	41.33	25.58	4.90	4.30																				2.86	
16.04.2020	24.00		111.37	111.37	0.00	67.03	41.38	25.65	4.90	4.30																				2.85	
17.04.2020	24.00		112.01	112.01	0.00	66.76	41.34	25.42	4.90	4.30																				2.84	
18.04.2020	24.00		112.05	112.05	0.00	66.94	41.44	25.50	4.90	4.30																				2.85	
19.04.2020	24.00		112.49	112.49	0.00	67.10	41.51	25.59	4.90	4.30																				2.88	
20.04.2020	24.00		112.77	112.77	0.00	65.93	41.26	24.67	4.90	4.30																				2.78	
21.04.2020	24.00		112.46	112.46	0.00	63.86	40.63	23.23	4.90	4.30																				2.61	
22.04.2020	24.00		111.42	111.42	0.00	63.24	40.33	22.91	4.90	4.30																				2.55	
Среднее	24.00		111.74	111.74	0.00	67.70	41.58	26.12	4.88	4.30																				2.92	
Итого	744.00		3463.90	3463.83	0.07																									90.37	

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл, т	Общ, Гкал	Треб, ч
								90.37	

Показаны счетчиков на момент снятия данных.
 Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабителя Уплт, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения I2: 2.82 °С
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 90.37 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: м. куб.
 Объем потребленного теплоснабителя Уплт изл: м. куб.

