

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 52, лит. А ИТП4
 Договор: 9069.038.1
 Телефон: 28589
 Узел учета: Кал
 Код УУТЗ: 28589
 График: 1507/0

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Источник: ВКГ-7 № 208185
 Часовые и суточные архивы в файлах:
 Расходомер: ПРЭМ-32-D
 Подающий трубопровод (M2) ПРЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (M3)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)
 Qтеп = 0
 Qгвс = M3*(t3-hхв)
 Qот = 0,1596
 Qотех = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0
 Qотех ср = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 03.12.2021
 Терморегобор: КТСН-Н
 Преобр. давления: КТСН-Н
 ОЛ: 02;

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020
 Qот = 0,1596
 Qотех = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0
 Qотех ср = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ, Гкал				
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излм)		Улопит	T3	T4	P3
	час		t	t	t	°C	°C	°C	кгс/м2	кгс/м2	t	t	t	t	°C	°C	кгс/м2	кгс/м2	кгс/м2	кгс/м2	Гкал
23.03.2020	24.00		128.22	128.22	0.00	73.77	48.42	25.35													3.25
24.03.2020	24.00		129.77	129.77	0.00	73.95	48.73	25.22													3.28
25.03.2020	24.00		133.51	133.51	0.00	73.19	49.18	24.01													3.21
26.03.2020	24.00		125.78	125.78	0.00	79.56	51.48	28.08													3.53
27.03.2020	24.00		134.72	134.72	0.00	71.84	49.25	22.59													3.05
28.03.2020	24.00		129.82	129.82	0.00	71.33	48.78	22.55													2.93
29.03.2020	24.00		127.63	127.63	0.00	72.42	48.58	23.84													3.04
30.03.2020	24.00		126.23	126.23	0.00	74.76	49.37	25.39													3.21
31.03.2020	24.00		126.88	126.88	0.00	74.82	49.33	25.49													3.24
01.04.2020	24.00		127.75	127.75	0.00	74.71	49.36	25.35													3.26
02.04.2020	24.00		128.77	128.77	0.00	74.87	49.56	25.31													3.24
03.04.2020	24.00		130.14	130.14	0.00	74.97	49.79	25.18													3.28
04.04.2020	24.00		128.98	128.98	0.00	74.79	49.53	25.26													3.26
05.04.2020	24.00		128.62	128.62	0.00	74.98	49.51	25.47													3.28
06.04.2020	24.00		128.61	128.61	0.00	73.13	48.70	24.43													3.14
07.04.2020	24.00		130.43	130.43	0.00	72.42	49.01	23.41													3.06
08.04.2020	24.00		132.42	132.42	0.00	72.02	49.71	22.61													3.00
09.04.2020	24.00		132.82	132.82	0.00	72.02	50.31	21.71													2.89
10.04.2020	24.00		131.10	131.10	0.00	71.98	49.38	22.60													2.90
11.04.2020	24.00		130.42	130.42	0.00	71.82	49.62	22.20													2.97
12.04.2020	24.00		130.47	130.47	0.00	71.95	48.68	23.27													3.04
13.04.2020	24.00		131.32	131.32	0.00	71.17	48.57	22.60													2.97
14.04.2020	24.00		129.70	129.70	0.00	72.02	49.24	22.78													2.96
15.04.2020	24.00		130.04	130.04	0.00	72.06	48.82	23.24													3.03
16.04.2020	24.00		130.91	130.91	0.00	72.15	48.84	23.31													3.05
17.04.2020	24.00		129.77	129.77	0.00	71.88	48.60	23.28													3.02
18.04.2020	24.00		130.96	130.96	0.00	72.07	48.87	23.20													3.04
19.04.2020	24.00		130.51	130.51	0.00	71.81	48.57	23.24													3.04
20.04.2020	24.00		131.63	131.63	0.00	71.15	48.75	22.40													2.95
21.04.2020	24.00		131.23	131.23	0.00	68.48	47.83	20.65													2.71
22.04.2020	24.00		129.91	129.91	0.00	66.91	46.83	20.08													2.61
Среднее	24.00		129.97	129.97	0.00	72.75	49.07	23.68													3.08
Итого	744.00		4029.07	4029.07	0.00																95.44

Дата, время	M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vn, т		Qобщ, Гкал		Траб, ч	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Уилв, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 95.44 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Уилв излв, м.куб

