

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 70
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9970.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭЗ:

Общий
 24311

График: 150/70

Установленные приборы: БКТ-7 № 208359 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: Гитм= 0.1
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ 0.1
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ 0.067
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ
 Подпиточный трубопровод (Vп) Гитм= 45
 КТСП-Н 45
 КТСП-Н 30

Режим (схема): Прееор давлений:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0.32 Qгвс= 0
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qот ср= 0.0849 Qгвс ср= 0
 Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Gот= 96 Gгвс ср= 33.96 Gгвс м= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал						
			M1 T	M2 T	DM T	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 T	M4 T	DM T	V3 м3	V4 м3	DU (измеря)	Улодит м3	T3 °C		T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2			
23.03.2020	24.00		112.38	93.81	18.57	74.12	42.29	31.83				115.18	94.58	20.60				0.1868						4.37	
24.03.2020	24.00		114.05	95.02	19.03	74.30	42.79	31.51				116.90	95.87	21.03				0.0849						4.41	
25.03.2020	24.00		113.11	98.11	15.00	73.54	43.56	29.98				115.87	99.02	16.85										4.05	
26.03.2020	24.00		94.15	92.97	1.18	79.53	45.24	34.29				96.86	93.87	2.99										3.28	
27.03.2020	24.00		114.67	94.59	15.67	72.13	43.60	28.53				117.39	99.92	17.47										3.96	
28.03.2020	24.00		113.47	94.59	18.88	71.64	42.89	28.75				116.14	95.39	20.75										4.07	
29.03.2020	24.00		110.25	92.68	17.57	72.92	42.57	30.35				112.93	93.41	19.52										4.10	
30.03.2020	24.00		109.92	92.13	17.79	75.14	42.88	32.26				112.74	92.85	19.89										4.31	
31.03.2020	24.00		110.87	92.71	18.16	75.20	42.88	32.32				113.25	93.43	20.28										4.27	
01.04.2020	24.00		110.42	93.30	17.12	75.04	43.15	31.89				113.71	94.06	19.19										4.26	
02.04.2020	24.00		111.05	93.99	17.06	75.24	43.48	31.76				114.71	95.94	18.77										4.24	
03.04.2020	24.00		111.84	94.98	16.86	75.31	44.00	31.31				116.64	95.07	21.57										4.44	
04.04.2020	24.00		113.74	94.98	16.86	75.15	43.64	31.51				113.64	94.87	18.77										4.26	
05.04.2020	24.00		110.78	93.96	16.82	75.35	43.55	31.80				114.64	94.81	19.83										4.19	
06.04.2020	24.00		111.88	94.03	17.85	73.30	42.67	30.63				115.42	96.18	19.24										4.08	
07.04.2020	24.00		112.71	95.32	17.39	72.75	43.27	29.48				116.36	97.72	18.64										4.01	
08.04.2020	24.00		113.64	96.76	16.88	72.69	43.97	28.72				117.28	98.05	19.23										4.03	
09.04.2020	24.00		114.56	97.09	17.47	72.33	43.81	29.52				114.54	96.75	17.79										3.94	
10.04.2020	24.00		111.86	95.86	16.00	72.31	43.29	28.02				115.62	96.17	19.45										4.06	
11.04.2020	24.00		112.90	95.33	17.57	72.16	42.89	29.27				115.92	96.37	19.55										4.10	
12.04.2020	24.00		113.22	95.56	17.66	71.43	43.05	28.38				116.67	97.18	19.49										4.00	
13.04.2020	24.00		114.03	96.32	17.71	71.43	43.05	28.38				114.68	95.57	19.11										4.05	
14.04.2020	24.00		112.03	94.82	17.21	72.33	42.74	29.59				114.47	95.73	18.74										4.03	
15.04.2020	24.00		111.80	94.96	16.84	72.37	42.83	29.54				117.26	96.57	20.69										4.18	
16.04.2020	24.00		114.51	95.69	18.82	72.47	43.01	29.46				116.57	96.71	19.86										4.11	
17.04.2020	24.00		113.85	95.84	18.01	72.38	42.96	29.27				117.99	96.46	21.53										4.23	
18.04.2020	24.00		115.22	95.61	19.61	72.38	42.95	29.43				116.81	96.40	20.41										4.15	
19.04.2020	24.00		114.10	95.63	18.47	72.15	42.72	29.43				115.75	97.50	18.25										3.93	
20.04.2020	24.00		113.11	96.62	16.49	71.34	42.81	28.53				112.33	97.04	15.29										3.63	
21.04.2020	23.00	*	109.94	92.73	17.21	68.64	42.25	26.39				114.04	96.24	18.80										3.62	
22.04.2020	24.00		112.66	95.52	17.16	67.24	41.41	25.83				114.90	95.08	18.92										4.09	
Среднее	23.97		112.17	95.13	17.04	73.06	43.09	29.97				3557.20	2974.60	582.60										126.72	
Итого	743.00		3472.74	2945.09	527.65																				

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T

Дата, время

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 1 час 0.17 Гкал
 Объем теплоснабителя Уэлт, рассчитанный по среднему: 1 час 0.78 куб.м
 Период расчета по договору: час

Период превышения 2:

Корректировка на температуру холодной воды: 2.99 °C 1.58 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Общц: 125.31 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Увлс изл: 583.38 м.куб

Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭЗ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплонаблюдательной организации