

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Договор: 8561.038.1 Телефон: Узел учета: Отопление
 Адрес: Бабушкина ул. д. 8, лит. А Строит. адрес: Код УУТЭ: 24312
 Обслуживающая организация: котельная 1 Невская

Источник: Часовые и суточн. архивы в файлах: Схема подключения: 2-х трубная схема График: 14/7/1
 Установленные приборы: ВКГ-7 № 207931 Приборы УУТЭ поверены до: 03.12.2021
 Выявленные: ПРЭМ-32-D PRЭМ-32-D Гипс= Терморегобр.: Режим (схема)
 Подающий трубопровод (M1) PRЭМ-32-D КТСЛН КТСЛН Преобр. Давления:
 Обратный трубопровод (M2) PRЭМ-32-D КТСЛН
 Подающий ГВС (M3) КТСЛН
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв) лето: Qгвс=M3*(t3-hxв)

Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот.= 0.25 Qвент.= 0 Qгтех.= 0 Qгвс.= 0
 Договорные нагрузки (ср.сут.): Гкал/час: Qот.= 78.9474 Qвент.= 0 Qгтех.= 0 Qгвс.ср.= 0
 Договорные расходы (ср.сут.): Т/сут.: Qот.= 78.9474 Qвент.= 0 Qгтех.= 0 Qгвс.м.= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Общ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплотит	T3	T4	P3		P4	
23.03.2020	24.00		72.05	72.05	0.00	74.05	43.01	31.04															2.24
24.03.2020	24.00		72.33	72.33	0.00	74.93	43.47	31.46															2.28
25.03.2020	24.00		72.71	72.71	0.00	72.64	42.90	29.74															2.16
26.03.2020	24.00		72.28	72.28	0.00	71.11	42.40	28.71															2.08
27.03.2020	24.00		72.22	72.22	0.00	71.48	42.82	28.66															2.07
28.03.2020	24.00		72.07	72.07	0.00	70.78	42.70	28.08															2.02
29.03.2020	24.00		71.17	71.33	-0.16	72.14	42.93	29.21															2.08
30.03.2020	24.00		71.37	71.57	-0.20	74.07	43.53	30.54															2.18
31.03.2020	24.00		71.78	71.78	0.00	73.72	43.12	30.60															2.19
01.04.2020	24.00		71.98	71.98	0.00	73.70	43.12	30.58															2.20
02.04.2020	24.00		72.00	72.00	0.00	73.55	43.13	30.42															2.19
03.04.2020	24.00		72.11	72.11	0.00	73.62	43.32	30.30															2.18
04.04.2020	24.00		72.32	72.32	0.00	73.95	43.38	30.57															2.21
05.04.2020	24.00		72.25	72.25	0.00	73.57	43.17	30.40															2.20
06.04.2020	24.00		72.15	72.15	0.00	72.14	42.66	29.48															2.13
07.04.2020	24.00		72.23	72.23	0.00	71.00	42.59	28.41															2.05
08.04.2020	24.00		72.61	72.61	0.00	71.07	43.15	27.92															2.03
09.04.2020	24.00		72.40	72.40	0.00	70.95	43.24	27.71															2.01
10.04.2020	24.00		72.05	72.05	0.00	70.61	42.83	27.78															2.00
11.04.2020	24.00		71.93	71.93	0.00	70.54	42.66	27.88															2.01
12.04.2020	24.00		72.16	72.16	0.00	71.83	42.99	28.84															2.08
13.04.2020	24.00		72.03	72.03	0.00	71.28	42.90	28.38															2.04
14.04.2020	24.00		71.24	71.24	0.00	70.62	42.04	28.58															2.03
15.04.2020	24.00		71.91	71.91	0.00	71.07	42.47	28.60															2.06
16.04.2020	24.00		72.36	72.36	0.00	71.35	42.78	28.57															2.07
17.04.2020	24.00		72.60	72.60	0.00	71.00	42.61	28.39															2.06
18.04.2020	24.00		72.32	72.32	0.00	70.78	42.31	28.47															2.06
19.04.2020	24.00		72.40	72.40	0.00	70.95	42.27	28.68															2.08
20.04.2020	24.00		72.71	72.71	0.00	69.29	41.81	27.48															2.00
21.04.2020	24.00		72.94	72.94	0.00	68.15	41.67	26.48															2.00
22.04.2020	24.00		72.97	72.97	0.00	66.90	41.21	25.69															1.87
Среднее	24.00		72.18	72.19	-0.01	71.70	42.75	28.96															2.09
Итого	744.00		2237.65	2238.01	-0.36																		64.79

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:				Траб. ч
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	
					ГВЛ "ТЭС С"

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 3.26 °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 Ккал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 64,79 Ккал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: м. куб.
 Объем потребленного теплоносителя Упл. изл.: м. куб.

