

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Бабушкина ул, д. 89, корп. 2, лит. Ф  
 Обслуживающая организация:

Договор: 9001.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УТЭ: 23596  
 График: 150/70

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):

Установленные приборы: ВКТ-7 № 205749

Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021

Преобр.давления:

Вычислитель: БКТ-7 № 205749  
 Подводящий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подводящий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

расходомер: PRМ-32-В1  
 PRМ-32-В1  
 PRМ-32-В1

Термопреобр.: КТПТР-05  
 КТСЛ-Н  
 ТСП-Н

Расчетный алгоритм: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)  
 Qот.= 0,256  
 Qгвс=М3\*(h3-hвх)  
 Qгвс ср = 0,121  
 Qгвс ср = 0,055  
 Qгвс ср = 22 Гвс.М=

Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут.:

Гот.= 76.8  
 Гвент.= 0  
 Стех.= 0  
 Qгвс ср = 0,121  
 Qгвс ср = 0,055  
 Qгвс ср = 22 Гвс.М=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ					
			М1	М2	DM	Т1	Т2	DT	Р1	Р2	М3	М4	DM	У3	У4	DU (излп)		Улодпит	Т3	Т4	Р3	Р4
час	т	т	т	т	т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.03.2020	24.00	*	129.57	118.66	10.91	73.89	48.22	25.67	10.58	11.83	11.83	11.83	10.84	10.84	10.84	10.84	10.84	73.38	73.71			3.85
24.03.2020	24.00	*	132.03	119.89	12.14	74.06	48.61	25.45	11.83	11.83	11.83	11.83	12.12	12.12	12.12	12.12	12.12	73.71	72.99			3.95
25.03.2020	24.00	*	133.49	124.34	9.15	73.28	49.16	24.12	8.86	8.86	8.86	8.86	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	26.52	26.52			3.43
26.03.2020	24.00	*	126.33	125.89	0.44	79.67	52.65	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.94	9.94			3.62
27.03.2020	24.00	*	138.48	128.35	10.13	71.96	49.42	22.54	9.72	9.72	9.72	9.72	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	72.32	72.32			3.81
28.03.2020	24.00	*	134.96	120.56	14.40	71.43	48.41	23.02	13.83	13.83	13.83	13.83	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	71.09	71.09			3.81
29.03.2020	24.00	*	131.19	118.25	12.94	72.59	48.34	24.25	12.47	12.47	12.47	12.47	12.77	12.77	12.77	12.77	12.77	72.42	72.42			3.99
30.03.2020	24.00	*	130.41	117.68	12.73	74.90	49.12	25.78	12.24	12.24	12.24	12.24	12.54	12.54	12.54	12.54	12.54	74.41	74.41			4.06
31.03.2020	24.00	*	131.78	118.52	13.26	74.95	49.13	25.82	12.72	12.72	12.72	12.72	13.03	13.03	13.03	13.03	13.03	74.23	74.23			4.00
01.04.2020	24.00	*	132.07	119.43	12.64	74.82	49.30	25.52	12.03	12.03	12.03	12.03	12.33	12.33	12.33	12.33	12.33	74.53	74.53			3.94
02.04.2020	24.00	*	132.13	120.37	11.76	74.98	49.60	25.38	11.23	11.23	11.23	11.23	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	74.49	74.49			3.94
03.04.2020	24.00	*	133.44	121.76	11.68	75.09	50.01	25.08	11.86	11.86	11.86	11.86	12.15	12.15	12.15	12.15	12.15	74.42	74.42			3.99
04.04.2020	24.00	*	133.01	120.65	12.36	74.92	49.57	25.35	12.11	12.11	12.11	12.11	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	74.58	74.58			4.03
05.04.2020	24.00	*	132.88	120.22	12.66	75.11	49.50	25.61	12.16	12.16	12.16	12.16	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	72.18	72.18			3.87
06.04.2020	24.00	*	133.82	120.25	12.57	73.20	48.67	24.53	11.05	11.05	11.05	11.05	11.29	11.29	11.29	11.29	11.29	72.13	72.13			3.71
07.04.2020	24.00	*	133.73	122.32	11.41	72.53	48.96	23.57	12.44	12.44	12.44	12.44	12.71	12.71	12.71	12.71	12.71	72.17	72.17			3.77
08.04.2020	24.00	*	136.77	123.99	12.78	72.45	49.51	22.94	10.65	10.65	10.65	10.65	10.90	10.90	10.90	10.90	10.90	71.57	71.57			3.68
09.04.2020	24.00	*	134.98	124.03	10.95	72.14	49.41	22.73	11.35	11.35	11.35	11.35	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	71.50	71.50			3.72
10.04.2020	24.00	*	133.83	122.23	11.60	72.11	48.90	23.38	11.83	11.83	11.83	11.83	12.10	12.10	12.10	12.10	12.10	71.61	71.61			3.76
11.04.2020	24.00	*	133.70	121.65	12.05	72.11	48.57	23.38	12.07	12.07	12.07	12.07	12.33	12.33	12.33	12.33	12.33	71.98	71.98			3.82
12.04.2020	24.00	*	133.89	121.54	12.35	72.07	48.45	23.62	12.90	12.90	12.90	12.90	13.19	13.19	13.19	13.19	13.19	71.75	71.75			3.74
13.04.2020	24.00	*	134.64	122.68	11.96	71.29	48.46	22.83	11.74	11.74	11.74	11.74	11.98	11.98	11.98	11.98	11.98	71.84	71.84			3.89
14.04.2020	24.00	*	134.02	120.85	13.17	72.12	48.37	23.75	12.90	12.90	12.90	12.90	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	71.53	71.53			3.75
15.04.2020	24.00	*	133.22	121.28	11.94	72.16	48.39	23.77	11.57	11.57	11.57	11.57	11.85	11.85	11.85	11.85	11.85	71.49	71.49			3.82
16.04.2020	24.00	*	135.63	121.91	13.72	72.26	48.54	23.72	13.20	13.20	13.20	13.20	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	71.84	71.84			3.89
17.04.2020	24.00	*	134.62	122.79	11.83	72.03	48.43	23.60	11.20	11.20	11.20	11.20	11.44	11.44	11.44	11.44	11.44	71.67	71.67			3.82
18.04.2020	24.00	*	135.00	122.29	12.71	72.21	48.49	23.72	12.20	12.20	12.20	12.20	12.47	12.47	12.47	12.47	12.47	71.62	71.62			3.75
19.04.2020	24.00	*	134.05	122.11	11.94	71.95	48.33	23.62	11.36	11.36	11.36	11.36	11.62	11.62	11.62	11.62	11.62	70.56	70.56			3.63
20.04.2020	24.00	*	134.75	123.38	11.37	71.25	48.41	21.25	10.91	10.91	10.91	10.91	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	67.63	67.63			3.44
21.04.2020	24.00	*	134.75	122.60	12.15	68.58	47.33	21.25	11.74	11.74	11.74	11.74	11.98	11.98	11.98	11.98	11.98	66.71	66.71			3.34
22.04.2020	24.00	*	133.59	121.37	12.22	67.05	46.29	20.76	11.77	11.77	11.77	11.77	11.98	11.98	11.98	11.98	11.98	66.71	66.71			3.34
Итого	24.00	*	133.41	121.67	11.74	72.87	48.86	24.01	11.31	11.31	11.31	11.31	11.57	11.57	11.57	11.57	11.57	70.71	70.71			3.78
Среднее	744.00		4133.76	3771.84	363.92				350.73				350.73					358.77				117.05

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; У3, куб.м; У4, куб.м; Уп, т; Qобщ, Гкал; Труб. ч

Дата, время

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабителя Уплн, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.  
 Объем потребленного теплоснабителя Увлн изл.

2,99 °С  
 1,09 Гкал  
 0 час  
 0 час  
 115,96 Гкал  
 358,77 м.куб

Филиал "Энергосбыт"  
 Управление приборного учета тепловой энергии (от абонента)  
 Отдел эксплуатации КУП  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 Представитель теплоснабляющей организации