

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Бабушкина ул, д. 97, корп. 2, лит. Р  
 Обслуживающая организация:

Договор: 9006.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЭЗ: 24310

Общий график: 150/70

Источник: ТЭП ООО "Объединенно"

Схема подключения: 2-х трубная схема

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Выходитель: ВКТ-7 № 206917  
 Подкающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подкающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vn)  
 Расчетный алгоритм:

См1= 0,067  
 расхдомер: ПРЭМ  
 расходомер: ПРЭМ  
 ПРЭМ

Приборы УУТЭЗ поверены до: 03.12.2021  
 Термопреобр.: КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н

Режим (схема): Преобр. давления:

Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх) лето: QГВС=M3\*(h3-hвх)  
 Qот.= 0,256 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.гв.ср= 0,1034  
 Qот.= 76,8 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.ср= 0,047  
 Qгвс.м= 18,8 Qгвс.м=

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020 Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ						
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излия)		Улодпит	T3	T4	P3	P4	
час	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.03.2020	24.00	98.02	84.79	13.23	73.80	42.30	31.50	11.84	11.84	12.13	11.75	11.75	11.75	11.75	11.75	11.75	11.75	73.28	73.28			3.65	
24.03.2020	24.00	98.71	85.90	12.81	73.97	42.62	31.35	11.47	11.47	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	73.59	73.59			3.64	
25.03.2020	24.00	101.87	89.26	12.61	73.14	43.10	30.04	11.30	11.30	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	72.57	72.57			3.60	
26.03.2020	24.00	96.56	95.48	1.08	79.57	47.06	32.51	0.00	0.00	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	25.15	25.15			3.19	
27.03.2020	24.00	102.49	92.76	9.73	71.87	43.90	27.97	8.51	8.51	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	72.16	72.16			3.29	
28.03.2020	24.00	99.16	85.90	13.26	71.37	42.88	28.49	12.08	12.08	12.34	12.34	12.34	12.34	12.34	12.34	12.34	12.34	70.91	70.91			3.39	
29.03.2020	24.00	97.52	84.15	13.37	72.49	42.70	29.79	12.08	12.08	12.34	12.34	12.34	12.34	12.34	12.34	12.34	12.34	72.28	72.28			3.48	
30.03.2020	24.00	96.49	83.86	12.63	74.83	43.30	31.53	11.40	11.40	11.68	11.68	11.68	11.68	11.68	11.68	11.68	11.68	74.26	74.26			3.59	
31.03.2020	24.00	97.80	84.40	13.40	74.87	43.07	31.80	12.18	12.18	12.49	12.49	12.49	12.49	12.49	12.49	12.49	12.49	74.34	74.34			3.69	
01.04.2020	24.00	98.51	85.05	13.46	74.72	42.92	31.80	12.22	12.22	12.53	12.53	12.53	12.53	12.53	12.53	12.53	12.53	74.08	74.08			3.71	
02.04.2020	24.00	98.58	85.85	12.73	74.90	43.39	31.51	12.09	12.09	12.53	12.53	12.53	12.53	12.53	12.53	12.53	12.53	74.43	74.43			3.66	
03.04.2020	24.00	100.13	86.78	13.35	74.99	43.54	31.45	12.50	12.50	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	74.37	74.37			3.73	
04.04.2020	24.00	99.62	85.96	13.66	74.82	43.15	31.67	12.09	12.09	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	74.30	74.30			3.75	
05.04.2020	24.00	99.83	85.56	14.27	75.03	43.21	31.82	13.08	13.08	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	74.46	74.46			3.80	
06.04.2020	24.00	99.68	85.64	14.04	73.15	43.00	30.15	12.88	12.88	13.19	13.19	13.19	13.19	13.19	13.19	13.19	13.19	72.11	72.11			3.55	
07.04.2020	24.00	101.29	87.43	13.86	72.49	43.37	29.12	12.71	12.71	13.01	13.01	13.01	13.01	13.01	13.01	13.01	13.01	72.10	72.10			3.45	
08.04.2020	24.00	101.73	89.04	12.69	72.40	43.95	28.45	11.61	11.61	11.72	11.72	11.72	11.72	11.72	11.72	11.72	11.72	71.64	71.64			3.42	
09.04.2020	24.00	101.46	88.94	12.52	72.09	43.75	28.34	11.48	11.48	11.72	11.72	11.72	11.72	11.72	11.72	11.72	11.72	71.53	71.53			3.50	
10.04.2020	24.00	100.95	87.07	13.88	72.06	43.28	28.78	12.81	12.81	13.10	13.10	13.10	13.10	13.10	13.10	13.10	13.10	71.54	71.54			3.43	
11.04.2020	24.00	99.52	86.98	12.54	71.90	42.86	29.04	11.50	11.50	11.75	11.75	11.75	11.75	11.75	11.75	11.75	11.75	70.51	70.51			3.42	
12.04.2020	24.00	100.73	86.64	14.09	72.03	42.80	29.23	12.45	12.45	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	71.60	71.60			3.51	
13.04.2020	24.00	100.66	87.62	13.04	71.22	42.84	28.38	11.99	11.99	12.26	12.26	12.26	12.26	12.26	12.26	12.26	12.26	71.60	71.60			3.42	
14.04.2020	24.00	99.80	86.28	13.52	72.08	42.65	29.43	12.45	12.45	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	71.75	71.75			3.51	
15.04.2020	24.00	101.12	86.30	14.82	72.13	42.66	29.47	13.27	13.27	13.59	13.59	13.59	13.59	13.59	13.59	13.59	13.59	71.80	71.80			3.58	
16.04.2020	24.00	101.24	86.88	14.36	72.22	42.98	29.24	12.68	12.68	12.98	12.98	12.98	12.98	12.98	12.98	12.98	12.98	71.38	71.38			3.55	
17.04.2020	24.00	101.33	87.58	13.75	71.97	42.76	29.21	12.68	12.68	12.98	12.98	12.98	12.98	12.98	12.98	12.98	12.98	71.71	71.71			3.59	
18.04.2020	24.00	101.42	87.11	14.31	72.18	42.86	29.32	13.28	13.28	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57	71.39	71.39			3.44	
19.04.2020	24.00	99.85	87.30	12.55	71.91	42.90	28.19	11.46	11.46	11.73	11.73	11.73	11.73	11.73	11.73	11.73	11.73	70.50	70.50			3.40	
20.04.2020	24.00	100.99	88.13	12.86	71.22	43.03	26.20	11.93	11.93	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17	67.68	67.68			3.19	
21.04.2020	24.00	100.56	87.57	12.99	68.57	42.37	25.60	12.96	12.96	13.22	13.22	13.22	13.22	13.22	13.22	13.22	13.22	66.61	66.61			3.15	
22.04.2020	24.00	100.41	86.31	14.10	67.02	41.42	25.60	11.74	11.74	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	70.56	70.56			3.52	
Итого	24.00	99.94	87.05	12.89	72.81	43.12	29.69	363.86	363.86	372.31	372.31	372.31	372.31	372.31	372.31	372.31	372.31					109.12	
Среднее	744.00	3098.03	2698.52	399.51																			

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:				Vn, т	Vn, т	Vn, т	Vn, т	Vn, т	Vn, т	Vn, т	Vn, т	Vn, т	Vn, т	Vn, т	Vn, т	Vn, т	Vn, т	Vn, т	Vn, т	Vn, т	Vn, т	Vn, т	
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т																				V3, куб.м

Колличество тепловой энергии Общщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабителя Узлн, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения 12  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Колличество потребленной тепловой энергии Общщ  
 Объем потребленного теплоснабителя Узлн

2,99 °С  
 1,19 Гкал  
 0 час  
 0 час  
 107,93 Гкал  
 372,31 м.куб  
 0 час  
 0 час  
 107,93 Гкал  
 372,31 м.куб

Представитель: Генеральный директор организации

