

Абонент: ЖКЭС Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 11 / СЦО  
 Обслуживающая организация: ООО "Инфрадайт-Контакт"  
 Источник: 1а Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за апрель 2020  
 Договор: №11/11-НХВ-И-2/11-НХВ  
 Стронт-Адрес: Елизарова 11, СЦО  
 Телефон: (812) 313-47-06

Часовые и суммарные значения в рамках:  
 Регион (См. №): Елизарова 11, СЦО  
 Приборы УУТЗ поверены до 03.12.2021

Узел учета: СЦО  
 Код УУТЗ:  
 Работник:  
 Тэк. гр. С = 2,99

Установленные приборы:

Вычислитель: ВК17-7 № 207162  
 Подаяш, гр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 л  
 Обаяш, гр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 л  
 ТР-Д, ГВС(M3): расходомер:  
 ТР цирку, ГВС(M4): расходомер:  
 ТР-Д, ГВС(M5): расходомер:  
 Расчетный алгоритм: зная: Q=M1\*(t1-nxв)-M2\*(t2-nxв)  
 расчетный алгоритм: зная: Q=M1\*(t1-nxв)-M2\*(t2-nxв)

Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (гр.отг), Г/сут:  
 Договорные потребления за предыдущий отчетный период: 23.03.2020 - 23.04.2020

ГВС(M3): расходомер:  
 ГВС(M4): расходомер:  
 ГВС(M5): расходомер:

Qгр = (G.OT\*24)  
 Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)  
 Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)  
 Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)

Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)  
 Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)  
 Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)  
 Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)

Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)  
 Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)  
 Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)  
 Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)

Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)  
 Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)  
 Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)  
 Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)

Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)  
 Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)  
 Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)  
 Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)

Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)  
 Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)  
 Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)  
 Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)

Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)  
 Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)  
 Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)  
 Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)

Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)  
 Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)  
 Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)  
 Qгр.гвс.ср = (G.OT\*24)

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Q общ. Гкал.					
			M1	M2	дM	T1	T2	дT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	дM	V3	V4	дV3	дV4		T3	T4	Qгр.общ.	Qгр.изл.	Qгр.гвс.
23.03.2020	24.00	-	110.44	110.17	0.27	71.62	61.29	10.33	7.00	5.00	1.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16
24.03.2020	24.00	-	114.59	114.59	0.00	72.71	62.22	10.49	7.00	5.00	1.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.21
25.03.2020	24.00	-	110.22	110.22	0.00	69.30	59.73	9.57	7.00	5.00	1.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06
26.03.2020	24.00	-	108.08	108.08	0.00	67.78	58.56	9.22	7.00	5.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
27.03.2020	24.00	-	140.10	140.10	0.00	68.47	59.25	9.22	7.00	5.00	1.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.30
28.03.2020	24.00	-	119.47	119.47	0.00	68.52	59.18	9.34	7.00	5.00	1.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12
29.03.2020	24.00	-	119.47	119.47	0.00	68.52	59.18	9.34	7.00	5.00	1.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12
30.03.2020	24.00	-	119.47	119.47	0.00	68.52	59.18	9.34	7.00	5.00	1.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12
31.03.2020	24.00	-	119.47	119.47	0.00	68.52	59.18	9.34	7.00	5.00	1.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12
01.04.2020	24.00	-	119.47	119.47	0.00	68.52	59.18	9.34	7.00	5.00	1.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12
02.04.2020	24.00	-	119.47	119.47	0.00	68.52	59.18	9.34	7.00	5.00	1.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12
03.04.2020	24.00	-	119.47	119.47	0.00	68.52	59.18	9.34	7.00	5.00	1.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12
04.04.2020	24.00	-	119.47	119.47	0.00	68.52	59.18	9.34	7.00	5.00	1.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12
05.04.2020	24.00	-	119.47	119.47	0.00	68.52	59.18	9.34	7.00	5.00	1.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12
06.04.2020	24.00	-	119.47	119.47	0.00	68.52	59.18	9.34	7.00	5.00	1.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12
07.04.2020	24.00	-	103.22	103.22	0.00	68.23	59.35	8.88	7.00	5.00	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.92
08.04.2020	24.00	-	205.59	205.59	0.00	68.06	59.15	8.91	7.00	5.00	1.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.84
09.04.2020	24.00	-	207.01	207.01	0.00	67.80	59.07	8.73	7.00	5.00	1.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.81
10.04.2020	24.00	-	206.46	206.46	0.00	67.46	58.68	8.78	7.00	5.00	1.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.82
11.04.2020	24.00	-	205.36	205.33	0.03	67.50	58.64	8.86	7.00	5.00	1.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.83
12.04.2020	24.00	-	207.15	207.15	0.00	68.66	59.47	9.19	7.00	5.00	1.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.91
13.04.2020	24.00	-	207.19	207.19	0.00	67.92	58.98	8.94	7.00	5.00	1.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.86
14.04.2020	24.00	-	202.77	202.77	0.00	67.49	58.39	9.10	7.00	5.00	1.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.85
15.04.2020	24.00	-	204.76	204.76	0.00	68.03	58.85	9.18	7.00	5.00	1.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.89
16.04.2020	24.00	-	205.52	205.52	0.00	68.43	59.22	9.21	7.00	5.00	1.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.90
17.04.2020	24.00	-	206.20	206.20	0.00	67.95	58.96	8.99	7.00	5.00	1.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.86
18.04.2020	24.00	-	204.93	204.93	0.00	67.57	58.69	8.88	7.00	5.00	1.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.83
19.04.2020	24.00	-	205.23	205.23	0.00	67.83	58.85	8.98	7.00	5.00	1.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.85
20.04.2020	24.00	-	205.76	205.76	0.00	66.22	57.68	8.54	7.00	5.00	1.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.77
21.04.2020	24.00	-	207.66	207.66	0.00	64.77	56.62	8.15	7.00	5.00	1.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.70
22.04.2020	24.00	-	207.39	207.39	0.00	63.68	55.78	7.90	7.00	5.00	1.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.64
Среднее	24.00	-	160.33	160.32	0.01	68.15	59.01	9.14	7.00	5.00	1.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.46
Итого	744.00	-	4970.33	4970.03	0.30	-	-	-	-	-	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.19

Показания счетчиков на конец:  
 23.04.2020 18:00:00  
 23.04.2020 00:00:00

Дата, время  
 22.04.2020 18:00:00  
 23.04.2020 00:00:00

М1(Г) 78664.67  
 М2(Г) 78551.38  
 М3(Г) 78603.54  
 М4(Г) -  
 V3(кв) -  
 V4(кв) -  
 Q СЦО (ккал) 889.94  
 Q ГВС (ккал) 670  
 Q ГВС (ккал) 937.60  
 Q ГВС (ккал) 2332.00

Час  
 2,99 °C = 0,00 Гкал:  
 45,19 Гкал:  
 м/б.м.

Колличество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем потребленного теплоносителя Vтеп изл., рассчитанный по среднему:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Объем потребленного теплоносителя Vтеп изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 ООО "Инфрадайт-Контакт"  
 Физлиц "Энергосбыт"  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУТЗ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ