

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Елизарова пр-кт, д. 33, лит. А ИТП
 Обслуживающая организация:

Договор: 8709.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 24128

Источники: котельная по адресу Елизарова пр. д. 41а

Схема подключения:

2-х трубная схема

Режим (схема):

График: 95/70

Вычислитель: ВКГ-7 № 2068999

Часовые и суточные архивы в файлах:

Гшпн=

Приборы УУТЭ поверены до:

03.12.2021

Термопреобр.:

Преобр. датления:

Подходящий трубопровод (M1)

расходомер: ПРМ-40-D

Гшпн=

Гшпн=

КТСП-Н

КТСП-Н

Обратный трубопровод (M2)

расходомер: ПРМ-40-D

Гшпн=

Гшпн=

КТСП-Н

КТСП-Н

Подпиточный трубопровод (M4)

расходомер: ПРМ-40-D

Гшпн=

Гшпн=

КТСП-Н

КТСП-Н

Расчетный алгоритм:

Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx)

Qтеп.гв=

Qтеп.гв=

Qтеп.гв=

Qтеп.гв=

Qтеп.гв=

Договорные нагрузки (гр.час):

Qот.= 0,211

Qтеп.гв=

Qтеп.гв=

Qтеп.гв=

Qтеп.гв=

Qтеп.гв=

Договорные расходы (гр.сут.):

Гот.= 202,56

Гтеп.гв=

Гтеп.гв=

Гтеп.гв=

Гтеп.гв=

Гтеп.гв=

| Дата | Тп | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | Общ | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|------|-------|-------|------|----|----|----|----|-----------------|----|----|-----------|-----|---------|----|----|----|----|--|-------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излн) | | Улодпит | T3 | T4 | P3 | P4 | | |
| 23.03.2020 | 24.00 | | 251.48 | 251.48 | 0.00 | 50.99 | 42.81 | 8.18 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.06 |
| 24.03.2020 | 24.00 | | 251.57 | 251.57 | 0.00 | 51.52 | 43.28 | 8.24 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.08 |
| 25.03.2020 | 24.00 | | 251.65 | 251.65 | 0.00 | 50.68 | 42.91 | 7.77 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.96 |
| 26.03.2020 | 13.00 | * | 136.20 | 136.20 | 0.00 | 48.80 | 41.63 | 7.17 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.98 |
| 27.03.2020 | 24.00 | | 251.87 | 251.87 | 0.00 | 49.54 | 42.37 | 7.17 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.81 |
| 28.03.2020 | 24.00 | | 251.81 | 251.81 | 0.00 | 49.79 | 42.67 | 7.12 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.81 |
| 29.03.2020 | 24.00 | | 251.84 | 251.84 | 0.00 | 49.27 | 42.09 | 7.18 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.81 |
| 30.03.2020 | 24.00 | | 253.02 | 253.02 | 0.00 | 51.57 | 43.60 | 7.97 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.02 |
| 31.03.2020 | 24.00 | | 254.03 | 254.03 | 0.00 | 51.83 | 43.73 | 8.10 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.05 |
| 01.04.2020 | 24.00 | | 254.53 | 254.53 | 0.00 | 51.81 | 43.78 | 8.03 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.05 |
| 02.04.2020 | 24.00 | | 255.08 | 255.08 | 0.00 | 51.24 | 43.44 | 7.80 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.00 |
| 03.04.2020 | 24.00 | | 255.19 | 255.19 | 0.00 | 51.46 | 43.64 | 7.82 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.00 |
| 04.04.2020 | 24.00 | | 255.09 | 255.09 | 0.00 | 52.20 | 44.04 | 8.16 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.09 |
| 05.04.2020 | 24.00 | | 255.10 | 255.10 | 0.00 | 52.31 | 44.19 | 8.12 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.08 |
| 06.04.2020 | 24.00 | | 255.24 | 255.24 | 0.00 | 50.62 | 43.04 | 7.58 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.94 |
| 07.04.2020 | 24.00 | | 255.33 | 255.33 | 0.00 | 49.59 | 42.55 | 7.04 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.80 |
| 08.04.2020 | 24.00 | | 255.18 | 255.18 | 0.00 | 49.09 | 42.35 | 6.74 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.73 |
| 09.04.2020 | 24.00 | | 255.23 | 255.23 | 0.00 | 49.44 | 42.55 | 6.89 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.77 |
| 10.04.2020 | 24.00 | | 255.19 | 255.19 | 0.00 | 49.24 | 42.33 | 6.91 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.79 |
| 11.04.2020 | 24.00 | | 255.05 | 255.05 | 0.00 | 49.11 | 42.11 | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.79 |
| 12.04.2020 | 24.00 | | 255.17 | 255.17 | 0.00 | 48.98 | 41.94 | 7.04 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.80 |
| 13.04.2020 | 24.00 | | 255.09 | 255.09 | 0.00 | 48.20 | 42.17 | 7.03 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.80 |
| 14.04.2020 | 24.00 | | 254.97 | 254.97 | 0.00 | 48.74 | 41.70 | 7.04 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.80 |
| 15.04.2020 | 24.00 | | 255.03 | 255.03 | 0.00 | 49.23 | 42.10 | 7.13 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.80 |
| 16.04.2020 | 24.00 | | 255.25 | 255.25 | 0.00 | 49.30 | 42.10 | 7.19 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.84 |
| 17.04.2020 | 24.00 | | 255.23 | 255.23 | 0.00 | 49.62 | 42.31 | 7.31 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.84 |
| 18.04.2020 | 24.00 | | 255.20 | 255.20 | 0.00 | 49.61 | 42.27 | 7.34 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.88 |
| 19.04.2020 | 24.00 | | 255.38 | 255.38 | 0.00 | 49.72 | 42.37 | 7.35 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.88 |
| 20.04.2020 | 24.00 | | 255.30 | 255.30 | 0.00 | 49.00 | 42.05 | 6.95 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.78 |
| 21.04.2020 | 24.00 | | 255.26 | 255.26 | 0.00 | 47.37 | 41.02 | 6.35 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.63 |
| 22.04.2020 | 24.00 | | 258.69 | 258.69 | 0.00 | 48.38 | 41.77 | 6.61 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.71 |
| Среднее | 23.85 | | 254.41 | 254.41 | 0.00 | 49.98 | 42.61 | 7.37 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.88 |
| Итого | 733.00 | | 7770.25 | 7770.25 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57.41 |

| Дата, время | Показания счетчиков на момент снятия данных: | | | | Vп, т |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | |
| | | | | | |

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 58,27 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл. м.куб

Управление приборного учета тепловой энергии (от абонента)
 Отдел эксплуатационно-технического обслуживания
 ОТПЕЧАТКИ
 Представитель теплоснабжающей организации