

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за Апрель 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 23, лит. А**
 Обслуживающая организация: **Котельная 1 Невская**

Договор: **8807.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 23541

Источник: **котельная 1 Невская**
 Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:**
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 207205**
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: **зима:**

Схема подключения: **2-х трубная схема**
 Приборы УТЭ поверены до: **03.12.2021**
 Термопреобр.:
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: **147/71**

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)	Qлет =	0	Qтеп =	0	Qгвс =	0	Qгвс ср =	0
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:		Qот =	0,2082	Qтеп ср =	0	Qгвс ср =	0	Qгвс ср =	0
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:		Qот =	65,7474	Qтеп ср =	0	Qгвс ср =	0	Qгвс ср =	0
		Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020							

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dV (излив)	Удлит	T3	T4		P3	P4
23.03.2020	24.00		83,36	83,36	0,00	70,38	43,71	26,67											2,22
24.03.2020	24.00		83,47	83,47	0,00	71,23	44,30	26,93											2,25
25.03.2020	24.00		83,41	83,41	0,00	68,92	43,64	25,28											2,11
26.03.2020	24.00		83,35	83,35	0,00	67,35	43,19	24,16											2,01
27.03.2020	24.00		83,36	83,36	0,00	67,78	43,63	24,15											2,02
28.03.2020	24.00		83,18	83,18	0,00	67,06	43,43	23,63											1,97
29.03.2020	24.00		82,99	82,99	0,00	68,43	43,64	24,79											2,06
30.03.2020	24.00		82,96	82,96	0,00	70,67	44,35	26,32											2,19
31.03.2020	24.00		82,89	82,89	0,00	70,45	44,17	26,28											2,18
01.04.2020	24.00		82,70	82,70	0,00	70,36	44,17	26,19											2,17
02.04.2020	24.00		82,66	82,66	0,00	70,25	44,25	26,00											2,15
03.04.2020	24.00		82,79	82,79	0,00	70,26	44,42	25,84											2,14
04.04.2020	24.00		83,21	83,21	0,00	70,56	44,49	26,07											2,17
05.04.2020	24.00		83,31	83,31	0,00	70,20	44,32	25,88											2,16
06.04.2020	24.00		83,28	83,28	0,00	68,85	43,75	25,10											2,09
07.04.2020	24.00		83,39	83,39	0,00	67,69	43,74	23,95											2,00
08.04.2020	24.00		83,48	83,48	0,00	67,62	44,09	23,53											1,97
09.04.2020	24.00		83,30	83,30	0,00	67,41	44,00	23,41											1,95
10.04.2020	24.00		83,14	83,14	0,00	67,08	43,61	23,47											1,95
11.04.2020	24.00		83,17	83,17	0,00	67,10	43,36	23,74											1,98
12.04.2020	24.00		83,08	83,08	0,00	68,29	43,76	24,53											2,04
13.04.2020	24.00		82,97	82,97	0,00	67,51	43,57	23,94											1,99
14.04.2020	24.00		82,74	82,74	0,00	67,06	43,08	23,98											1,99
15.04.2020	24.00		82,88	82,88	0,00	67,57	43,19	24,38											2,02
16.04.2020	24.00		82,82	82,82	0,00	67,99	43,39	24,60											2,04
17.04.2020	24.00		82,96	82,96	0,00	67,47	43,33	24,14											2,00
18.04.2020	24.00		82,92	82,92	0,00	67,12	43,18	23,94											1,98
19.04.2020	24.00		83,13	83,13	0,00	67,38	43,27	24,11											2,00
20.04.2020	24.00		83,25	83,25	0,00	65,76	42,78	22,98											1,91
21.04.2020	24.00		83,39	83,39	0,00	64,32	42,44	21,88											1,83
22.04.2020	24.00		83,30	83,30	0,00	63,27	41,94	21,33											1,78
Среднее	24.00		83,12	83,12	0,00	68,17	43,62	24,55											2,04
Итого	744,00		2576,84	2576,84	0,00														63,32

Показаны счетчиков на момент снятия данных:	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Qгвс, Гкал	ТЭК СПб
Дата, время										

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: **0 час**
 Объем теплоносителя Уязл, рассчитанный по среднему: **0 час**
 Период превышения I2: **0 час**
 Период превышения I2: **0 час**
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,26 °C**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **0 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **63,32 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Уязл: **0 куб.м**

Филиал "Энергооблкт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуативаний КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель обслуживающей организации: