

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул., д. 12, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9219.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Отопление
 Код УУТЭ: 24479

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207137
 Подающий трубопровод (М1) PRЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (М2) PRЭМ-32-D
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vh)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)+M2*(h2-hвх)

Расходомер: PRЭМ-32-D
 PRЭМ-32-D
 Gmin= 0,2
 Gmax= 30
 GTC= 30

2-х трубная схема
 Приборы УУТЭ поверены до: 20.12.2021
 Gmax= 30
 GTC= 30

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 150/70

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,318 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс.гв = 0 Qгвс.ср = 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,318 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс.гв = 0 Qгвс.ср = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.: Gот = 95,4 Gвент = 0 Gтех = 0 Gгвс.гв = 0 Gгвс.ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2020 по 22.04.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Общ. Гкал		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уподлит	T3	T4	P3		P4	
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2			
23.03.2020	24.00	108.64	108.64	0.00	72.70	43.40	29.30																3.19
24.03.2020	24.00	109.89	109.89	0.00	72.87	43.69	29.18																3.21
25.03.2020	24.00	113.65	113.65	0.00	72.20	44.30	27.90																3.17
26.03.2020	24.00	108.70	108.70	0.00	77.98	59.93	18.05																1.99
27.03.2020	24.00	114.59	114.59	0.00	70.82	44.00	26.82																3.08
28.03.2020	24.00	109.83	109.83	0.00	70.38	43.79	26.59																2.92
29.03.2020	24.00	107.95	107.95	0.00	71.33	43.81	27.52																2.97
30.03.2020	24.00	107.01	107.01	0.00	73.71	44.24	29.47																3.16
31.03.2020	24.00	107.62	107.62	0.00	73.74	44.07	29.67																3.20
01.04.2020	24.00	108.34	108.34	0.00	73.64	44.22	29.42																3.19
02.04.2020	24.00	109.15	109.15	0.00	73.77	44.49	29.28																3.20
03.04.2020	24.00	110.40	110.40	0.00	73.88	44.79	29.09																3.21
04.04.2020	24.00	109.40	109.40	0.00	73.72	44.63	29.09																3.18
05.04.2020	24.00	109.11	109.11	0.00	73.93	44.77	29.16																3.19
06.04.2020	24.00	109.04	109.04	0.00	72.17	44.07	28.10																3.07
07.04.2020	24.00	110.47	110.47	0.00	71.43	44.32	27.11																3.00
08.04.2020	24.00	111.88	111.88	0.00	71.34	44.99	26.35																2.95
09.04.2020	24.00	112.07	112.07	0.00	71.04	44.96	26.11																2.93
10.04.2020	24.00	110.70	110.70	0.00	70.85	44.47	26.38																2.90
11.04.2020	24.00	110.09	110.09	0.00	70.96	44.28	26.68																2.94
12.04.2020	24.00	110.17	110.17	0.00	70.20	44.20	26.00																2.89
13.04.2020	24.00	110.99	110.99	0.00	71.00	44.03	26.97																2.96
14.04.2020	24.00	109.56	109.56	0.00	71.05	43.89	27.16																2.96
15.04.2020	24.00	109.79	109.79	0.00	71.16	44.12	27.04																2.99
16.04.2020	24.00	110.62	110.62	0.00	71.16	44.12	26.83																2.98
17.04.2020	24.00	110.27	110.27	0.00	70.93	44.10	26.83																2.99
18.04.2020	24.00	110.90	110.90	0.00	71.11	44.23	26.88																2.98
19.04.2020	24.00	110.52	110.52	0.00	70.85	44.12	26.73																2.95
20.04.2020	24.00	111.41	111.41	0.00	70.24	44.19	26.05																2.90
21.04.2020	24.00	110.99	110.99	0.00	67.70	43.35	24.35																2.70
22.04.2020	24.00	109.91	109.91	0.00	66.08	42.53	23.55																2.59
Среднее	24.00	110.12	110.12	0.00	71.74	44.66	27.07																2.98
Итого	744.00	3413.66	3413.66	0.00																			92.48

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vh, Т	Общ. Гкал	Траб. ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабителя Узлн, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения I2:

Корректировка на температуру холодной воды: 2.99 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 92.48 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Узлн изл: м. куб

