

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул, д. 15
 Обслуживающая организация: ИТЭ-Сервис
 Источники: котельная 2 Невская

Договор: 9044.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Отопление
 Код УТЭ: 24481

Установленные приборы: ВЧТ-7 № 207235 Часовые и суточные архивы в файлах: Гитп= 0.2
 Вычислитель: PRЭМ-32-D PRЭМ-32-D Гитп= 30
 Подающий трубопровод (М1) Подводящий ГВС (М3) КТСП-Н
 Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (Vп) КТСП-Н
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hв)-M2*(h2-hв) Qвс=M3*(h3-hв)
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Qот.= 0.265 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qвс.= 0
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.: Gот.= 80.5063 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Qтех.гвс.ср.= 0 Qвс.ср.= 0
 лето: Qвс=M3*(h3-hв) Qтех.гвс.ср.= 0 Qвс.ср.= 0

Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Тп	НС	M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (кальв)	Уплитт	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
	час		Т	Т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.03.2020	24.00		148.81	148.81	0.00	71.94	50.06	21.88															3.26
24.03.2020	24.00		149.67	149.67	0.00	71.75	50.23	21.52															3.22
25.03.2020	24.00		149.84	149.84	0.00	70.19	49.84	20.35															3.05
26.03.2020	24.00		148.88	148.88	0.00	68.75	49.13	19.62															2.92
27.03.2020	24.00		151.13	151.13	0.00	68.94	49.54	19.40															2.93
28.03.2020	24.00		152.48	152.48	0.00	68.58	49.71	18.87															2.88
29.03.2020	24.00		149.80	149.80	0.00	69.29	49.39	19.90															2.98
30.03.2020	24.00		149.00	149.00	0.00	71.74	50.42	21.32															2.98
31.03.2020	24.00		148.86	148.86	0.00	71.65	50.42	21.23															3.16
01.04.2020	24.00		148.77	148.77	0.00	71.43	50.47	20.96															3.12
02.04.2020	24.00		149.47	149.47	0.00	71.81	50.87	20.94															3.12
03.04.2020	24.00		149.99	149.99	0.00	72.08	50.83	20.78															3.16
04.04.2020	24.00		149.47	149.47	0.00	71.61	50.83	20.78															3.12
05.04.2020	24.00		149.29	149.29	0.00	71.89	50.98	21.10															3.16
06.04.2020	24.00		149.51	149.51	0.00	70.17	49.88	20.29															3.15
07.04.2020	24.00		151.31	151.31	0.00	68.79	49.69	19.10															3.04
08.04.2020	24.00		151.51	151.51	0.00	68.34	48.80	18.54															2.89
09.04.2020	24.00		151.60	151.60	0.00	68.37	49.86	18.51															2.81
10.04.2020	24.00		152.38	152.38	0.00	68.64	49.91	18.73															2.86
11.04.2020	24.00		152.10	152.10	0.00	68.58	49.69	18.89															2.88
12.04.2020	24.00		152.17	152.17	0.00	68.69	49.67	19.02															2.85
13.04.2020	24.00		153.07	153.07	0.00	68.49	49.89	18.60															2.88
14.04.2020	24.00		150.52	150.52	0.00	68.51	49.32	19.19															2.85
15.04.2020	24.00		151.15	151.15	0.00	68.54	49.45	19.09															2.89
16.04.2020	24.00		150.92	150.92	0.00	68.66	49.53	19.13															2.88
17.04.2020	24.00		151.87	151.87	0.00	68.36	49.39	18.97															2.85
18.04.2020	24.00		152.17	152.17	0.00	68.54	49.35	19.19															2.88
19.04.2020	19.00		120.95	120.95	0.00	68.71	49.42	19.29															2.28
20.04.2020	24.00		153.42	153.42	0.00	67.40	48.15	17.14															2.63
21.04.2020	24.00		153.06	153.06	0.00	64.69	47.54	17.15															2.60
22.04.2020	24.00		151.61	151.61	0.00	69.37	49.76	19.61															2.66
Среднее	23.84		150.85	150.85	0.00																		2.60
Итого	739.01		4644.78	4644.78	0.00																		91.09

Показаны счетчиков на момент снятия данных: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Qобщ, Гкал Трб, ч

Дата, время	M1, T	M2, T	M3, T	M4, T	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, T	Qобщ, Гкал	Трб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период, превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 2.82 °С
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 91.71 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vвс изл: м.куб

