Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 17 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9045.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 17
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Ивановская 17_СЦО_апрель_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 205559 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до 20.12.2021 Тхв, гр.С= 2,99

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.547 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.547 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2020 - 23.04.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2020	24,00	-	302,61	302,61	0,00	72,03	51,40	20,63	7,00	5,00	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,25
24.03.2020	24,00	-	304,50	304,50	0,00	71,84	51,60	20,24	7,00	5,00	6,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,17
25.03.2020	24,00	-	304,43	304,43	0,00	70,23	50,96	19,27	7,00	5,00	5,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,87
26.03.2020	24,00	-	302,50	302,50	0,00	68,84	50,13	18,71	7,00	5,00	5,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,67
27.03.2020	24,00	-	307,56	307,56	0,00	69,01	50,61	18,40	7,00	5,00	5,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,67
28.03.2020	24,00	-	310,02	310,02	0,00	68,67	50,70	17,97	7,00	5,00	5,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,58
29.03.2020	24,00	-	303,97	303,97	0,00	69,41	50,78	18,63	7,00	5,00	5,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,67
30.03.2020	24,00	-	302,81	302,31	0,50	71,83	51,84	19,99	7,00	5,00	6,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,08
31.03.2020	24,00	-	302,11	302,11	0,00	71,73	51,68	20,05	7,00	5,00	6,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,07
01.04.2020	24,00	-	302,08	302,08	0,00	71,50	51,48	20,02	7,00	5,00	6,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,06
02.04.2020	24,00	-	303,90	303,90	0,00	71,88	51,93	19,95	7,00	5,00	6,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,07
03.04.2020	24,00	-	304,65	304,65	0,00	71,68	52,09	19,59	7,00	5,00	5,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,97
04.04.2020	24,00	-	303,83	303,83	0,00	72,15	51,91	20,24	7,00	5,00	6,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,16
05.04.2020	24,00	-	303,27	303,27	0,00	71,96	51,72	20,24	7,00	5,00	6,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,15
06.04.2020	24,00	-	303,90	303,90	0,00	70,21	50,97	19,24	7,00	5,00	5,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,86
07.04.2020	23,00	-	294,47	294,47	0,00	68,85	50,70	18,15	7,00	5,00	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,35
08.04.2020	24,00	-	307,59	307,59	0,00	68,40	50,67	17,73	7,00	5,00	5,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,46
09.04.2020	24,00	-	308,34	308,34	0,00	68,43	50,81	17,62	7,00	5,00	5,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,44
10.04.2020	24,00	-	309,97	309,97	0,00	68,72	50,91	17,81	7,00	5,00	5,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,53
11.04.2020	24,00	-	309,29	309,29	0,00	68,64	50,60	18,04	7,00	5,00	5,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,59
12.04.2020	24,00	-	309,29	309,29	0,00	68,76	50,65	18,11	7,00	5,00	5,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,61
13.04.2020	24,00	-	311,40	311,40	0,00	68,56	50,84	17,72	7,00	5,00	5,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,52
14.04.2020	24,00	-	306,40	306,40	0,00	68,59	50,33	18,26	7,00	5,00	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,60
15.04.2020	24,00	-	307,21	307,21	0,00	68,62	50,43	18,19	7,00	5,00	5,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,59
16.04.2020	24,00	-	307,10	307,10	0,00	68,73	50,43	18,30	7,00	5,00	5,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,63
17.04.2020	24,00	-	309,38	309,38	0,00	68,43	50,21	18,22	7,00	5,00	5,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,64
18.04.2020	24,00	-	309,77	309,77	0,00	68,62	50,31	18,31	7,00	5,00	5,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,68
19.04.2020	24,00	-	310,85	310,85	0,00	68,78	50,51	18,27	7,00	5,00	5,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,69
20.04.2020	24,00	-	311,97	311,97	0,00	67,45	50,07	17,38	7,00	5,00	5,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,43
21.04.2020	24,00	-	311,33	311,33	0,00	65,37	49,02	16,35	7,00	5,00	5,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,10
22.04.2020	24,00	-	308,18	308,18	0,00	64,77	48,49	16,28	7,00	5,00	5,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,02
Среднее	23,97	-	306,28	306,26	0,02	69,44	50,80	18,64	7,00	5,00	5,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,71
Итого	743,00		9494,68	9494,18	0,50						177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	177,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Трабочи
	22.04.2020 18:00:00	124139,75	134106,22	-	-	-	-	3088,62	0,27	19194,00
	23.04.2020 00:00:00	124216,35	134182,82	-	-	-	-	3089,87	0,27	19200,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,99 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **177,16** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« » г.