

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2020

Абонент: ООО "ЖК № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул. д. 6, лит. А ИТП2
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"

Договор: 9070.038.1
 Стрелит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Отопление
 Код УТЭ: 28881

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 206913
 Подходящий трубопровод (М1) расходомер: Smln= 0,48
 Обратный трубопровод (М2) расходомер: PRЭМ
 Подходящий ГВС (М3) расходомер: PRЭМ
 Циркуляционный ГВС (М4) расходомер: PRЭМ
 Подпиточный трубопровод (V1) расходомер: PRЭМ

Схема подпиточения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Smax= 72
 KТСП-Н
 KТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 150/70

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Qвент= 0
 Qтеп= 0
 Qгвс=0
 Qгвс ср=0
 Qгвс м=0

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 1,3222
 Qвент = 0
 Qтеп = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0

Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Got = 396,66
 Sвент = 0
 Sтеп = 0
 Sгвс ср = 0
 Sгвс м = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ						
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	M3	V4	dv(изнал)		Uподпит	T3	T4	P3	P4	
23.03.2020	24.00	24.00	252,35	238,69	13,66	74,05	48,52	25,53															7,11
24.03.2020	24.00	24.00	255,57	241,83	13,74	74,22	48,90	25,32															7,15
25.03.2020	24.00	24.00	263,67	249,88	13,79	73,44	49,23	24,21															7,07
26.03.2020	24.00	24.00	249,74	236,36	13,38	79,81	51,65	28,16															7,72
27.03.2020	24.00	24.00	265,62	252,19	13,43	72,03	49,35	22,68															6,69
28.03.2020	24.00	24.00	254,70	241,31	13,39	71,57	48,85	22,72															6,45
29.03.2020	24.00	24.00	253,12	239,12	14,00	72,57	48,83	23,74															6,70
30.03.2020	24.00	24.00	248,51	236,07	13,46	75,05	49,40	25,65															7,04
31.03.2020	24.00	24.00	249,55	236,07	13,48	75,09	49,23	25,86															7,12
01.04.2020	24.00	24.00	251,27	237,71	13,56	74,96	49,34	25,49															7,13
02.04.2020	24.00	24.00	252,88	239,22	13,66	75,13	49,64	25,49															7,11
03.04.2020	24.00	24.00	255,70	242,03	13,67	75,25	49,82	25,43															7,13
04.04.2020	24.00	24.00	253,79	240,32	13,47	75,04	49,57	25,47															7,14
05.04.2020	24.00	24.00	252,95	239,54	13,41	75,24	49,76	25,48															6,85
06.04.2020	24.00	24.00	252,36	238,94	13,42	73,45	48,91	23,54															6,69
07.04.2020	24.00	24.00	255,85	242,35	13,50	72,69	49,18	23,51															6,56
08.04.2020	24.00	24.00	260,59	247,24	13,35	72,54	49,75	22,79															6,61
09.04.2020	24.00	24.00	261,93	248,59	13,34	72,25	49,75	22,50															6,57
10.04.2020	24.00	24.00	258,60	245,29	13,31	72,22	49,40	22,82															6,52
11.04.2020	24.00	24.00	257,08	243,86	13,22	72,06	49,07	22,99															6,57
12.04.2020	24.00	24.00	257,14	243,83	13,31	72,22	48,94	23,28															6,64
13.04.2020	24.00	24.00	259,14	245,89	13,25	71,41	48,77	22,64															6,52
14.04.2020	24.00	24.00	255,77	242,47	13,30	72,27	48,69	23,58															6,68
15.04.2020	24.00	24.00	256,54	243,39	13,15	72,30	48,81	23,49															6,68
16.04.2020	24.00	24.00	257,88	244,66	13,22	72,39	48,96	23,43															6,70
17.04.2020	24.00	24.00	255,43	242,26	13,17	72,13	48,67	23,46															6,64
18.04.2020	24.00	24.00	257,67	244,57	13,10	72,84	48,84	23,50															6,64
19.04.2020	24.00	24.00	256,76	243,78	12,98	72,08	48,72	23,36															6,70
20.04.2020	24.00	24.00	258,88	245,93	12,95	71,43	48,77	22,66															6,50
21.04.2020	24.00	24.00	257,87	245,02	12,85	68,79	47,72	21,07															6,05
22.04.2020	24.00	24.00	255,28	242,07	13,21	67,14	46,71	20,43															5,84
Среднее	24.00	24.00	255,94	242,56	13,38	73,01	49,09	23,92															6,78
Итого	744,00	744,00	7934,19	7519,46	414,73																		210,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, т.кал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения t2: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 ккал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 210,17 ккал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, M, куб.м
 Объем потребленного теплоснабителя Vисв изл, M, куб.м

« Представитель теплоснабляющей организации

Управление приборного учета
 Отдел энергетической экономики (от абонента)

ОТЧЕТ ПРИЕМКИ

Ивановская ул. д. 6, лит. А ИТП2

20.04.2020

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 210,17 ккал