Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2020

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 41-3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор: Абонент:
Строит.Адрес: Караваевская 41-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 41-3_СЦО_апрель_Н

Вычислитель: ТСРВ-043 № 1807697 Режим (схема): Приборы УУТЭ повторены до 26.10.2022 Txв, гр.С= {T_HVS}

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПС		Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПС		Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2020 - 23.04.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.20	24,00	-	369,729	366,156	3,57	48,95	43,04	5,91	0,398	0,383	2,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34
24.03.20	24,00	-	368,798	365,27	3,53	50,19	43,9	6,29	0,398	0,383	2,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
25.03.20	24,00	-	369,437	365,878	3,56	50,28	43,84	6,44	0,397	0,382	2,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54
26.03.20	24,00	-	370,017	366,431	3,59	50,18	43,68	6,50	0,397	0,382	2,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
27.03.20	24,00	-	241,67	236,761	4,91	46,04	40,07	5,97	0,33	0,323	1,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64
28.03.20	24,00	-	367,569	364,062	3,51	50,0	43,57	6,43	0,395	0,381	2,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
29.03.20	24,00	-	368,161	364,629	3,53	50,0	43,57	6,43	0,396	0,381	2,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
30.03.20	24,00	-	368,166	364,629	3,54	50,03	43,56	6,47	0,396	0,381	2,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54
31.03.20	24,00	-	368,202	364,666	3,54	49,98	43,54	6,44	0,396	0,381	2,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53
01.04.20	24,00	-	367,997	364,454	3,54	50,17	43,81	6,36	0,396	0,381	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50
02.04.20	24,00	-	368,052	364,515	3,54	50,19	43,73	6,46	0,396	0,381	2,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53
03.04.20	24,00	-	367,948	364,417	3,53	50,0	43,69	6,31	0,396	0,381	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
04.04.20	24,00	-	368,369	364,823	3,55	50,04	43,78	6,26	0,395	0,381	2,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
05.04.20	24,00	-	368,376	364,831	3,54	49,88	43,73	6,15	0,395	0,381	2,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42
06.04.20	24,00	-	368,605	365,047	3,56	50,06	43,82	6,24	0,395	0,381	2,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
07.04.20	24,00	-	368,389	364,839	3,55	50,27	43,81	6,46	0,395	0,381	2,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54
08.04.20	24,00	-	368,192	364,646	3,55	50,4	43,75	6,65	0,396	0,381	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
09.04.20	24,00	-	367,707	364,164	3,54	50,91	44,12	6,79	0,396	0,382	2,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
10.04.20	24,00	-	368,171	364,615	3,56	50,84	44,07	6,77	0,396	0,381	2,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
11.04.20	24,00	-	368,371	364,809	3,56	50,97	44,19	6,78	0,395	0,381	2,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
12.04.20	24,00	-	368,222	364,651	3,57	51,05	44,2	6,85	0,396	0,381	2,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
13.04.20	24,00	-	367,992	364,427	3,57	50,98	44,14	6,84	0,396	0,381	2,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67
14.04.20	24,00	-	367,744	364,167	3,58	51,18	44,23	6,95	0,396	0,382	2,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,71
15.04.20	24,00	-	367,631	364,051	3,58	50,59	43,87	6,72	0,396	0,382	2,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,63
16.04.20	24,00	-	368,21	364,625	3,58	50,68	44,09	6,59	0,396	0,381	2,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
17.04.20	24,00	-	368,317	364,737	3,58	51,1	44,49	6,61	0,395	0,381	2,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
18.04.20	24,00	-	368,322	364,733	3,59	51,06	44,36	6,70	0,395	0,381	2,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,63
19.04.20	24,00	-	368,363	364,781	3,58	51,05	44,29	6,76	0,395	0,381	2,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
20.04.20	24,00	-	368,347	364,746	3,60	51,03	44,15	6,88	0,395	0,381	2,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69
21.04.20	24,00	-	368,523	364,915	3,61	50,92	43,96	6,96	0,396	0,381	2,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72
22.04.20	24,00	-	368,485	364,862	3,62	51,11	44,05	7,06	0,396	0,382	2,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
Среднее	24,00	-	364,26	360,66	3,60	-	-	-	-	-	2,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
Итого	744,00		11292,08	11188,03	111,75						78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	78,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды Txи °С = Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **78,91** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« » г.